


Pracoviště: Jesenická 31  
Odbor: životního prostředí  
Oddělení: vodoprávní  
Tel.: (+420) 583 388 111  
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:  
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00  
Naše čj.: MUSP 21032/2024  
Naše sp. zn.: 156384/2023 ŽPR/MAIN

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová  
Tel.: (+420) 583 388 231  
E-mail: martina.indrova@sumperk.cz  
Datum: 16. 2. 2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád), § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

vydává

žadateli, kterým je:  
**Obec Rapotín**, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 00635901

## SOUHLAS

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě

### „Chodník, propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická“, SO 201 – Lávka přes Losinku

umístěné na pozemcích dotčeného toku parc. č. 2855/3, 2855/40, 2855/56, 2855/57 v k. ú. Rapotín [739359].

Stručný popis: Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku podél silnice I/44 v Rapotíně. Řešený úsek propojuje ul. U Losinky a napojení na smíšenou stezku Rapotín – ul. Jesenická, která byla realizována v roce 2020. Součástí projektu je i navržení lávky přes vodní tok Losinka. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový polorám o světlé šířce otvoru 12,0 m. Šířka nosné konstrukce je 2,40 m. Ve střední části je v délce 6,0 m tloušťka nosné konstrukce 0,35 m, která se dále směrem k opěrám navyšuje na 0,55 m. Spodní hrana konstrukce lávky je umístěna výše než navazující silniční most. Ten je 0,35 m nad úrovní 1,2 x Q<sub>100</sub>. Dle vyjádření projektanta návrh lávky splňuje požadavek osazení konstrukce nad Q<sub>100</sub>+ min.0,5 m, nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Stavbou dojde ke křížení vodního toku (dále VT) Losinka (IDVT 10194288) v ř. km 0,56, ČHP 4-10-01-0760-0-00. Koryto VT Losinka je v dotčeném úseku upraveno, podélná úprava v obci Rapotín, inv. č. 715998. Stavba se nachází v záplavovém území Q<sub>100</sub>.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Losinka od pramene po ústí do toku Desná“ MOV\_0140 a v území vodního útvaru podzemních vod „Kryštalínium jižní části Východních Sudet“ ID 64321.

Vodoprávní úřad stanovuje tyto podmínky, za kterých se souhlas uděluje:

1. Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl.
2. Opevnění mostu a dna musí plynule navazovat na stávající úpravu koryta vodního toku, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění proudění v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a byla zajištěna dostatečná stabilita břehů a koryta.
3. Při realizaci stavebních prací budou stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z výkopu ukládány tak, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.

4. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku.
5. Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
6. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
7. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
8. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn. Zatravněné plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem, aby zde nedocházelo k eroznímu smyvu zeminy do koryta vodního toku.
9. V záplavovém území vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky, nebezpečný odpad a lehce odplavitelný materiál.
10. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

#### **Odůvodnění**

Žadatel Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 00635901, v zastoupení na základě plné moci pro Ing. Lindu Smítalovou, Atelis – ateliér liniových staveb, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74276361, podal dne 07.12.2023 u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk žádost o udělení vodoprávního souhlasu k výše uvedené stavbě.

K žádosti je doloženo vyjádření správce toku Losinka, Lesy ČR, s. p., č. j. LCR957/056965/2023 ze dne 30.11.2023. Správce toku s uvedeným záměrem souhlasí s podmínkami a upozorněním.

Dále k žádosti doloženo stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s. p., zn. PM-51758/2023/5203/Pl ze dne 21.11.2023. Správce povodí souhlasí s realizací stavby s upozorněním. Dle správce povodí z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Oprávněné podmínky byly zapracovány do závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projektovou dokumentaci a výše uvedené vyjádření správce toku a stanovisko správce povodí a dospěl ke zjištění, že za předpokladu respektování stanovených podmínek není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a vydal souhlasné závazné stanovisko.

#### **Poučení**

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (ustanovení § 149 správního řádu).

*otisk úředního razítka*

Ing. Martina Indrová  
referent - oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Ing. Linda Smítalová, Atelis – ateliér liniových staveb, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc – plná moc  
Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detaš. prac. Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Na vědomí:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno  
domo