


TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Vyřizuje: Ing. Milada Selecká
Tel.: 495 402 647, 731 131 214
e-mail: selecka@tshk.cz
IČO: 64809447
DIČ: CZ64809447



Naše značka: 114061

Hradec Králové 21.7.2014

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 2

K veřejné zakázce č. 114061 zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), s názvem:

„REKONSTRUKCE OBJEKTU „G“ V AREÁLU TSHK II.“

1. Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52)

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zastoupená: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Tel. 495 402 640, fax 495 402 655

Kontaktní osoba, telefon: Martin Novák, tel. 702 034 613, e-mail: novak@tshk.cz

Michal Hruša, tel. 725 741 297, e-mail: hruša@tshk.cz

2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

Jako zadavatel výše uvedeného zadávacího řízení Vám předkládáme ve smyslu § 49 ZVZ následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, které si vyžádal dne 18.7.2014 jeden z uchazečů.

1. Dotaz uchazeče:

V zadávacím VV se vyskytuje položky provedení 743m² Anhymentů (cement.samonivel.potěry).

Následuje ale položka broušení anhydritů na stejné výměře. Možnost broušení Anhymentu téměř vylučujeme, na druhou stranu z jakého z uvedených materiálů má být potěr prováděn? Vše zřejmě uvádí chybějící TZ.

2. Odpověď:

Technická zpráva byla doplněna a uveřejněna na Profilu zadavatele dne 18.7.2014.

Z výkazu výměr a projektové dokumentace je patrné, jaká technologie je používána na dané zakázce.

Anhyment pod položkou 54 je v rozsahu výměry objektu. Položka č. 55 je příplatek za každých dalších 5mm po přebroušení jak udává list výrobce. Materiál Anhyment a Anhydrid se povrchově upravují stejnou technologií.

Objednatel požaduje ocenit výkaz výměr !!!

Tyto dodatečné informace budou odeslány na adresy všech známých uchazečů a zároveň uveřejněny na profilu zadavatele <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>

S pozdravem

Ing. Jiří Henzl
ředitel TSHK