

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: PD/2016/PP

VYŘIZUJE: Ing. Petra Pospěchová

TEL.: 581 602 792

MOBIL.:

E-MAIL: pospechova@ekoltes.cz

DATUM: 01. 03. 2016

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ**A1/2016 č.p. 209 Třída Československé armády – výměna oken včetně vnitřních a vnějších parapetů a likvidace původních oken a parapetů,****A2/2016 č.p. 1297 Bělotínská – výměna oken včetně vnitřních parapetů a likvidace původních oken a parapetů,****C1/2016 č.p. 1399 Purgešova – výměna dveří a likvidace původních dveří****1. Otázka:**

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2 (tzv. parozábrana) nebo je dostačující montáž s PU pěnou?

Odpověď:

Zadavatel požaduje provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2.

2. Otázka:

Je možno dodat okna o konstrukční hloubce 71 mm za předpokladu splnění $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď:

Ano. Parametr konstrukční hloubka okna min. 73 mm nemusí být splněn za předpokladu splnění ostatních zadávacích parametrů, zejména $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3. Otázka:

C1/2016 – S ohledem na skutečnost, že se jedná o výměnu dveří na nechráněných únikových cestách, směr otevírání po směru úniku. Měly by být dveře osazeny kováním umožňující snadný a rychlý průchod a měly by umožnit otevření bez použití nástrojů. Bude tedy požadováno panikové kování?

Odpověď:

Panikové kování není požadováno.

4. Otázka:

C1/2016 - S ohledem na požadavek osadit dveře oboustranným madlem. Bude požadavek na osazení dveří válečkovým zámkem? Tedy, tak aby bylo možno dveře otevřít pouze pomocí zatlačení na madlo bez použití kliky? Nebo bude požadována klika/klika, klika / koule - dále viz bod. 4?

Odpověď:

Dveře budou osazeny válečkovým zámkem a zámkovou vložkou, tak aby mohly být otevřeny pouze zatlačením na madlo a v případě požadavku trvale uzamčeny.

5. Otázka:

C1/2016 - V případě použití válečkového zámku je možno dveře osadit bez zámkové vložky? Tedy dveře nebude možno trvale uzamknout. Dveře bude možno otevírat pouze zatlačením na dvevní křídlo a zároveň by tyto dveře nemusely být osazeny panikovým kováním. Nebo by je nebylo možno trvale uzavřít.

Odpověď:

Dveře budou osazeny válečkovým zámkem a zámkovou vložkou, tak aby mohly být otevřeny pouze zatlačením na madlo a v případě požadavku trvale uzamčeny.


6. Otázka:

C1/2016 - dle výpisu prvků je požadováno bezpečnostní sklo tl. 6mm.

Je tedy požadováno bezpečnostní zasklení typu RESTEX 6mm - tepelně tvrzené, bezpečnostní lepené typ connex 6,8 nebo např. drátosklo tl. 6 mm. Toto sklo je požadováno do všech ploch konstrukce dveří?

Odpověď:

Prosklené konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby při běžném užívání nedošlo k takovému poškození skleněné výplně, které by ohrozilo zdraví a život lidí pohybujících se v blízkosti prosklených konstrukcí. Nepřipouští se použití drátoskla.



Ing. Václav Mikšík
ředitel společnosti