



	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ Ev. č. Z2018-033521	Strana: 1 / 2
---	---	---------------

Zadavatel,
United Energy, a.s.,
Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany,
IČ: 273 09 959
Název veřejné zakázky:
„Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“,
Ev. č. **Z2018-033521**

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 64

Vysvětlení č. 64

Dotaz č. 64 ze dne 20. 08. 2019

Dobrý den,

v návaznosti na předchozí jednání a požadavku zadavatele na zásadní optimalizaci (snížení) nabídkové ceny Vás žádáme o potvrzení, že dodatečným připojením médií (nové vstupy CaO a sádrovcové suspenze) do stávajících míchačů stabilizátu (zůstanou beze změny) zhotovitel nepřebírá záruku za tuto část technologie, a rovněž nebude v garantovaných parametrech kalkulována spotřeba elektrické energie pro jejich provoz.

Dále dle Přílohy 2 – Garantované parametry: „Spotřeba tlakového vzduchu nezahrnuje spotřebu pro aeraci stávajících sil a vyprazdňování cisteren. Taktéž není v parametrech 2.5.1 až 2.5.10 zahrnuta spotřeba pro dopravu LF popílku z mezisila do sil LF.“

Žádáme o potvrzení, že se jedná také o trasu popelovin do sil LF v rámci PS 07 – Nakládací stanice suchých popelovin.

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel potvrzuje, že v souladu s Přílohou 1, kap. 4.3. Požadavky na strojní technologie, elektrozařízení, SKŘ a související zařízení, odst. „POUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ“ platí, že:

*„Pokud bude v některých případech stávající zařízení (např. PS01, PS05, PS10) vyhovovat požadavkům, stanoveným v této Příloze 1 SMLOUVY, zejména pak z hlediska účelu použití a předpokládané životnosti, pak může zůstat stávající. V tom případě se stávající zařízení stává součástí DÍLA a vztahuje se na něj **záruka funkce a záruka výkonu**. Použití stávajícího zařízení podléhá schválení OBJEDNATELEM.“*

A ZHOTOVITEL tudíž nepřebírá záruku za **životnost** stávajících míchačů stabilizátu.

- 2) Zadavatel potvrzuje, že v souladu s Přílohou 2 GARANTOVANÉ PARAMETRY, kap. 2 odst. 2.4. Spotřeba elektrické energie (příkon) – bude spotřeba elektrické energie díla zjišťována při provozu díla jako součet naměřených hodnot příkonů všech elektrických spotřebičů díla (včetně posilovacího ventilátoru a elektrické energie pro dopravu hmot na



	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ Ev. č. Z2018-033521	Strana: 2 / 2
---	---	---------------

vstup do mísiče). Spotřeba elektrické energie **stávajících** míchačů stabilizátu tudíž nebude do garantovaného parametru započítána.

- 3) Zadavatel potvrzuje, že v souladu s Přílohou 2 GARANTOVANÉ PARAMETRY, kap. 2 odst. 2.5. „*Spotřeba tlakového vzduchu nezahrnuje spotřebu pro aeraci stávajících sil a vyprazdňování cisteren. Taktéž není v parametrech 2.5.1 až 2.5.10 zahrnuta spotřeba pro dopravu LF popílku z mezisila do sil LF*“ Tato definice zahrnuje též spotřebu tlakového vzduchu pro dopravu popelovin do sil úletového popílku v rámci PS 07 – Nakládací stanice suchých popelovin, která nebude do garantovaných parametrů započítána. Spotřeba tlakového vzduchu pro nová sila úletového popílku však musí být do GP započítána.

Dne 22. 08. 2019

Za zadavatele: United Energy, a.s.

Ing. Jaromír Kneifl

