

[illegible]

P5	AN – DNO	
	ŽELEZOBETON C30/37 XC2, XA1-CL 0,40–Dmax.16	
	max. PROŠAK 35mm, DLE ČSN EN 12390-8	300MM
	2xPE FÓLIE	
	PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1	150MM
	HUTNĚNÁ ŠTERKODRŮ fr.16–32	200MM
	3 UZAVŘENÍM HORNÍ VRSTVY VSPYPEM fr.4–8	
	TL.50MM – ZÁVALCOVAT DO fr.16–32	
	ROSTLÁ ZEMINA	

	ŽELEZOBETON DNO: C30/37 XC2, XA1 STĚNY: C30/37 XC4, XF1, XA1	LÁVKY: XC4, XF3, XA1
	VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1	
	PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1	
	HUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘT fr. 16–32 POD ŽB KCEMI KRYT ZE ŠTĚRKODŘTI fr.4–8, TL.50mm	
	NÁSPY NAD STÁVAJÍCÍM TERÉN VHDNOU ZHUTNĚTELNOU ZEMINOU	
	ZPĚTNÝ ZÁSPY VHDNOU ZHUTNĚTELNOU ZEMINOU	
	OHUMUSOVÁNÍ, OSETI TRAVNIN SEMENEM	
	KONSTRUKCE KOMUNIKACE	
	PŮVODNÍ ZEMINA	
	KERAMICKÉ ZDIVO tl.380mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY	
	KERAMICKÉ ZDIVO tl.300mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY	

- ÚPRÁVY POVrchů ŽEB A BETONOVÝCH PLOCH: POCHOZÍ ČÁSTI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (STŘOP, LÁVKY) BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU. POD TĚMTO NÁTĚR JE NUTNÉ PŘEVRÁTIT BETONOVÝ PODKLAD BROUŠENEM, viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ŘTTO: ŘÍZENÁ TĚSNĚNÁ TRHLINA DNA
- ŘTTS: ŘÍZENÁ TĚSNĚNÁ TRHLINA STĚN

UZ PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍCH BETONŮ SE POLOŽÍ ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4. VÝVODY ZEMNÍČÍ SOUSTAVY KULATINA 10 V4A NEREZ SE PŘEVODOU S DELKOVOU REZERVOU 1,0 m NA D UPRAVĚNÝ TERÉN. KOVOVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE VODNÉ PŘÍPOJIT.

_____	FeZn 30/4	79,85m
_____	ø10 V4A Nerez	52,70m

◆ Z.S. VÝVOD ZEMNÍČÍ SOUSTAVY

DR OBOVODOVÁ DRENÁŽ Z FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ DN100 PŘÍPOJENÁ NA ČERPADLO STŘEŠNÍ, viz. VÝKOPY.

±0,000=255,50m n.m., B.p.v.

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Uhlířová	Projektant: Ing. Uhlířová	Hlavní projekt: Ing. Havlík	Tech. kontrola: Ing. Vachý	Formát: 8xA4 Datum: 02/2025 Stupeň: DPS Soubor: – Měřítko: 1:50	
Objednatel: Svazek vodovodu a kanalizací Tělnovsko		Investor: Svazek vodovodu a kanalizací Tělnovsko			
Akte:					
OBEC ČEBÍN - INTENZIFIKACE ČOV				Číslo zakázky: 1307 Č.přílohy: D.1-3.2-2.2	
Příloha: Aktivační nádrže - řez A-A', B-B'					