

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing.
Jiří Poláček
Jamné nad Orlicí 309
561 65 Jamné nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/029324

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666

HRADEC KRÁLOVÉ
17.7.2024

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, k.ú. Žamberk

Dne 19.6.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma Ing. Jiří Poláček – Projektová činnost ve výstavbě (vypracoval a autorizoval Ing. Jiří Poláček) ve stupni pro povolení záměru s datem 05/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o novostavbu 40 kolmých parkovacích stání podél ulice 17. listopadu, novostavbu chodníku napříč parčíkem v dl. 31,68m šířky 1,5m a úpravu stávajících chodníků a místa pro kontejnery podél ulice Pionýrů. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 487/50, 487/3, 487/48, 487/49, 487/7, 487/1, 487/68, 487/14, 487/46, 3758/3, 487/8 a 4852 v k.ú. Žamberk (ČHP: 1-02-01-0160-0-00).

Komunikace bude odvodněna dle původního do kanalizace města. V místech, kde dochází k posunu stávajících silničních obrub (parkoviště, nároží křižovatek), budou stávající uliční vpusti vybourány a nahrazeny novými v nových polohách (celkem 4 ks). Srážková voda z části B – Chodník bude svedena podélným a příčným sklonem do přilehlých zelených pásů, kde bude zasakována.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik. Na zájmové území nezasahuje záplava od toků v naší správě.

Investorem akce bude: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod číslo HSL_0500 - Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny po tok Zdobnice, začátek na souřadnicích (S-JTSK) Y: 597695, X: 1061828, konec na souřadnicích (S-JTSK) Y: 597831, X: 1061807. Dále se stavba nachází v hlavním útvaru podzemních vod č. 42610 Kyšperská synklinála v povodí Orlice.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Navržené řešení likvidace dešťových vod musí být provedeno v souladu s normami ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.

- K napojení vpustí v nových polohách je třeba vyjádření správce / vlastníka kanalizace.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje