



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“

ZADAVATEL: Obec Třebotov
Sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
Zastoupený: Ing. Matěj Král, starostka obce
IČ: 00241741

V Třebotově dne 29.01.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „**Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V soupisu prací objektů SO 05 je položka pro doplnění dřevěného akustického podhledu. Žádáme o specifikaci stávajícího podhledu s cílem správného nacenění doplnění podhledu.

174	K	766700	DŘEVĚNÝ AKU PODHLED - D+M vč všech systémových detailů a	m2	80,600
		1	povrchové úpravy		
VV			DOPLNĚNÝ DŘEVĚNÝ AKU PODHLED		
VV			"1NP"		
VV		"SB 1.36"+2,6*6,2*5		80,600	

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

K formulaci: - nejedná se o doplnění podhledu do míst, kde podhled navazuje na stávající. Jedná se o doplnění podhledu na stávající omítaný strop mezi nosné ŽB trámy. Podhled je navržen v souladu s podhledy realizovanými v rámci I. Etapy rekonstrukce školy. Níže je uveden upřesňující popis.

Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných podálných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm případně vložen mezi stávající nosné trámy. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaná lihovázura (bílá)+matný protipožární nátěr B/s1/d0 is=0.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme o doplnění návrhu akustického řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Akustické řešení zpracovala firma Knauf AMF s.r.o. - návrh je v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Návrh podhledů a akustických obkladů odpovídá těmto výpočtům.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V návaznosti na odpověď objednatele na dotaz 37 z VZD 4, žádáme o upřesnění položek, které obsahují popisovanou sanaci. Žádáme o specifikaci položek soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37:

Jedná se o obvodovou stěnu stávající tělocvičny navazující na nový objekt šaten v délce 45 m Vrtý s výplní - sanační výplň propojující nové hydroizolační vodorovné pasy.
Sanační výplň vrtu - krémový přípravek na bázi silanu pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, k vytvoření vodorovné vodoodpudivé clony na bázi silanu. Vysoký obsah účinné látky, použitelný až do 95% zavlhčení zdiva.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Upraveno v rozpočtu převedeném do KROSu. Viz příloha.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Tabulka vnitřních výplní objektu SO 05 specifikuje dveře D2.1, D1.8, D3.1, D4.1 jako dveře z HPL o požární odolnosti EW30DP1. Žádáme o kontrolu specifikace dveří s požární odolností DP1. Dveře s požární odolností DP1 se dodávají ocelové.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Tabulka vnitřních výplní objektu SO05 je upravena viz. Příloha.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V projektové dokumentaci dochází k rozporu u vnitřních dveří z HPL ozn. D2.2 v části SO05. Ve výkazu výměr jsou uvedeny 2 kusy, ovšem v tabulce dveří je uveden 1 kus.

Žádáme o sjednocení dokumentace

169	K	7664022	D2.2 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 800/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ	kus	2,000
-----	---	---------	--	-----	-------



D2.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plně do ocelové zárubně dodatečně osazované				Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samozavírač C3		800	1970	Pravé	0			
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Tabulka vnitřních výplní objektu SO05 platí. Výkaz výměr je upraven viz. příloha

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v harmonogramu prací, vymezil podmínku zákazu práce na tělocvičně objekt SO06 v období 07-08/24. Žádáme o objasnění, zda v prostorách tělocvičny bude v 07-08/24 probíhat provoz uživatele. Vzhledem k provádění prací na demolice krčku a realizaci přípojek žádáme o sdělení, kudy uživatel předpokládá přístup do objektu. Přístup do tělocvičny přes staveniště není reálný.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Objekt tělocvičny má ve zmíněném období sloužit pro uskladnění vybavení staré budovy školy, školních pomůcek, nábytku a zařízení z objektu SO05 po dobu jeho rekonstrukce. S běžným provozem a přístupem do objektu se v období prázdnin nepočítá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Žádáme o objasnění možného řešení transportní cesty pro VZT jednotku do 1.PP. Jednotka dle PD je s hmotností cca 450 kg.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Je plánováno, že jednotky budou dopraveny do strojoven v rozloženém stavu. Jednotlivé díly nebudou rozměrů, které by vyžadovali speciální transportní cestu. Tomu odpovídají zvolené typy VZT jednotek. V rozpočtu v profesi VZT v položce č. 41 je uvedeno: "Dodávka v rozloženém stavu". Cena v rozpočtu byla uvedena vč. sestavení jednotky na místě výrobcem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Vzhledem ke složitosti provádění prací za provozu objektu si dovoluujeme požádat ještě o jednu prohlídku místa plnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel na základě žádosti stanovuje dodatečný termín prohlídky místa plnění, který je stanoven na:

- Čtvrtek 01.02.2024 od 10:00 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sraz účastníků prohlídky místa plnění se uskuteční před hlavním vstupem do základní školy. Kontaktní osoba prohlídky místa plnění je Ing. Matěj Král, starosta obce, tel.: 257 830 152, e-mail: starosta@obectrebotov.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel poskytuje účastníkům jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace výkaz výměr ve změněném formátu. Obsah a rozsah předmětu plnění zůstává nezměněn.

Přílohy:

Upravený výkaz výměr - revize_2024_01_28 - Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov [zadání]

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 05

ZŠ Třebotov_Návrh akustického řešení_07_2021

ZŠ Třebotov_Návrh akustického řešení_Dozvuk_tělocvična _EI30

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky