

**Nellprojet s.r.o.**  
**Zarámí 428**  
**760 01 Zlín****Věc: Vyjádření k existenci sítí pro uzemnění a stavební řízení pro akci:****„Kontejnerové stání na ul. Partyzánská, Hranice“**

Při realizaci výše uvedeného projektu **DOJDE K DOTČENÍ** se sítěmi ZEAL s.r.o.

Jak je patrné z příložené elektronické dokumentace, dojde ke křížení s optickým kabelem ZEAL na s.r.o. Kabel je uložen v HDPE trubkách v hloubce cca 0,6m, krytý výstražnou fólií.

Veškeré dotčené sítě jsou zakresleny v elektronické podobě, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a bude zaslána elektronicky - emailem.

Všeobecné podmínky pro práce nad našimi sítěmi jsou uvedeny níže.

**Podmínky výstavby:**

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržet následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení od ZEAL s.r.o. a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními ZEAL s.r.o. musí být vyprojektována a provedena zejména dle příslušných norem ČSN.
5. Dodavatel prací musí oznámit ZEAL s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s ZEAL s.r.o. provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s optickými chráničkami nebo kabely, při odhalení vedení musí být chráničky nebo kabely řádně vyvěšeny, chráněny před poškozením.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být ZEAL s.r.o. vyzván ke kontrole uložení, pokud toto

organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ZEAL s.r.o. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt na náklady investora stavby.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, optické chráničky nebo kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat terén nad vedením.

11. Každé poškození zařízení musí být okamžitě nahlášeno ZEAL s.r.o.

12. Po dokončení stavby ZEAL s.r.o. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, pokud se jedná o uložení v ochranném pásmu zařízení ZEAL s.r.o..

Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ZEAL s.r.o. provádět na výjimku z ochranného pásma. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem.

**V Hranicích dne 19. května 2021**

**Vladimír Hotař**  
**ZEAL s.r.o.**



**ZEAL**  
networking company  
ZEAL s.r.o., Hranická 581, 752 61 Hranice 4  
IČ: 25 36 32 04 DIČ: 25 36 32 04