

## **Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti**

### **Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)**

**Číslo vyjádření:** VPD-00890/2023  
**Žadatel:** Blanka Holendová, Renoirova 624/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
**Investor:** Městská část Praha-Dubeč, IČO: 00240184, Starodubečská 401/401, Dubeč, 107 00 Praha-Dubeč  
**Název akce:** „Opatření pro zlepšení podmínek chodců a MHD - Dubeček“  
**Stupeň PD:** Spojené územní a stavební řízení  
**Zájmové území:**  
**Adresa:** Hlavní město Praha  
**Kat. území - číslo parcely:** Dubeč (633330) – 1879/1, 178, 216, 199/1, 167, 101, 100/2, 352, 428, 429

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

#### **Dojde ke kontaktu s VO – demontáž, výstavba**

Podle předložené dokumentace

- budou demontovány stožáry VO č. 010575, 010576 (koncová větev, napojení ze stožáru č. 010574, stožár JBUD 10, výložník 1500, svítidlo Safír 12/70 W, kabel AYKY 4Bx35),

- budou postaveny 4 nové stožáry (2 ks náhrada za demontované stožáry, 2 ks nové napojené z č. 010576), od stožáru č. 010574 bude mezi stožáry položen nový kabel CYKY 4J x 16 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

- budou napojena 2 zrcadla ze stožáru VO č. 010560 (na odběr el. energie bude uzavřena smlouva s obchodním oddělením společnosti THMP, a.s., napájení bude v režimu VO).

#### Materiál pro nové VO dle projektové dokumentace a světelného výpočtu:

Stožár bezpaticový ocelový třístupňový, výška 10 m, s minimálním spodním rozměrem 159 mm

Výložník 1 m

Svítidlo TECEO S 20 LEDs 700mA WW730 Flat glass 5303 Back light 484542, 46 W

#### Projektová dokumentace:

Technická zpráva, datum 11/2021

Světelný výpočet, datum 1/9/2022

Předchozí vyjádření VPD-00250/2022

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN a výpočtem rušivého světla dle požadavků na zábranu rušivého světla na objektech k bydlení dle ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5 nebo dle aktuálně platné legislativy. Použitá LED svítidla musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO", který je uveden na stránkách thmp.cz, svítidla musí mít zejména plně programovatelný předřadník a přípravu pro centrální řízení a monitoring (Zhaga konektor na vrchní straně svítidla).

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: J. Zavázal, mobil 778 886 043, e-mail: [jiri.zavazal@thmp.cz](mailto:jiri.zavazal@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 27. 3. 2023

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Eva Behenská  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100