

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Mgr. Blanka Holendová, PhD.

Renoirova 624/1  
152 00 PrahaVaše žádost ze dne, značka:  
13.03.2023Naše značka:  
139230035Vyřizuje:  
Ing. Miroslav Jasinskýdne:  
19.03.2023**Věc: Opatření pro zlepšení podmínek chodců a MHD Dubeček****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha - Dubeč

Stavebník: MČ Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 112 – Dubeč

Projektant: PRINKOM spol. s r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice, IČO: 045 94 932

Č. zakázky: - - - - -

Datum: 11/2021

Předmětem předložené dokumentace je návrh opatření pro zlepšení bezpečnosti a pohybu chodců a podmínek MHD v městské části Praha Dubeč, části Dubeček. Jednotlivá opatření se nachází v Praze 15 – městské části Dubeč, v části Dubeček. Všechny opatření jsou situována podél ulice K Vílkám. Opatření č. 1 je situováno v blízkosti K Průmstavu. V současném stavu se v trase chodníku nacházejí plochy zeleně. Opatření č. 2 je situováno v blízkosti křižovatky ulic K Vílkám x V Polí. Plochy pro umístění zastávky jsou v současném stavu zatravněny. Chodník, na který bude zastávka napojena má asfaltový povrch. Opatření č. 3 je situována v blízkosti křižovatky ulic K Vílkám x K Hádku. Plochy pro umístění autobusové zastávky mají asfaltový povrch, část je také vysypána štěrkem. Plochy pro umístění chodníku v rámci opatření č. 3 mají travnatý povrch. U opatření č. 4 jsou plochy nástupiště zastávky a chodníku umístěny travnatém povrchu podél stávající ulice K Vílkám a jsou situovány v blízkosti dubečského hřbitova. Poslední opatření je situována ve východní části Lipového náměstí. Stávající povrchy mají asfaltový kryt.

Byla podána žádost o souhlas s výjimkou z výšky nástupní hrany autobusové zastávky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v souladu s ust. § 14 této vyhlášky přílohy č. 2 bodu 3.1. Jedná se o vybudování nové zastávky V poli (v projektu součástí opatření č. 2). Výška nástupní hrany je navrhována na 160 mm podle požadavku ROPID.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1. S případným udělením výjimky z ustanovení bodu 3.1. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, spočívající v povolení navržené nástupní hrany dle výslovného požadavku ROPID s výškou 160 mm SOUHLASÍME.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

**Ing. Miroslav Jasinský, odborný konzultant**

Adr. střediska: Plzeňská 26/40, 353 02 Mariánské Lázně  
606631332, miroslav.jasinsky@centrum.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

