

Montážní schéma (technická místnost 1) m 1:50

2.07a
KL 22 - 9050
TPV 15, RS 15
④

nová prosklená stěna

2.07
KL 22 - 5200
TPV 15, RS 15
⑧

nová prosklená stěna

2.07
KL 22 - 5200
TPV 15, RS 15
⑧

nová prosklená stěna

2.07
KL 22 - 5200
TPV 15, RS 15
⑧

CHODBA
KL 11 - 6120
TPV 15, RS 15
④ *

2.03
KL 22 - 9120
TPV 15, RS 15
⑥

2.08
KL 22 - 9060
TPV 15, RS 15
③

2.08
VK 21 - 9080
TPV 15, RS 15
③

2.07a
VKL 22 - 5200
TRV 15, SS 15
⑥

2.01
KL 21 - 9060
TPV 15, RS 15
④ *

2.04
KL 11 - 5050
TPV 10, RS 10
②

nová prosklená stěna

2.09
KL 22 - 5070
TPV 15, RS 15
④ *

2.10
KL 22 - 5050
TPV 15, RS 15
④

2.10
KL 22 - 5050
TPV 15, RS 15
④

CHODBA
KL 22 - 9050
TPV 15, RS 15
④ *

Poznámka - upevnění:
Otopná tělesa u prosklených stěn budou osazena na stojánkové konzoly!!!

Označení otopných těles:

KL Deskové otopné těleso provedení Klasik připojení z boční pravé nebo levé strany.
V přívodním potrubí osazen termostatický radiátorový ventil s přednastavením 1-8.
Ve vratném potrubí osazeno uzavíratelná regulační šroubení.
Termostatické ventily budou nastaveny na vypočtené hodnoty. Doplněny termostatickou hlavici pro regulaci teploty v místnosti. Radiátorová šroubení budou nastavena na plný průtok, nebude na nich prováděna žádná regulace.

VK (VKL) Deskové otopné těleso provedení VENTIL KOMPAKT se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Připojení tělesa na rozvod potrubí spodní z pravé (levé) strany kompaktní připojovací armaturou se svěrným šroubením pro měděné trubky a plastovou krytku.

* termostatická hlavice pro veřejné prostory se zabezpečením proti zcizení nastavení teploty pomocí speciálního klíče

Legenda:

— přívodní potrubí - 70° C
- - - vratné potrubí - 50° C
2.07 označení vytápěné místnosti
AO automatický odvětrávací ventil

Rozvod ÚV zhotoven z trub měděných.

Označení otopných těles:

typ KL - 11 - 6050

délka tělesa
výška tělesa
označení typu
provedení KLASIK
boční připojení

typ VK - 22 - 9060

délka tělesa
výška tělesa
označení typu
provedení VENTIL KOMPAKT
spodní připojení z pravé strany
(VKL - z levé strany)

Poznámka:
Stávající stoupačí č.26a bude využito pro plánovanou MŠ ve 2. NP

Poznámka:
Před zahájením prací musí být ověřeno, jestli na plánovanou větev pro MŠ nejsou ještě napojena nějaká jiná otopná tělesa v 1. NP!!!

Název akce:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna			Investor:	Obec Zlatá Koruna		Měřítko:	1:50	Výšes:
					Archivní číslo:	21 - 2024		Datum:	
Výšes:	Montážní schéma (technická místnost 1)			Výšes:	Zápis projektant:		Vaněčková		
					Vypracovala:		Vaněčková Ing. Burdová		
Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení								6