

PODLAHY - podlaha PVC

- Vinylová PVC podlahovina tl. 2,0mm, bezpečnostní podlahovina bez určeného směru pokládky plošná hmotnost EN 430 2,9 kg/m², odolnost proti oděru EN 660-2 Skupina T objemová ztráta méně než 2mm³ protiskluznost dle DIN 51130 R9, zvuková izolace 7dB, zátěžová třída 34/43 vhodná pro židle s pojezdovými kolečky, zbytkový otlak max. 0,10mm
- Disperzní lepidlo pro pokládku podlahovin z PVC
- Samonivelační vyrovnávací stěrka tl. 3mm
- Penetrace betonového potěru (řízené vysychání) k zabránění vzniku tahových a smršťovacích prasklin
- Speciální betonový potěr (beton tř.min.C20/25) tl. 55-60mm s obsahem polypropylénových vláken s omezeným smršťováním bez trhlin pro potěry o velmi malých tloušťkách, provedení dilatací dle konstrukčních zásad
- Separační vrstva - fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu tl. 0,2mm, fólii v přesazích slepit a napojit na stěny
- Kročejová izolační vrstva - desky určené pro kročejový útlum podlah - minerální izolace tl. 30mm hodnota užitého zatížení 5kN/m², stlačitelnost CP2 max. 2mm, včetně dilatačních minerálních pásků kolem stěn
- Dokonale suchý, zametený a odprášený podklad (stávající panelová stropní konstrukce) + případné lokální opravy
- Odstranění stávajícího podlahového souvrství na panelovou stropní konstrukci v celkové tloušťce 100mm

SOKLY pro PVC - zaoblený PVC fabion

- Podlahový profil lepený sokl ukončovací lišta z PVC - P 40x1,2 mm + podlahový systémový profil lepený sokl fabion z PVC - P 30x30 mm

PODLAHY - keramická dlažba

- Keramická kalibrovaná protiskluzová dlažba R10B určená do mokrých provozů, zátěžová třída 34/43 spárování hmotou se zvýšenou mechanickou odolností a zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním styky odlišných nášlapných vrstev podlah lištami umístěnými pod dveřním křídlem
- Flexibilní lepidlo pro pokládku podlahovin z keramických dlaždic
- Samonivelační vyrovnávací stěrka tl. 3mm + systémová stěrková hydroizolace v hygien.zař., výdeji jídel
- Penetrace betonového potěru (řízené vysychání) k zabránění vzniku tahových a smršťovacích prasklin
- Speciální betonový potěr (beton tř.min.C20/25) tl. 55-60mm s obsahem polypropylénových vláken s omezeným smršťováním bez trhlin pro potěry o velmi malých tloušťkách, provedení dilatací dle konstrukčních zásad
- Separační vrstva - fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu tl. 0,2mm, fólii v přesazích slepit a napojit na stěny
- Kročejová izolační vrstva - desky určené pro kročejový útlum podlah - minerální izolace tl. 30mm hodnota užitého zatížení 5kN/m², stlačitelnost CP2 max. 2mm, včetně dilatačních minerálních pásků kolem stěn
- Dokonale suchý, zametený a odprášený podklad (stávající panelová stropní konstrukce) + případné lokální opravy
- Odstranění stávajícího podlahového souvrství na panelovou stropní konstrukci v celkové tloušťce 100mm

SOKLY pro keramickou dlažbu

- Keramický sokl výšky 80mm se zaoblenou horní hranou z téže dlažby

POVRCHY STĚN, STROPY- MALBY, NÁTĚRY

- Stávající stěny a stropy - vyspravení v rozsahu 30% plochy vápenocementovou jádrovou omítkou penetrace povrchu s adhézním spojovacím můstkem, přesítování sklovláknitou tkaninou, stěrkování tmelem a přebroušení povrchu. Úprava s přesítováním a tmelením rovněž u nových pórobetonových stěn a vyzdívek. Následně bude provedena štuková vrstva a dvojnásobná malba v bílé barvě, případně v barvě dle požadavku investora. V jednotlivých místnostech budou provedeny nátěry s vysokou odolností proti otěru. Nátěr musí být s antialergenní a bakteriální odolností a odolností vůči plísním.

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna

**STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLKY
SKLADBY KONSTRUKCÍ**

Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p.55 - Zlatá Koruna		Místo: Zlatá Koruna	Dat: 03/2024 Zak.č.: MŠ/ZK/24	 PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Obsah: SKLADBY KONSTRUKCÍ	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066	Stupeň PD : DSP	
Investor: Obec Zlatá Koruna	Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav		Příloha č.: 16	