

Ing. Ladislav Váňa
Větrná 132, 370 01 Vráto
PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY – KLIMATIZACE
IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525
Tel : 605 158 381

Tůmová - EI

Věc: MŠ Zlatá Koruna - podklady VZT

M+R + EI

Zař. č.	umístění v m.č.	Název	Počet ks	kW	A	V/50 Hz	Ovládání z m.č.
1.1	m.č. 2.08 pod stropem	VZT jednotka SAVE VSR 300 / B	2x 1	0,081 0,081	10	230	2.07 ¹⁾
1.1	m.č. 2.08 pod stropem	VZT jednotka el. ohřev	1	1,67		230	2.07 ¹⁾
1.1	m.č. 2.13 pod stropem	VZT jednotka SAVE VSR 300 / B	2x 1	0,081 0,081	10	230	2.12 ¹⁾
1.1	m.č. 2.13 pod stropem	VZT jednotka el. ohřev	1	1,67		230	2.12 ¹⁾
2.1	m.č. 2.05 pod stropem	ventilátor CVAB/4- 3000/355	1	0,312	1,3	230	2.05 ²⁾
2.	m.č. 2.05 pod stropem	regulační klapka se servem	1	0,01		230	2.05 ²⁾
2.	m.č. 2.05 pod stropem	digestoř osvětlení	1	0,02		230	na digestoři
3.1	m.č. 2.08, 2.13 pod stropem	ventilátor TD 1000/200 Silent Ecowat	2x 1	2x 0,099	2x 0,66	230	m.č. 2.08, 2.13 ³⁾
4.1	m.č. 2.02, 2.03a, 2.06, 2.11, 2.15	ventilátor EB 100 T	6x 1	6x 0,028		230	m.č. 2.02, 2.03a, 2.06, 2.11, 2.15 ³⁾

Pozn. :

¹⁾ součástí VZT jednotky je kompletní M+R - řízení podle čidla CO2 (součástí VZT) - prokabelovat + prokabelovat ovladač SAVE Touch

<https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/rezidencni-vetrani/vzduchotechnicke-jednotky/save?sku=488827>

<https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/rezidencni-vetrani/prislusenstvi/prislusenstvi-rezidencnich-jednotek/regulace/save-touch?sku=138077>

<https://www.systemair.com/cs-cz/p/systemair-e-co2-54542>

²⁾ součástí ventilátoru bude regulátor výkonu REB 2,5

- spolu s ventilátorem se otevře uzavírací klapka

³⁾ bude spouštěn pomocí časového doběhu (dodávka VZT) + tlačítko v jednotlivých místnostech

S pozdravem

Ing. Ladislav Váňa

V Č. Budějovicích 9. 9. 2024

DOPIS398