

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska v Třebenicích

Zadavatel: Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
IČ: 00264521

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Eva Hajná místostarostka

V Třebenicích dne 28. června 2013

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

1. Dotaz

V PD jsme nikde nenašli výpis výplní otvorů, který by udával rozsah a rozměry navrhovaných nových výplní, včetně specifikace otevírání.


V TZ a PD je pouze zmínka o oknech, že $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{K}$ v barvě hnědé a ve výkazu výměr je uvedeno „Okno plastové vč. Parapetu“ jako položka v m². Parapety předpokládáme plastové v jaké rš?

Prosím tedy o doplnění výpisu výplní otvorů.

2. Odpověď: viz přílohy 1 – 9.

S pozdravem




.....
Ing. Eva Hajná místostarostka

Příloha: 1