

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	„ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben - opakované zadávací řízení“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Veltrusy
Sídlo zadavatele:	Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO:	00237272
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Filip Volák, starosta

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Chtěli bychom tímto požádat o doplnění PD o Knihu svítidel.

Odpověď č. 1:

Základní parametry svítidel jsou uvedeny v dokumentaci v části elektro (v technické zprávě, pozice a počet v seznamu zařízení, pozice vyznačena v půdorysech jednotlivých podlaží) a v poznámce ve výkazu výměr. Dle našeho názoru je specifikace svítidel dostatečná pro nacenění dodávek a montáží svítidel.

Např. LED panel - typ A:

umístění: stropní vestavné do SDK podhledu 600x600mm

rozněr: 595x595mm

Barva svítidla: bílá, difuzor mléčný akrylát (PMMA)

Krytí: IP20

Napájení: 230V 50Hz, 40W, účinnost >0.9

Barva světla: 4000K

Vyzařovací úhel: 90o

Světelný tok: 4240 Lm

UGR: <19

Životnost: 4.000 hodin

Pružiny pro montáž přisazením do SDK

montáž zahrnuje montáž svítidla na podhled nebo strop a připojení na kabel

S pozdravem.

.....
Mgr. Jakub Kubíček, DiS.