

pozn.	označení elektro	označení technologické	technologický uzel
RE	ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ		
RH	ROZVADĚČ HLAVNÍ		
1. Čerpání vody			
RPHV11	ROZVADĚČ PODRUŽNÝ U HV1		
MA11	ČERP-HV1	čerpadlo ve vrtu HV1	
BL11MIN	HV1-MIN	limitní spínač, elektroda	
BL11MAX	HV1-MAX	limitní spínač, elektroda	
RPHV13	ROZVADĚČ PODRUŽNÝ U HV3		
MA13	ČERP-HV3	čerpadlo ve vrtu HV3	
BL13MIN	HV3-MIN	limitní spínač, elektroda	
BL13MAX	HV3-MAX	limitní spínač, elektroda	
2. Úprava vody			
BF21	VODOMĚR-NÁTOK	signalizační kontakt průtoku objemové jednotky vodoměru	
MB22	DČ1	ovládací kontakt jedné objemové dávky chlornanu dávkovacího čerpadla	
BL22MIN	CHLORNAN-MIN	limitní spínač hladiny chlornanu, plovák	
BL22HMIN	CHLORNAN-HMIN	limitní spínač hladiny chlornanu, plovák	
EA23UV	UVLAMP A1	UV lamp a	
EA24UV	UVLAMP A2	UV lamp a	
BF25	VODOMĚR-AKUMULACE	signalizační kontakt průtoku objemové jednotky průtokoměr	
MB26	DČ2	ovládací kontakt jedné objemové dávky chlornanu dávkovacího čerpadla	
BL26MIN	CHLORNAN-MIN	limitní spínač hladiny chlornanu, plovák	
BL26HMIN	CHLORNAN-HMIN	limitní spínač hladiny chlornanu, plovák	
3. Filtr			
BL31	FILTR-MAX	limitní spínač, plovákový – filtr zanesen	
MA32	ČERP-PRANÍ	čerpadlo praní filtru	
MA33	DMYCHADLO	dmychalo praní filtru	
4. Akumulace			
BL41	AKU1-HMIN	limitní spínač, elektroda	
BL42	AKU1-MIN	limitní spínač, elektroda	
BL43	AKU1-MAX	limitní spínač, elektroda	
BL44	AKU1-HLADINA	výška hladiny v akumulaci 1, spojitě měření, tlaková sonda	
BL45	AKU2-HMIN	limitní spínač, elektroda	
BL46	AKU2-MIN	limitní spínač, elektroda	
BL47	AKU2-MAX	limitní spínač, elektroda	
5. Tlakování			
BP51	PODTLAK	podtlakové čidlo sání ATS	
MA52	ČERP1-ATS	čerpadlo tlakovací stanice	
MA53	ČERP2-ATS	čerpadlo tlakovací stanice	
BP54	TLAK	snímač tlaku vody na výtlačku ATS, spojitě měření	
BP55	TLAK-HMAX	bezpečnostní přetlakový snímač na výtlačku ATS, spojitě měření	
BF56	VODOMĚR-ATS	signalizační kontakt průtoku objemové jednotky průtokoměr	

6. Odpadní voda		
BL61	ÚKAP-HMAX	limitní spínač, elektroda v jímce úkapů
7.Vodoměry		
BF71	VODOMĚR-ODBĚR1	signalizační kontakt průtoku objemové jednotky průtokoměr
8.Zabezpečení objektu		
SF81	KLÁVESNICE	zadávání přístupového PIN
UC81	ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	skříň signalizace alarmu
PF82	ZABEZPEČENO	kontrolka stavu alarmu
PF83	ODEMKNUTO	kontrolka stavu alarmu
PJ84	HOUKAČKA	akustická signalizace
BG85	DVEŘE-ČIDLO	kontaktní čidlo otevření dveří
BG86	PIR1-TECH	pohybové čidlo v technologické místnosti
9. Stavební elektro		
EA91-1		technologická místnost: zářivkové svítidlo
EA91-2		technologická místnost: zářivkové svítidlo
EA91-3		technologická místnost: zářivkové svítidlo
EA91-4		technologická místnost: zářivkové svítidlo
QA91-1		technologická místnost: vypínač osvětlení okruh 1
QA91-2		technologická místnost: vypínač osvětlení okruh 2
UC91-5		technologická místnost: zásuvková skříň 230V a 400V
EB91-6		technologická místnost: přímotop 230VAC
MA91-7		ventilátor objektu
EA91-8		armaturní komora: žárovkové svítidlo
EA91-9		armaturní komora: žárovkové svítidlo
EA92-1		venkovní: žárovkové svítidlo
EA92-2		venkovní: žárovkové svítidlo
QA92		venkovní: vypínač osvětlení