

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 911/21/ZPR/Šve

V Sušici dne 25.6.2021

Spisová značka: 911/21/ZPR/Šve

Úředně oprávněná osoba: Ing. Švelch, 148

Kontakt: 376 540 166, tsvelch@mususice.cz



ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 23.7.2021

V Sušici dne 4.8.2021

Výroková část:

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatel:

Obec Modrava, Modrava 63, 34192 Kašperské Hory, IČ 00573418

vydává stavební povolení

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Vodovod Filipova Hut“ v kraji Plzeňském, obec Modrava, k.ú. Filipova Hut' na p.p.č. 1590, 1591, 1598, 1615, 1616, 1688 a 1689, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0050-0-00, číslo a název hydrogeologického rajonu - 6310 Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, číslo a název útvaru podzemních vod - 63101 Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, název vodního útvaru - Vydra od toku Roklanský potok po ústí do toku Otava HVL_1110, souřadnice x,y orientačně v systému S-JTSK začátek 1149780; 823836; konec 1150113; 823849.

Druh stavby - vodní dílo podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů.

Účel stavby - zásobování části obce Modrava pitnou vodou a zajištění požárního zabezpečení lokality.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

IO 01 - Vodovod

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vrt v části obce Filipova Hut'. Z vrtu bude voda dopravována výtlakem z PE 63 (DN 50), délky 132,2 m do nově vybudovaného vodojemu, v souběhu s nímž povedou napájecí a ovládací kabely rovněž v délce 132,2 m. Voda bude dále rozvedena potrubím gravitačního vodovodního řadu A, délky 325,7 m a A2, délky 197,4 m a vodovodního řadu B, délky 350,2 m z PE 110 (DN 100), v němž bude tlak zajišťován tlakovou stanicí integrovanou do vodojemu. Pro případné požární účely budou na vodovodu osazeny požární hydranty. Součástí projektu je i příprava odbočných kusů na veřejných pozemcích pro budoucí napojení jednotlivých nemovitostí. Napojení bude realizováno pomocí navrtávacích pasů, za něž bude osazena zemní souprava se šoupětem, ukončení bude provedeno zazátkováním na hranici veřejného pozemku.

IO 01 - Vodojem

Nově budovaný vodojem o objemu akumulčních nádrží 2x50 m³, mezi nimiž bude umístěna armaturní komora, bude dvoupodlažní. V nadzemním podlaží bude umístěn vstup do objektu

a rovněž přístupy do akumulčních nádrží a armaturní komory. Z objektu vodojemu je dále navrženo odpadní potrubí z PVC DN 150, délky 65 m.

Pro provedení vodního díla podle ustanovení §15 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanoví povinnosti:

1. Stavba vodního díla „Vodovod Filipova Hut“ bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení, zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková, datum zpracování 07/2019.
2. Stavba bude dokončena v termínu do 31.12.2023.
3. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Správy Národního parku Šumava, Odboru státní správy NP Šumava, ze dne 11.5.2021 pod zn. SZ NPS 04690/2021/2 - NPS 04949/2021 jako orgánu ochrany přírody:
 1. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.
 2. Při výkopových pracích bude oddělována svrchní vrstva zeminy od dalších vrstev výkopu; při zahrnování bude tato uložena zpět do výkopu jako poslední krycí vrstva.
 3. Pro terénní úpravy po uložení inženýrských sítí nebude navážena nepůvodní zemina a nebude prováděno setí travní směsí z důvodu zamezení zavlečení nepůvodních druhů rostlin. Do doby úplného obnovení vegetačního krytu na místech narušených stavbou je nutné tyto plochy kontrolovat, zda nedošlo k rozšíření invazních druhů (zejména lupiny mnoholisté) a v případě zajištěného výskytu zajistit jejich likvidaci.
 4. Stavba a úprava ploch v okolí stavby budou realizovány takovými technickými prostředky a postupy, aby nedošlo k poškození vzrostlé zeleně na dotčených pozemcích. Trasa výkopu bude vedena okolo vzrostlých stromů ve vzdálenosti odpovídající minimálně průměru koruny dotčeného stromu. Obnažené kořeny budou přerušeny pouze řezem; řezné rány kořenů o průměru větším než 2 cm budou ošetřeny přípravkem k ošetřování ran dřevin.
 5. Před zahájením stavebních prací bude za účasti investora stavby, dodavatele a pověřeného pracovníka Správy Národního parku Šumava provedena terénní pochůzka pro stanovení přesného způsobu provádění stavby včetně vymezení přístupových tras, manipulačních a skladovacích ploch (plocha pro zařízení staveniště, plocha pro mezideponii výkopové zeminy) a současně budou vymezeny úseky, kde práce budou prováděny pod dohledem pracovníků Správy Národního parku Šumava.
 6. Po dokončení stavebních prací bude odstraněno zařízení staveniště a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Mimo zpevněné plochy a komunikace nesmí být zřizovány žádné skládky materiálu ani jiné objekty zařízení staveniště.
5. Termín zahájení prací a název a sídlo zhotovitelské firmy bude nejméně 5 dní před zahájením stavby oznámen panu Ladislavu Koči tel.: 388 450 209, email: ladislav.koci@hpsumava.cz.
6. Po skončení realizace stavebních prací bude provedeno se Správou Národního parku Šumava fyzické předání o němž bude vyhotoven písemný protokol.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
8. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Účastníci řízení podle §27 odst. 1 správního řádu:

Obec Modrava, Modrava 63, 34192 Kašperské Hory, IČ 00573418

Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, Vimperk 385 01, IČ 00583171

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 40502, IČ: 27232425

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 13000, IČ: 04084063

Odůvodnění:

Obec Modrava, Modrava 63, 34192 Kašperské Hory zastoupená AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudení 30, 34022 Nýrsko, adresa pro doručování: Palackého 898, 34022 Nýrsko, podala dne 1.3.2021 žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě „Vodovod Filipova Hut“ v k.ú. Filipova Hut, p.p.č. 1590, 1591, 1598, 1615, 1616, 1688 a 1689. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost nebyla úplná, proto bylo řízení přerušeno usnesením č.j. 912/21/ZPR/Šve ze dne 8.4.2021 a žadatel byl vyzván k doplnění podkladů žádosti. Podklady byly nashromážděny ke dni 12.5.2021.

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení §115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemností č.j. 989/21/ZPR/Šve ze dne 17.5.2021, a jelikož mu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, s upozorněním, že připomínky k projednávanému záměru mohou být podány v termínu do 10 dnů od doručení oznámení.

V této lhůtě podal námitku účastník řízení Marcela Hoffmannová, uvádějící že vodní dílo má být vybudováno v těsné blízkosti nemovitosti č.p. 85 a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Filipova Hut v jejím vlastnictví. Součástí tohoto pozemku je studna, která zásobuje dům pitnou vodou. Podle tvrzení namítající vyvěrá přepadem ze studny potok, který je svou faunou cenný z hlediska životního prostředí a výstavba vodního díla v blízkosti uvedené studny může vést k likvidaci soukromého zdroje pitné vody a potoka. Námitky paní Marcely Hoffmannové týkající se ohrožení vodního zdroje na p.p.č. 1607 v k.ú. Filipova Hut a následně i, jí zmiňované vodoteče, byly řešeny v průběhu řízení o prodloužení územního rozhodnutí, vedeném Městským úřadem Kašperské Hory, stavebním úřadem. V souvislosti s tím bylo vypracováno „doplňkové vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a vodohospodářského projektanta k projektované stavbě vodojemu a stavební úpravě průzkumného vrtu na p.č. 1615 k.ú. Filipova Hut Ing. Františkem Matyášem, odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie, inženýrské a sanační geologie, datum zpracování 9.2.2021. Hydrogeolog ve svém vyjádření doporučuje, vzhledem ke složitým základovým poměrům, v důsledku výskytu tektonické poruchy v místě vrtu a vodojemu, založit objekt vodojemu max. v hloubce 3,21 mpt, základovou spáru hloubkově odvodnit, ale zároveň zachovat lokální odtokové poměry, doporučuje dále účast geologa pro přejímku základové spáry, nehomogenitu základové spáry navrhuje nadlepšit zahutněním min. 2 x 0,2 m makadamu frakce 64/128 či 32/64 mm, dále zpracování podrobného řezu prostupu vrtu a dalších potrubí armaturní komorou a provedení takových opatření, která zamezí průniku povrchových vod a minimalizují změnu lokálních odtokových poměrů kolem vodojemu a svodných potrubí, pro fázi přejímky základové spáry objektu vodojemu, stavebního zhlaví vrtu HV3 a vodovodu i případného odvodnění stavby důrazně doporučuje provedení IGHG a VH doзору, prováděcí firma měla být schopna prokázat min. 20 let praxe v řešení vodohospodářských staveb ve složitých základových poměrech. Zpracovatel vyjádření si vyhrazuje právo účasti na výběrovém řízení výběru zhotovitele stavby s možností účastníky bez potřebné kvalifikace z výběrového řízení vyloučit. Uvedená doporučení byla zapracována do dodatku projektové dokumentace, vypracovaného Ing. Martinou Hřebekovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby, datum zpracování 05/2021.

Účastníkům bylo sděleno, že se mohou k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit před vydáním rozhodnutí do 5-ti dnů po uplynutí lhůty pro námitky.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení „Vodovod Filipova Hut“, datum zpracování 07/2019, vyhotovil zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková, ČKAIT 0101643, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby.
- Vlastnické právo stavebníka k p.p.č. 1590, 1598, 1616, 1688 a 1689 v k.ú. Filipova Hut bylo ověřeno v katastru nemovitostí.
- Právo provést stavbu na p.p.č. 1591 a 1688 v k.ú. Filipova Hut ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Správu Národního parku Šumava, 1. máje 260, 38501 Vimperk souhlasem vyznačeným na situaci stavby, dle ustanovení §184a stavebního zákona.

- d) Ke stavebnímu záměru vydala souhlasné vyjádření Správa Národního parku Šumava dne 14.4.2021, zn. NPS 04161/2021 za dodržení uvedených podmínek:
1. Nový vodojem, umístěný na pozemku Správy, se nestává součástí nemovitosti, na které bude umístěn - pozemku p.č. 1615 k.ú. Filipova Huť a je nadále majetkem obce Modrava. Ta je také odpovědná za jeho stav a je povinná jej odstranit na vlastní náklady po ukončení smluvního vztahu.
 2. Stavební práce budou provedeny dle doložené stavební dokumentace.
 3. Pro terénní úpravy po dokončení stavby nebude navážena nepůvodní zemina a nebude prováděno osetí travní směsí z důvodu zamezení zavlečení nepůvodních druhů rostlin. Terén po realizaci bude uveden do stavu blízkého původnímu.
 4. Mimo zpevněné plochy a komunikace nesmí být zřizovány žádné skládky materiálu ani jiné objekty zařízení staveniště.
 5. Žádáme o oznámení zhotovitelské firmy a termín zahájení prací nejdéle do 5 dní před zahájením stavby kontaktní osobě pro stavby. Pan Ladislav Kočí tel: 388 450 209, email: ladislav.koci@npsumava.cz.
 6. Po realizaci stavby Správa vyžaduje fyzické převzetí na místě s písemným protokolem.
 7. Veškerý přebytkový materiál bude odstraněn a odpad bude odvezen na povolenou skládku.
 8. Případně vzniklé škody na pozemcích způsobené při nebo následkem stavby vodovodu Filipova Huť do požadované doby záruky budou odstraněny na náklady investora.
 9. Po dobu stavby bude se Správou uzavřena nájemní smlouva na části pozemků nutných pro realizaci vodojemu.
 10. Kontaktní osoba Mgr. Dominika Krinedlová tel.: 388 450 257 email: dominika.krinedlova@npsumava.cz.
 11. Následně bude provedeno majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 1615 k.ú. Filipova Huť potřebného k výstavbě nového vodojemu.

e) K umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Kašperské Hory, stavebním úřadem dne 8.3.2013 zn. /797/12/. Dne 8.4.2015 byla rozhodnutím č.j. 00899/2016/SU platnost územního rozhodnutí prodloužena do 8.4.2017. Dne 28.11.2017 byla rozhodnutím č.j. 02995/2017/ platnost územního rozhodnutí prodloužena do 31.12.2019. Dne 27.1.2021 byla rozhodnutím č.j. 00245/2021/SU platnost územního rozhodnutí prodloužena o dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

f) Jako podklad pro vydání stavebního povolení byl vydán souhlas Městského úřadu Kašperské Hory jako místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení §15 odstavce 2 stavebního zákona dne 3.3.2021 pod č.j. 00597/2021/SU.

K záměru stavby vodního díla byla vydána stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů:

- Ke stavebnímu záměru vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.10.2020 pod č.j. KHSPL/24908/21/2020.
- Ke stavebnímu záměru vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy jako příslušný orgán na úseku požární ochrany souhlasné závazné stanovisko dne 12.5.2020 pod č.j. HSPM - 3083-11/2012 KT.
- Ke stavebnímu záměru vydala Obec Modrava, jako příslušný silniční správní úřad povolení zvláštního užívání komunikace dne 5.2.2021, pod č.j. 076/21.
- Ke stavebnímu záměru bylo vydáno rozhodnutí Správy Národního parku Šumava, Odboru státní správy NP Šumava pod zn. SZ NPS 00610/2020/7 - NPS 06434/2020 dne 14.7.2020 o výjimce ze zákazu uvedeného v ust. § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
- Ke stavebnímu záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Správy Národního parku Šumava, Odboru státní správy NP Šumava, ze dne 11.5.2021 pod zn. SZ NPS 04690/2021/2 - NPS 04949/2021 jako orgánu ochrany přírody, s následujícími připomínkami:
 1. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.
 2. Při výkopových pracích bude oddělována svrchní vrstva zeminy od dalších vrstev výkopu; při zahrnování bude tato uložena zpět do výkopu jako poslední krycí vrstva.

3. Pro terénní úpravy po uložení inženýrských sítí nebude navážena nepůvodní zemina a nebude prováděno setí travní směsí z důvodu zamezení zavlečení nepůvodních druhů rostlin. Do doby úplného obnovení vegetačního krytu na místech narušených stavbou je nutné tyto plochy kontrolovat, zda nedošlo k rozšíření invazních druhů (zejména lupiny mnoholisté) a v případě zajištěného výskytu zajistit jejich likvidaci.
 4. Stavba a úprava ploch v okolí stavby budou realizovány takovými technickými prostředky a postupy, aby nedošlo k poškození vzrostlé zeleně na dotčených pozemcích. Trasa výkopu bude vedena okolo vzrostlých stromů ve vzdálenosti odpovídající minimálně průměru koruny dotčeného stromu. Obnažené kořeny budou přerušeny pouze řezem; řezné rány kořenů o průměru větším než 2 cm budou ošetřeny přípravkem k ošetřování ran dřevin.
 5. Před zahájením stavebních prací bude za účasti investora stavby, dodavatele a pověřeného pracovníka Správy Národního parku Šumava provedena terénní pochůzka pro stanovení přesného způsobu provádění stavby včetně vymezení přístupových tras, manipulačních a skladovacích ploch (plocha pro zařízení staveniště, plocha pro mezideponii výkopové zeminy) a současně budou vymezeny úseky, kde práce budou prováděny pod dohledem pracovníků Správy Národního parku Šumava.
 6. Po dokončení stavebních prací bude odstraněno zařízení staveniště a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
- Ke stavebnímu záměru bylo vydáno stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, dne 21.9.2020, pod zn. 64388/2020-143 - souhlas se záměrem.

K umístění sítí v území vydali správci sítí:

- Vyjádření CETIN a.s., o existenci sítí elektronických komunikací pod č.j. 537778/21 - v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo.
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 3.2.2021, č.j. 0101456576 k existenci energetického zařízení distribuční soustavy – v zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a dojde ke křížení vedení NN a VN.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas s předloženou projektovou dokumentací, zn. 1113052794 ze dne 11.2.2021.
- Sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 3.2.2021, zn. 0201187451 - v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku společnosti.
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 3.2.2021, zn. 0700326854 - v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku společnosti.
- Stanovisko Obce Modrava ze dne 5.2.2021, zn. 076/21 - v posuzovaném okolí stavby se nenachází veřejné osvětlení.

Jiné námítky účastníků řízení, důkazy, ani závazná stanoviska dotčených orgánů k navrhovanému stavebnímu záměru vodního díla vneseny nebyly.

Podmínky z vyjádření Správy Národního parku Šumava ze dne 14.4.2021, zn. NPS 04161/2021 č. 1., 8., 9., 10. a 11. se týkají majetkoprávní otázky, o které vodoprávnímu úřadu nepřísluší rozhodovat. Podmínka č. 2. a 3. je zapracována do výrokové části rozhodnutí. Podmínka č. 4., 5. a 6. byla převzata do výrokové části rozhodnutí.

Podmínky ze závazného stanoviska Správy Národního parku Šumava, Odboru státní správy NP Šumava, ze dne 11.5.2021 pod zn. SZ NPS 04690/2021/2 - NPS 04949/2021 byly převzaty do výrokové části rozhodnutí, neboť upřesňují požadavky ochrany přírody a krajiny ve vztahu k průběhu realizace stavebního záměru a to zejména s ohledem na zajištění co nejmenšího rozsahu poškození dotčených pozemků při provádění výkopových prací a pro navrácení terénu do původního stavu po ukončení stavby.

Vodoprávní úřad v souladu s ust. §15 odst. 3 vodního zákona a ust. §115 odst. 1 stavebního zákona stanovil povinnosti pro provedení stavby na základě předložené projektové dokumentace a požadavků §18c vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil fázi výstavby, která má být

oznámena za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a stanovil povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Doklady, které budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, slouží pro posouzení, zda byla stavba provedena v souladu se stavebním povolením: popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, pokud k nim došlo, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic x,y v systému S – JTSK.

Dále budou ke kolaudaci předloženy doklady, které budou podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu a které slouží pro posouzení, zda byla stavba provedena v souladu se stavebním povolením, zda byly dodrženy požadavky dotčených orgánů, obecné požadavky na výstavbu vodních děl a zda je stavba bezpečná: souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánu státní správy na úseku požární ochrany, doklady o vlastnostech použitých materiálů a výrobků, doklad o zdravotní nezávadnosti výrobků resp. materiálů použitých při výstavbě, doklady o provedených tlakových zkouškách vodovodních řadů, doklady o těsnostních zkouškách akumulčních nádrží, revize elektroinstalace, rozbor vody v kráceném rozsahu, doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které při realizaci stavby vznikly a doklad o předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům po dokončení stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Národního plánu Labe a Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, umožnil účastníkům řízení vznést námitky, vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit stanoviska dotčených orgánů a dospěl k závěru, že uskutečněním záměru za dodržení stanovených povinností nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebyla stavba zahájena.

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen ověřit umístění sítí technické infrastruktury v území dotčeném stavbou. Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí technické infrastruktury, které se v zájmovém území nachází.

Stavba musí být provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení stavebních prací.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby na žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce.

Stavebník je povinen před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být ponechán na stavbě do dokončení stavby.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Sušice.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Sušice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejdéle však od 10. dne uložení písemnosti k vyzvednutí.




Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Příloha:

ověřená dokumentace pro stavební povolení bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Správní poplatek za stavební povolení byl vyměřen a uhrazen ve výši 3 000,- Kč podle sazebníku poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou účastníci stavebního řízení:

listinnou zásilkou

Jaroslav Málek, Filipova Huť 51, 34192 Kašperské Hory

Marcela Hoffmannová, Pražská 148, 26101 Příbram

datovou zprávou

Obec Modrava, Modrava 63, 34192 Kašperské Hory, zastoupená AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 34022 Nýrsko

Jakub Mejdičický, Na Hřebenkách 1536/33, 15000 Praha 5

ITC - Internationál spol. s r.o., B. Smetany 2520/63, 37001 České Budějovice

Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory

Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 38501 Vimperk

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín

Dotčené orgány:

Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory, stavební úřad

Obecní úřad Modrava, Modrava 63, 34192 Kašperské Hory – silniční správní úřad

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy 2

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV

Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy NP Šumava, 1. máje 260, 38501 Vimperk

STAVBA povolena

Stavbu povolil vodoprávní úřad MěÚ Sušice rozhodnutím č. j. 911/21/ZPR/SÚC

datum nabytí právní moci 23.7.2021

Označení stavby: "VODOVOD FILIPOVA HUŤ"

Stavebník: OBEC MODRANA, MODRAVA 63, 34192 KASPERSKÉ HORY

Stavební podnikatel:

Termín dokončení stavby: 31.12.2023



Kummal