



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

38

Dobrovolný svazek obcí Ligary

Hodějice 41

684 01 Slavkov u Brna

Váš dopis zn. /Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Vyškov dne:

2012- 00412 /0258/TÚ/so

Soldán

23. březen 2012

Věc: Vyjádření k PD na akci „Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku obcí Ligary“

Předložená projektová dokumentace řeší předpokládané odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Hodějice, Němčany, Heršpice, Nížkovice a Křížanovice u Bučovic.

Stavba je rozdělena na stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty

1. stavba - ČOV Hodějice

- SO 1.01 - HTÚ a sadové úpravy
- SO 1.02 - čerpací stanice
- SO 1.03 - sdružený objekt ČOV
- SO 1.04 - biologické linky
- SO 1.05 - kalojemy
- SO 1.06 - trubní rozvody v ČOV
- SO 1.07 - komunikace v ČOV
- SO 1.08 - příjezdová komunikace
- SO 1.09 - stavební elektroinstalace
- SO 1.10 - oplocení ČOV
- SO 1.11 - přípojka vody
- SO 1.12 - čerpací stanice na odtoku
- SO 1.13 - přípojka NN

2. stavba - kanalizace Hodějice

SO 2.01 STOKA A

- DSO 2.01.1 - kanalizační stoky
- DSO 2.01.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 2.01.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 2.01.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- DSO 2.01.5 - přeložky vodovodu

SO 2.02 STOKA A1, STOKY V POVODÍ STOKY A1

- DSO 2.02.1 - kanalizační stoky
- DSO 2.02.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 2.02.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 2.02.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 2.03 STOKA A3, STOKY V POVODÍ STOKY A3

- DSO 2.03.1 - kanalizační stoky
- DSO 2.03.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 2.03.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 2.03.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 2.04 STOKA A4, STOKY V POVODÍ STOKY A4

- DSO 2.04.1 - kanalizační stoky
- DSO 2.04.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 2.04.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 2.04.4 - opravy místních komunikací po výkopech

Tel.: 517 324 930, Fax.: 517 348 066

E-mail: k.soldan@vakvyskov.cz, www.vakvyskov.cz

KB Vyškov, č.ú 1502731/0100

- DSO 2.04.5 - přeložky vodovodu
- DSO 2.04.6 - přeložky dešťové kanalizace
- SO 2.05 STOKY A 5, A 6
 - DSO 2.05.1 - kanalizační stoky
 - DSO 2.05.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 2.05.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 2.05.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 2.06 STOKY B, B2
 - DSO 2.06.1 - kanalizační stoky
 - DSO 2.06.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 2.06.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 2.06.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 2.07 STOKA B1, STOKY V POVODÍ STOKY B1
 - DSO 2.07.1 - kanalizační stoky
 - DSO 2.07.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 2.07.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 2.07.4 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 2.07.5 - přeložky vodovodu
 - DSO 2.07.6 - přeložky vodovodu
- SO 2.08 STOKA C
 - DSO 2.08.1 - kanalizační stoky
 - DSO 2.08.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 2.08.3 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 2.08.4 - přeložky vodovodu
- SO 2.09 STOKA C1, STOKY V POVODÍ STOKY C1
 - DSO 2.09.1 - kanalizační stoky
 - DSO 2.09.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 2.09.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 2.10 TLAKOVÁ KANALIZACE T2-A
 - DSO 2.10.1 - hlavní řady tlakové kanalizace
 - DSO 2.10.2 - prodloužené řady tlakové kanalizace
 - DSO 2.10.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 2.11 ČERPAČÍ STANICE ČS 00.1, ČS 00.2, ČS 00.3
 - DSO 2.11.1 - čerpací stanice ČS 00.1 - stavební část
 - DSO 2.11.2 - čerpací stanice ČS 00.1 - oplocení
 - DSO 2.11.3 - čerpací stanice ČS 00.2 - stavební část
 - DSO 2.11.4 - čerpací stanice ČS 00.3 - stavební část
 - DSO 2.11.5 - čerpací stanice ČS 00.3 - oplocení
 - DSO 2.11.6 - čerpací stanice ČS 00.3 - trubní rozvody
 - DSO 2.11.7 - čerpací stanice ČS 00.2 - přípojka vodovodu
 - DSO 2.11.8 - čerpací stanice ČS 00.3 - přípojka vodovodu
- SO 2.12 VÝTLAKY ODPADNÍCH VOD V 0.1, V 0.2, V 0.3
 - DSO 2.12.1 - výtlač odpadních vod V 0.1
 - DSO 2.12.2 - opravy místních komunikací po výkopech - výtlač V 0.1
 - DSO 2.12.3 - výtlač odpadních vod V 0.2
 - DSO 2.12.4 - opravy místních komunikací po výkopech - výtlač V 0.2
 - DSO 2.12.5 - výtlač odpadních vod V 0.3
 - DSO 2.12.6 - opravy krajských komunikací po výkopech - výtlač V 0.3
 - DSO 2.12.7 - opravy místních komunikací po výkopech - výtlač V 0.3
 - DSO 2.07.5 - přeložky vodovodu
 - DSO 2.07.6 - přeložky vodovodu
- SO 2.13 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS
 - DSO 2.13.1 - příjezdová komunikace k ČS 00.1
 - DSO 2.13.2 - příjezdová komunikace k ČS 00.2
 - DSO 2.13.3 - příjezdová komunikace k ČS 00.3

SO 2.14 PŘÍPOJKY NN PRO ČS

DSO 2.14.1 - přípojka NN pro ČS 00.1

DSO 2.14.2 - přípojka NN pro ČS 00.2

DSO 2.14.3 - přípojka NN pro ČS 00.3

3. stavba - kanalizace Němčany

SO 3.01 STOKA E

DSO 3.01.1 - kanalizační stoky

DSO 3.01.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 3.01.3 - opravy krajských komunikací po výkopech

DSO 3.01.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 3.02 STOKA E1, STOKY V POVODÍ STOKY E1

DSO 3.02.1 - kanalizační stoky

DSO 3.02.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 3.02.3 - opravy krajských komunikací po výkopech

DSO 3.02.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 3.03 STOKA D

DSO 3.03.1 - kanalizační stoky

DSO 3.03.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 3.03.3 - opravy krajských komunikací po výkopech

DSO 3.03.4 - opravy místních komunikací po výkopech

DSO 3.03.5 - přeložka dešťové kanalizace

SO 3.04 STOKA D1, STOKY V POVODÍ STOKY D1

DSO 3.04.1 - kanalizační stoky

DSO 3.04.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 3.04.3 - opravy krajských komunikací po výkopech

DSO 3.04.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 3.05 STOKY D 2, D 3, D 4, D 5

DSO 3.05.1 - kanalizační stoky

DSO 3.05.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 3.05.3 - opravy krajských komunikací po výkopech

DSO 3.05.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 3.06 STOKA F

DSO 3.06.1 - kanalizační stoky

DSO 3.06.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 3.06.3 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 3.07 TLAKOVÁ KANALIZACE TF

DSO 3.07.1 - hlavní řady tlakové kanalizace

DSO 3.07.2 - prodloužené řady tlakové kanalizace

DSO 3.07.3 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 3.08 ČERPAČÍ STANICE ČS 01

DSO 3.08.1 - čerpačí stanice ČS 01 - stavební část

DSO 3.08.2 - čerpačí stanice ČS 01 - oplocení

DSO 3.08.3 - čerpačí stanice ČS 01 - trubní rozvody

SO 3.09 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V1

DSO 3.09.1 - výtlak odpadních vod V 1

DSO 3.09.1 - opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 1

SO 3.10 ČERPAČÍ STANICE ČS 01.1, ČS 01.2

DSO 3.10.1 - čerpačí stanice ČS 01.1 - stavební část

DSO 3.10.2 - čerpačí stanice ČS 01.1 - trubní rozvody

DSO 3.10.3 - čerpačí stanice ČS 01.2 - stavební část

DSO 3.10.4 - čerpačí stanice ČS 01.2 - trubní rozvody

DSO 3.10.5 - čerpačí stanice ČS 01.1 - přípojka vodovodu

DSO 3.10.6 - čerpačí stanice ČS 01.2 - přípojka vodovodu

SO 3.11 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V1.1, V1.2

DSO 3.11.1 - výtlak odpadních vod V1.1

DSO 3.11.2 - opravy krajských komunikací po výkopech - výtlak V1.1

- DSO 3.11.3 - opravy místních komunikací po výkopech - výtlač V1.1
- DSO 3.11.4 - výtlač odpadních vod V1.2
- DSO 3.11.4 - opravy místních komunikací po výkopech - výtlač V1.2
- SO 3.12 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS
 - DSO 3.12.1 - příjezdová komunikace k ČS 01
 - DSO 3.12.2 - příjezdová komunikace k ČS 01.1
 - DSO 3.12.3 - příjezdová komunikace k ČS 01.2
- SO 3.13 PŘÍPOJKY NN PRO ČS
 - DSO 3.13.1 - přípojka NN pro ČS 01
 - DSO 3.13.2 - přípojka NN pro ČS 01.1
 - DSO 3.13.3 - přípojka NN pro ČS 01.2

4. stavba - kanalizace Křižanovice

- SO 4.01 STOKA G
 - DSO 4.01.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.01.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.01.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.01.4 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 4.01.5 - přeložka dešťové kanalizace
- SO 4.02 STOKA G1
 - DSO 4.02.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.02.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.02.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.02.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.03 STOKY V POVODÍ STOKY G1 (stoky G1-2, G1-4, H, H1)
 - DSO 4.03.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.03.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.03.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.03.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.04 STOKA G 1-1, STOKY V POVODÍ STOKY G 1-1
 - DSO 4.04.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.04.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.04.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.04.4 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 4.04.5 - přeložka vodovodu
 - DSO 4.04.6 - přeložka dešťové kanalizace
- SO 4.05 STOKY G 1-3, STOKY V POVODÍ STOKY G 1-3
 - DSO 4.05.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.05.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.05.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.05.4 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 4.05.5 - přeložka vodovodu
 - DSO 4.05.6 - přeložka plynovodu
 - DSO 4.05.7 - přeložky dešťové kanalizace
 - DSO 4.05.8 - přeložka sdělovacího kabelu
- SO 4.06 STOKA G 1-5, STOKY V POVODÍ STOKY G 1-5
 - DSO 4.06.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.06.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.06.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.07 STOKA G2
 - DSO 4.07.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.07.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.07.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.08 STOKA G3
 - DSO 4.08.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.08.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.08.3 - opravy krajských komunikací po výkopech

- DSO 4.08.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.09 STOKY V POVODÍ STOKY G 3
 - DSO 4.09.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.09.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.09.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.09.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.10 STOKA G 3-1, STOKY V POVODÍ STOKY G 3-1
 - DSO 4.10.1 - kanalizační stoky
 - DSO 4.10.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 4.10.3 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 4.10.4 - přeložka vodovodu
 - DSO 4.10.5 - přeložka plynovodu
- SO 4.11 TLAKOVÁ KANALIZACE T-G
 - DSO 4.11.1 - hlavní řady tlakové kanalizace
 - DSO 4.11.2 - prodloužené řady tlakové kanalizace
 - DSO 4.11.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.12 TLAKOVÁ KANALIZACE T-G1
 - DSO 4.12.1 - hlavní řady tlakové kanalizace
 - DSO 4.12.2 - prodloužené řady tlakové kanalizace
 - DSO 4.12.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.13 ČERPACÍ STANICE ČS 02
 - DSO 4.13.1 - čerpací stanice ČS 02 - stavební část
 - DSO 4.13.2 - čerpací stanice ČS 02 - oplocení
 - DSO 4.13.3 - čerpací stanice ČS 02 - trubní rozvody
- SO 4.14 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V1
 - DSO 4.14.1 - výtlak odpadních vod V 1
 - DSO 4.14.2 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.14.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.15 ČERPACÍ STANICE ČS 02.1
 - DSO 4.15.1 - čerpací stanice ČS 02.1 - stavební část
 - DSO 4.15.2 - čerpací stanice ČS 02.1 - přípojka vodovodu
- SO 4.16 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V2.
 - DSO 4.16.1 - výtlak odpadních vod V2.1
 - DSO 4.16.2 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 4.16.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 4.17 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS
 - DSO 4.17.1 - příjezdová komunikace k ČS 02
 - DSO 4.17.2 - příjezdová komunikace k ČS 02.1
- SO 4.18 PŘÍPOJKY NN PRO ČS
 - DSO 4.18.1 - přípojka NN pro ČS 02
 - DSO 4.18.2 - přípojka NN pro ČS 02.1

5. stavba - kanalizace Heršpice

- SO 5.01 SBĚRAČ I
 - DSO 5.01.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.01.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.01.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.01.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.02 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE I (stoka I2, 1.část)
 - DSO 5.02.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.02.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.02.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.03 SBĚRAČ IA
 - DSO 5.03.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.03.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.03.3 - opravy místních komunikací po výkopech

- SO 5.04 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IA
 - DSO 5.04.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.04.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.04.3 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 5.04.4 - přeložka vodovodu
- SO 5.05 SBĚRAČ IB
 - DSO 5.05.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.05.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.05.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.05.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.06 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IB
 - DSO 5.06.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.06.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.06.3 - opravy krajských komunikací po výkopu
 - DSO 5.06.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.07 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IC
 - DSO 5.07.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.07.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.07.3 - opravy krajských komunikací po výkopu
 - DSO 5.07.4 - opravy místních komunikací po výkopech
 - DSO 5.07.5 - přeložka plynovodu
- SO 5.08 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IC
 - DSO 5.08.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.08.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.08.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.08.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.09 SBĚRAČ ID, STOKY V POVODÍ SBĚRAČE ID
 - DSO 5.09.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.09.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.09.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.09.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.10 STOKA IC2, 2.část
 - DSO 5.10.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.10.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.10.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.11 STOKA I3, STOKY V POVODÍ STOKY I3
 - DSO 5.11.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.11.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.11.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.11.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.12 STOKA I2 (2. část), STOKY V POVODÍ STOKY I2 (2.část)
 - DSO 5.12.1 - kanalizační stoky
 - DSO 5.12.2 - odbočky pro domovní přípojky
 - DSO 5.12.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.12.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.13 ČERPACÍ STANICE ČS 03 A DEŠŤOVÁ ZDRŽ DZ1-I
 - DSO 5.13.1 - čerpací stanice ČS 03 - stavební část
 - DSO 5.13.2 - dešťová zdrž DZ1-I - stavební část
 - DSO 5.13.3 - oplocení areálu
 - DSO 5.13.4 - trubní rozvody
 - DSO 5.13.5 - přípojka vodovodu
- SO 5.14 NEOBSAZENO
- SO 5.15 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V3
 - DSO 5.15.1 - výtlak odpadních vod V3
 - DSO 5.15.2 - opravy krajských komunikací po výkopech
 - DSO 5.15.3 - opravy místních komunikací po výkopech
- SO 5.16 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČS03

SO 5.17 PŘÍPOJKA NN PRO ČS03

6. stavba - kanalizace Nižkovice

SO 6.01 STOKA J

- DSO 6.01.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.01.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.01.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.01.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- DSO 6.01.5 - přeložky vodovodu
- DSO 6.01.6 - přeložky plynovodu
- DSO 6.01.7 - přeložky dešťové kanalizace

SO 6.02 STOKA J1

- DSO 6.02.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.02.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.02.3 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.03 STOKA J2, STOKY V POVODÍ STOKY J2

- DSO 6.03.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.03.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.03.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.03.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.04 STOKA J3, STOKY V POVODÍ STOKY J3

- DSO 6.04.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.04.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.04.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.04.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- DSO 6.04.5 - přeložky sdělovacích kabelů
- DSO 6.04.6 - přeložky plynovodu

SO 6.05 STOKA J4

- DSO 6.05.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.05.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.05.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.05.4 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.06 STOKA J5, STOKY V POVODÍ STOKY J5

- DSO 6.06.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.06.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.06.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.06.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- DSO 6.06.5 - přeložky vodovodu
- DSO 6.06.6 - přeložky plynovodu

SO 6.07 STOKA J6, STOKY V POVODÍ STOKY J6

- DSO 6.07.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.07.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.07.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.07.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- DSO 6.07.5 - přeložky vodovodu

SO 6.08 STOKA J7, J8

- DSO 6.08.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.08.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.08.3 - opravy krajských komunikací po výkopech
- DSO 6.08.4 - opravy místních komunikací po výkopech
- DSO 6.08.5 - přeložky vodovodu

SO 6.09 STOKA J9, STOKY V POVODÍ STOKY J9

- DSO 6.09.1 - kanalizační stoky
- DSO 6.09.2 - odbočky pro domovní přípojky
- DSO 6.09.3 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.10 STOKA K

DSO 6.10.1 - kanalizační stoky

DSO 6.10.2 - odbočky pro domovní přípojky

DSO 6.10.3 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.11 ČERPACÍ STANICE ČS 04

DSO 6.11.1 - čerpací stanice ČS 04 - stavební část

DSO 6.11.2 - čerpací stanice ČS 04 - oplocení

DSO 6.11.3 - čerpací stanice ČS 04 - trubní vystrojení

SO 6.12 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V4

DSO 6.12.1 - výtlak odpadních vod V4

DSO 6.12.2 - opravy krajských komunikací po výkopech

DSO 6.12.3 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.13 ČERPACÍ STANICE ČS 04.1

DSO 6.13.1 - čerpací stanice ČS 04.1 - stavební část

DSO 6.13.2 - čerpací stanice ČS 04.1 - přípojka vodovodu

SO 6.14 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V4.1

DSO 6.14.1 - výtlak odpadních vod

DSO 6.14.2 - opravy místních komunikací po výkopech

SO 6.15 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS

DSO 6.15.1 - příjezdová komunikace k ČS 04

DSO 6.15.2 - příjezdová komunikace k ČS 04.1

SO 6.16 PŘÍPOJKY NN PRO ČS

DSO 6.16.1 - přípojka NN pro ČS 04

DSO 6.16.2 - přípojka NN pro ČS 04.1

Provozní soubory

1. stavba - ČOV Hodějice

PS 1.01 - čerpací stanice

PS 1.02 - mechanické předčištění

PS 1.03 - biologická linka

PS 1.04 - kalojemy

PS 1.05 - odvodnění kalu

PS 1.06 - elektrotechnologická část ČOV

PS 1.07 - dispečink a rádiový přenos

PS 1.08 - čerpací stanice na odtoku

2. stavba - Kanalizace Hodějice

PS 2.01 ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

DPS 2.01.1 - čerpací stanice ČS 00.1 - strojně-technologická část

DPS 2.01.2 - čerpací stanice ČS 00.2 - strojně-technologická část

DPS 2.01.3 - čerpací stanice ČS 00.3 - strojně-technologická část

PS 2.02 ČERPACÍ STANICE - ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST

DPS 2.02.1 - čerpací stanice ČS 00.1 - elektrotechnická část

DPS 2.02.2 - čerpací stanice ČS 00.2 - elektro-technická část

DPS 2.02.3 - čerpací stanice ČS 00.3 - elektro-technická část

PS 2.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

DPS 2.03.1 - čerpací stanice ČS 00.1 - dispečink a rádiový přenos dat

DPS 2.03.2 - čerpací stanice ČS 00.2 - dispečink a rádiový přenos dat

DPS 2.03.3 - čerpací stanice ČS 00.3 - dispečink a rádiový přenos dat

3. stavba - Kanalizace Němčany

PS 3.01 ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Čerpací stanice ČS 01 - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 01.1 - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 01.2 - strojně-technologická část

PS 3.02 ČERPAČÍ STANICE - ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST

- Čerpačí stanice ČS 01 - elektro-technická část
- Čerpačí stanice ČS 01.1 - elektro-technická část
- Čerpačí stanice ČS 01.2 - elektro-technická část

PS 3.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

- Čerpačí stanice ČS 01 - dispečink a rádiový přenos dat
- Čerpačí stanice ČS 01.1 - dispečink a rádiový přenos dat
- Čerpačí stanice ČS 01.2 - dispečink a rádiový přenos dat

4. stavba - Kanalizace Křižanovice

PS 4.01 ČERPAČÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- DPS 4.01.1 - čerpačí stanice ČS 02 - strojně-technologická část
- DPS 4.01.2 - čerpačí stanice ČS 02.1 - strojně-technologická část

PS 4.02 ČERPAČÍ STANICE - ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST

- DPS 4.02.1 - čerpačí stanice ČS 02 - elektro-technická část
- DPS 4.02.2 - čerpačí stanice ČS 02.1 - elektro-technická část

PS 4.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

- DPS 4.03.1 - čerpačí stanice ČS 02 - dispečink a rádiový přenos dat
- DPS 4.03.2 - čerpačí stanice ČS 02.1 - dispečink a rádiový přenos dat

5. stavba - Kanalizace Heršpice

PS 5.01 ČERPAČÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- DPS 5.01.1 - čerpačí stanice ČS 03 - strojně-technologická část
- DPS 5.01.2 - dešťová zdrž DZ1 -I - strojně-technologická část

PS 5.02 ČERPAČÍ STANICE - ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST

- DPS 5.02.1 - čerpačí stanice ČS 03 - elektro-technická část
- DPS 5.02.2 - dešťová zdrž DZ1-I - elektro-technická část

PS 5.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

6. stavba - Kanalizace Nižkovice

PS 6.01 ČERPAČÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- DPS 6.01.1 - čerpačí stanice ČS 04 - strojně-technologická část
- DPS 6.01.2 - čerpačí stanice ČS 04.1 - strojně-technologická část

PS 6.02 ČERPAČÍ STANICE - ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST

- DPS 6.02.1 - čerpačí stanice ČS 04 - elektro-technická část
- DPS 6.02.2 - čerpačí stanice ČS 04.1 - elektro-technická část

PS 6.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

- DPS 6.03.1 - čerpačí stanice ČS 04 - dispečink a rádiový přenos dat
- DPS 6.03.2 - čerpačí stanice ČS 04.1 - dispečink a rádiový přenos dat

Akce předpokládá výstavbu kanalizačních stok splaškové kanalizace a objektů s nimi souvisejících v jednotlivých obcích a jejich svedení na centrální čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Hodějice.

K PD máme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace předmětné stavby možná. Upozorňujeme, že lokalita obce Nižkovice je situována v OPVZ zdroje Ligary.
2. Z hlediska dotčení zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.

Sdělujeme, že:

- v obci Hodějice a v k.ú. obce Hodějice je k dnešnímu dni v majetku Obce Hodějice stávající vodovod a kanalizace. Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Hodějice je k dnešnímu dni v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
- v obci Němčany a v k.ú. obce Němčany je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod a dešťová kanalizace
- v obci Heršpice je k dnešnímu dni v majetku Obce Heršpice stávající vodovod a kanalizace. Vodovod a kanalizace v obci Heršpice nejsou v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..

- v obci Nížkovice a v k.ú. obce Nížkovice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. stávající vodovod pro veřejnou potřebu a část kanalizace pro veřejnou potřebu (páteřní stoka). Zbývající kanalizace v obci Nížkovice je v majetku Obce Nížkovice.
 - v obci Křižanovice u Bučovic je k dnešnímu dni v majetku Obce Křižanovice u Bučovic stávající vodovod a kanalizace. Vodovod a kanalizace v obci Křižanovice u Bučovic nejsou v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - v k.ú. obce Křižanovice u Bučovic prochází stávající vodovodní řad „VR“ LT DN 200 z AŠ Rašovice do AŠ Hodějice v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů připojených nemovitostí či pozemků. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
 - budou prováděny přeložky vodovodních řadů vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - budou prováděny výkopové a stavební práce nad stávajícími zařízeními a objekty na zařízeních v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. a přípojkami těchto zařízení.
 - budou dotčeny povrchové znaky a zákopové soupravy na zařízeních a objektech v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a přípojkách těchto zařízení
 - dojde k souběhu a křížení zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. a přípojek těchto zařízení s objekty budovanými v rámci předmetné stavby.
3. S výstavbou kanalizačních stok jednotlivých obcí, objektů na kanalizačních stokách a ČOV Hodějice souhlasíme s tím, že:
- navržené odkanalizování obcí Hodějice, Němčany, Heršpice, Nížkovice a Křižanovice u Bučovic je v souladu s (alternativním řešením) vyšší územně plánovací dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (PRVK JmK).
 - upozorňujeme na skutečnost, že v případě zřizování odboček a částí kanalizačních přípojek považujeme za vhodné zřídit pro každou nemovitost samostatnou odbočku a část kanalizační přípojky (dle platného zákona 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích“)
 - doporučujeme připravit ČS a ČOV na možnost případného budoucího napojení na vodárenský dispečink VaK Vyškov, a.s. (systém GDF)
4. S provedením přeložek vodovodních řadů v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že:
- přeložky vodovodních řadů budou provedeny ve stejném materiálu a profilu překládaného vodovodního potrubí, včetně přepojení všech vodovodních přípojek v trasách překládaných vodovodních řadů.
 - investor stavby **přizve** VaK Vyškov a.s. (stř. 03 - Slavkov, p. Lífka, tel.: 544221809):
 - ke kontrole provádění přeložek vodovodních řadů v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s., provádění přepojení vodovodních přípojek a provádění objektů s vodovodním potrubím související.
 - k provádění tlakových zkoušek na přeloženém vodovodním potrubí
 - k provádění kontroly vodivosti vytyčovacího vodiče a to před zahrnutím výkopuO kontrolách bude pracovníkem VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis
 - napojení překládaných částí vodovodních řadů na nepřekládané vodovodní řady **provede** na základě objednávky VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 - Slavkov, p. Lífka, tel.: 544221809) a to:
 - po provedení tlakových zkoušek na překládaných vodovodních potrubích, které musí odpovídat platné ČSN.
 - provedení měření vodivosti a celistvosti signálního vodiče.
 - bude provedeno zaměření skutečného provedení překládaných částí vodovodních řadů v souřadnicovém systému S-JTSK formát *.DGN (dle směrnic VaK Vyškov a.s.)
 - po dokončení stavby bude provedena kolaudace přeložek vodovodních řadů a společnosti VaK Vyškov, a.s. budou neprodleně předány podklady přeložek vodovodních řadů
 - investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu.
5. Se zřízením vodovodních přípojek napojených na vodovod pro veřejnou potřebu v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že:
- uzavírací šoupata se zemní zákopovou soupravou na vodovodních přípojkách budou umístěna v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad.
 - **vysazení vodovodních přípojek** (v investorem předem provedeném výkopu – vzor výkopu v místě napojení), **provedení navrtávek, osazení vodoměrných souprav na vodovodních přípojkách do předem připravených vodoměrných šachet a uvedení vodovodních přípojek do provozu provádí VaK Vyškov, a.s.** (stř. 03 - Slavkov, p. Lífka, tel.: 544221809). Investor, příp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu.
 - vodovodní přípojky (tj. i výkop pro provádění odbočení vodovodní přípojky v místě napojení) a vodoměrné šachty musí odpovídat svým technickým provedením instrukci VaK Vyškov, a.s. k jednotnému provádění vodovodních přípojek.

6. Při dotčení povrchových znaků a zákopových souprav na vodárenských zařízeních v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. a vodovodních přípojkách bude provedeno pozdvižení (snížení) dotčených povrchových znaků a úprava zákopových souprav na novou niveletu terénu. K provádění osazení povrchových znaků a úpravě zákopových souprav a ke kontrole funkčnosti zákopových souprav bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – Slavkov, p. Lífka, tel.: 544221809).
7. Při křížení nebo souběhu vodárenských zařízení a jejich přípojek s ostatními inž. sítěmi a jejich přípojkami dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
8. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad stávajícími zařízeními v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a přípojkami těchto zařízení dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
9. Kanalizační poklopy a poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
10. Zákres inž. sítí v majetku či provozování VaK vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu si investor, příp. dodavatel stavby předem objedná u VaK Vyškov, a.s.:
 - vytýčení zařízení v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 - Slavkov, p. Lífka, tel.: 544221809)Polohu (průběh) přípojek stávajících zařízení v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. určí majitelé těchto přípojek, tj. majitelé připojených nemovitostí či pozemků.
11. Toto vyjádření slouží pro účely povolení stavby.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ①7
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13


Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku

Přílohy: bez příloh
Na vědomí: stř. 03



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého třída 12
612 00 Brno 12

E.ON Česká republika, s.r.o.
Tech. evidence a dok.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Rudolf Vágnér
T +420-545 14-50 46
F +420-517 34-84 42
rudolf.vagner@eon.cz

Naše značka
R11679 - Z051020020

Vyškov, 09.07.2010

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce
v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Dobrovolný svazek obcí Lügary.
Název stavby: Němčany-Hodějice-Křižanovice-Heršpice-Nížkovice –
-Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku obcí Lügary.
Místo stavby: dle dodané situace nebo PD.

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen
ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že
požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na
zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

**Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN, Nadzemní vedení VN,
Nadzemní vedení VVN, Nadzemní vedení sdělovací, Distribuční
trafostanice VN/NN.**

Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení
nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas
s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která stanoví podmínky činnosti v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí RS Vyškov, Sochorova 26, pan Setinský Jiří, tel.545145045**
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Primární technologie Ing. Láska - 545 141 253, p. Janáč - 545 143 838
VN+NN	RS RS Vyškov, Sochorova 26, pan Zdeněk Novák, tel:545145044.
Sdělovací vedení	Sekundární technologie Brno, p.Veselý, 545 142 941

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 09.07.2011.

Platnost vyjádření prodloužena do: 30.12.2012

E.ON Česká republika, s.r.o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

Q19

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|---------------------|--|
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |
| - modře čárkovaně | nadzemní vedení VVN |
| - hnědě čárkovaně | nadzemní vedení sdělovací (na vedení VVN) |

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

010

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.
Ochranná pásma a min.vzdálenosti zařízení DS.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, tel: 517 343 363, fax: 517 343 666

AQUA PROCON, s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 BRNO

čj/zn/č. evid.
38/SŘ/2012

vystavil/tel.

datum
29.3.2012

**Souhrnné stanovisko Quantum, a.s. Vyškov
k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Název stavby: Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary

Místo stavby: k.ú. Hodějice, k.ú. Křižanovice

Investor: Dobrovolný svazek obcí Ligary

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno naše plynárenské zařízení. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod IPE dn 63 .
2. Křížení a souběh vodovodu, kanalizace, kabelů s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světloú vzdálenost dle ČSN 736005.
3. Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.
4. Před zahájením prací požádejte Quantum,a.s. pana Julinu, tel. 724 703 983 o přesné vytýčení plynárenských zařízení. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
5. Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
6. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka Quantum,a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu.
7. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni.
8. K přeložkám plynovodu a k místům, které vyžadují ochranu plynovodu, žádáme předložit projektovou dokumentaci ke schválení.
9. Zásah na plynovodu pod tlakem plynu může provádět pouze správce sítě společnost Quantum, a.s.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou Quantum,a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 666
GSM: 724 703 979
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762


Ing. Jindřich Svoboda
Quantum, a.s.

číslo - 2 04 2012



Kamaliha a Chomel

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Blansko - Vyškov
Dopravní inspektorát – pracoviště Vyškov

Č.j.: KRPB-81054-2/ČJ-2012-061806

Ve Vyškově 3. května 2012

Počet listů: 1

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno**Stanovisko k PD stavby „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“ pro stavební řízení**

K Vaší žádosti doručené dne 28. 03. 2012

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace stavby „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“ pro stavební řízení, PČR KŘP Jmk, Územní odbor Blansko - Vyškov, Dopravní inspektorát – pracoviště Vyškov vydává podle ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o PK“), po stránce bezpečnosti silničního provozu **souhlasné** stanovisko s těmito podmínkami:

- Informační tabule/panely nebudou umístěny v rozhledech křižovatky nebo připojení sousedních nemovitostí.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavební činnosti bude předložena přechodná úprava silničního provozu k vyjádření zdejší složce PČR a případné zvláštní užívání pozemní komunikace dle zákona o PK.

zpracoval: por. Ing. Tomáš Brunclík
komisař
tel.: 974 639 254npor. Mgr. Martin Zajíček
vedoucí PČR KŘP Jmk Brno
ÚO Blansko – Vyškov DIBrněnská 7a
682 01 VyškovTel.: +420 974 639 253
Fax: +420 974 639 704
Email: divy@mvcv.cz



Městský úřad Bučovice
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 450
Fax: 517 324 431
email: spurny@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 12
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS	NAŠE Č.j.	NAŠE Sp.Zn.	VYŘIZUJE/LINKA	BUČOVICE
11.5.2012	OŽP- 7767/2012-spu	OŽP-2328/2012-spu	Ing.Spurný/517324450	23.5.2012

VĚC : Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu Ligary – kanalizace Křižanovice “

Podáním ze dne 11.5.2012 jste požádali MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí, o vyjádření k výše uvedené stavbě.

Projekt řeší vybudování dobudování kanalizačních systémů v jednotlivých obcích svazku Ligary (Heršpice, Hodějice, Křižanovice, Němčany a Nížkovice) s napojením a likvidací odpadních vod na nové čistírně odpadních vod Hodějice. Předložená PD řeší kanalizace v obci Křižanovice.

Vyjádření jednotlivých úseků odboru ŽP,
jako věcně a místně příslušného orgánu obce pověřené přeneseným výkonem státní správy:

A. Vodní hospodářství:

MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, posoudil Vámi podanou žádost o vyjádření na výše uvedený záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a pro investora stavby vydává dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů toto

Vyjádření

podmínky vyjádření, vydaného k územnímu řízení pod č.j. ŽP/753/10/SP z data 29.7.2010, zůstávají v platnosti s následujícím doplněním

- z důvodu provádění stavebních prací ve vyhlášeném záplavovém území VVT Litava bude před prováděním stavby zpracován povod. plán, odsouhlasen správcem toku a předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení
- realizační práce při výstavbě kanalizace budou prováděny způsobem, který zabezpečí průběžné odvádění odpadních vod z připojených nemovitostí, v případech stavbou vyvolaných přeložek úseků vodovodních řadů musí být zajištěno průběžné zásobování dotčených nemovitostí pitnou vodou

(Ing. M.Babyrád)

B. Ochrana zemědělského půdního fondu: bez připomínek

(Ing.Černá)

C. Ochrana přírody a krajiny:

- zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (úplné znění)

V případě dotčení vzrostlé zeleně bude při realizaci stavebních prací postupováno v souladu s ČSN 839061 z února 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les podá investor u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (místně příslušný obecní úřad) žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Upřesní - zákres a druh kácených dřevin, odůvodní nezbytnost kácení.

(Ing. Černá)

D. Lesní hospodářství: Stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa – bez připomínek.

(Ing. Spurný)

E. Odpadové hospodářství:

Pokud při stavbě kanalizace (v Křižanovicích) vzniknou nějaké odpady, je nutno je zneškodnit podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Odpady kategorie N (nebezpečné odpady) je nutno zneškodnit na zařízeních k tomu určených dle zákona o odpadech, např. spalovna nebezpečných odpadů.

Odpady kategorie O (ostatní odpady) je nutno zneškodnit na zařízeních k tomu určených dle zákona o odpadech, např. řízená skládka. Popřípadě stavební odpad dle zákona o odpadech a dle Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje je nutné nabídnout nejméně ze 75 % k recyklaci.

Doklady o zneškodnění odpadů respektive o recyklaci se stanou součástí dokumentace a budou předloženy ke kolaudaci stavby. Pálení odpadů vzniklých na stavbě (papírové a igelitové obaly) odkazuje na § 12 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Není možné pálit je na volném ohništi (viz § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).

(Ing. Jiří Homola)

F. Ovzduší

Nejedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší, proto bez připomínek.

(Ing. Jiří Homola)

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Miloslav Babyrád
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu
Městského úřadu Bučovice

Dále obdrž:

- MěÚ Bučovice – ŽP-zde
- MěÚ Bučovice – oddělení stavebního úřadu



Městský úřad Bučovice
Odbor ŽP a SÚ - oddělení stavebního úřadu
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 444
Fax: 517 324 431
email: barek@bucovice.cz

IČ: 00291676
ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Zdeněk Bárek
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn./č. j.: OSÚ-5377/2012 bar
Spisová značka: OSÚ-1698/2012-bar
Datum: 03. 04. 2012

Obdrží: dle rozdělovníku

SOUHLAS

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), na základě Vaší žádosti ze dne 14. 03. 2012, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku obcí Ligary – kanalizace Křižanovice

na pozemcích dle rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby, vydaným zdejším stavebním úřadem dne 05. 10. 2010 pod č. j. 756/10/výst/BA. Dnem 06. 11. 2010 nabylo toto rozhodnutí právní moci.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.


Zdeněk Bárek

vedoucí oddělení stavebního úřadu

Rozdělovník:

Obdrží:

- AQUA PROCON s.r.o., ID DS: cjjzg5z



