

Popis technického stavu předmětu převodu

Topné zařízení sestává z kompaktní výměníkové stanice Alfa Laval, typ zapojení MAXI S-pref-AKU, s výkonem ÚT 360 kW, TV 125 kW s akumulací 300 l. Při prohlídce bylo konstatováno, že vzhledem k výkonu výměníkové stanice; podle ČSN 07 0703 se jedná o VS III. kategorie. Topné zařízení bylo uvedené do provozu v roce 2015.

Stav výměníkové stanice:

Dobrý, bez zjevných závad.

Výměníková stanice je v původním stavu a plně funkční, během dosavadního provozu byla prováděná běžná údržba a podle vyjádření správce tepelného zařízení nebylo potřeba provádět žádné významné opravy.

Fotodokumentace



**„Odkup technologie výměníku pro dodávku tepla,
Staromlýnská 577/4, Vysočany, Praha 9“
výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek**



**„Odkup technologie výměníku pro dodávku tepla,
Staromlýnská 577/4, Vysočany, Praha 9“**

výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek

