




LEGENDA:

PRÍVODNÍ HORKOVZUŠNÉ POTRUBÍ DN 50

VRATNÉ HORKOVZUŠNÉ POTRUBÍ DN 50

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA

Bilance otopných těles						Výkon tělesa [W]	Teplotní spád [°C/°C]	Celkový výkon [W]
Místnost	Placha místnosti [m²]	Objem místnosti [m³]	Návrhová teplota místnosti [°C]	Minimální požadovaný výkon [W]	Výrobek			
OKNA 1								
1.01	128,96	348,20	15	20000	2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA	10200	75/65	20400
1.02	390,91	876,37	20	66276	2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA	33000	75/65	70000
1.03	259,93	247,69	20	44664	2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA	22000	75/65	46000
1.04	259,94	247,69	20	43280	2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA	21000	75/65	46000
1.05	418,92	1010,81	15	59792	2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA	30000	75/65	61800
Celkový výkon				238372		133200		244200