

Dodatečné informace č. 25 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jonášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Kolovraty – dostupné bydlení opětovné vyhlášení**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

Silnoproud. Ve výkazu výměr Příloha č. 11 _položkový rozpočet_výkaz výměr_dodatečné info No.21.xlsx je na listu SO-04.04.01 - Silnoproud, pol. č. 56 - montáž zdrojů-trafo 200 VA - 56 ks. Žádáme o vyjádření, ke které položce se montáž vztahuje.

Odpověď:

Jedná se o doplňkovou položku k montáži svítidel a led pásků.

Dotaz:

Lodžie. Ve výkresech půdorysů 1.NP D.1.1 - stavebně architektonická část\D.1.1.04 Půdorys 1. np.pdf a 3. NP D.1.1 - stavebně architektonická část\D.1.1.06 Půdorys 3. np.pdf jsou textem označena lodžie + jejich plocha (viz. obrázek níže - půdorys 3.NP). Žádáme o sdělení k jakým konstrukcím se tento text vztahuje.

Odpověď:

Tento text je reziduum předchozí PD, nevztahuje se k žádné konstrukci a byl vypuštěn. Aktualizované výkresy jsou přiloženy. Změna nemá vliv na VV.

Dotaz:

Slaboproud. V TZ D.1.4 - ELEKTRO\slaboproud\D.1.4ESL1-text TZ.pdf a blokovém schématu D.1.4 - ELEKTRO\slaboproud\D.1.4ESL6-blokové schéma.pdf se píše o kabelu FTP cat. 5e, ale ve výkaze výměr Příloha č. 11 _položkový rozpočet_výkaz výměr_dodatečné info No.21.xlsx je uvedeno utp cat 5e. Žádáme o vyjasnění rozporu.

Odpověď:

Platí Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 24.

Dotaz:

Schodiště R-0-1, R-0-2, R-1-1, R-2-1. V PD jsme nenašli, jak jsou navrženy náslapy schodiště. Dlažba, potěr, jiné? Žádáme o vyjádření.

Odpověď:

Schodiště v atriu i suterénu jsou pochozí betonové prefabrikáty

Dotaz:

Skladba F-09. Dle tabulky skladeb D.1.1 - stavebně architektonická část D.1.1.13 Skladby Konstrukcí - Stěny.pdf je vrstva uzavřena Omítkou – vnější hladkou, zrnitost 1,5 antracit. Výkaz výměr na listu SO-04.01 - Architektonick... počítá s položkou č. 59 Omítka vnější hladká zrnitost 1,5 mm, antracit tl. 10 mm vč. penetrace - 120 m2, ale dle poznámek k položce, nezahrnuje ve ve výměře omítku na skladbě F-09. Žádáme o opravu množství v položce.

Odpověď:

Platí Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 24.

V Praze dne 10. prosince 2025

Mgr. Ivana Vrbová