S0100000001201950107

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN) NEBO VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN)
ČÍSLO: 19_VN_1009000073

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Ing. Zdeněk Linhart, pozice: Vedoucí odboru Obsluha klientů Business

VÝROBCE (dále jen Výrobce)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0010006828
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
DATUM NAROZENÍ / IČ 25656635 DIČ CZ25656635
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Ke Kablu Č. P. / Č. O. 971/1 PSČ 102 00
OBEC Praha 10 - Hostivař MÍSTNÍ ČÁST
ZAPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. B 5297 VEDENÁ U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE
ZASTOUPENÁ PHILIPPE GUITARD, předseda představenstva
TELEFON 272172367 E-MAIL ladislav.castka@pvk.cz FAX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") a v souladu s ust. § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ"), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit výrobnu Výrobce specifikovanou v čl. III. k distribuční soustavě (dále jen „výrobna") a zajistit Výrobci dohodnutý rezervovaný výkon a rezervovaný příkon, a to v návaznosti na Žádost Výrobce o připojení výrobny k distribuční soustavě, doručenou PDS dne 6. 3. 2019 (dále jen „Žádost o připojení"), a závazek Výrobce uhradit PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného výkonu stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech").

2) Tato smlouva dále upravuje některá práva a povinnosti smluvních stran související s paralelním provozem distribuční soustavy a výrobny.

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ VÝROBNY V PŘEDÁVACÍM MÍSTĚ

1) Specifikace předávacích míst

a. Hlavní napájení/standardní připojení (dále jen **„hlavní napájení"**)
a) napájení: linka VN KÁRANÝ 1, č. VN3514, rozvodna Toušeň
b) adresa odběrného místa: Káraný č.parc. 736, Káraný, 250 75 Káraný
c) číslo odběrného místa: 102488328
d) EAN pro data spotřeby 859182400610425281
pro data výroby 859182400610425274
e) technické podmínky připojení číslo: 4121507343 uvedené v Příloze této smlouvy (dále jen „TPP").

b. Záložní napájení/nadstandardní připojení (dále jen **„záložní napájení č.1)**
a) napájení: linka VN KÁRANÝ 2, č. VN3515, rozvodna Toušeň
b) adresa odběrného místa: Káraný č.parc. 736, Káraný, 250 75 Káraný
c) číslo odběrného místa: 102488332
d) EAN pro data spotřeby 859182400610416975
pro data výroby 859182400610425441
e) technické podmínky připojení číslo: 4121507343 uvedené v Příloze této smlouvy (dále jen „TPP").

c. Záložní napájení/nadstandardní připojení (dále jen **„záložní napájení č.2)**
a) napájení: linka VN DRAKAR č. 3416, rozvodna Dražice
b)adresa odběrného místa: Káraný č.parc. 2878, Káraný, 250 75 Káraný
c) číslo odběrného místa: 102488333
d) EAN pro data spotřeby 859182400610425434
pro data výroby 859182400610425458
e) technické podmínky připojení číslo: 4121507343 uvedené v Příloze této smlouvy (dále jen „TPP").

2) Technické údaje výrobny
a) typ výrobny: FVE na objektu
b) způsob provozu výrobny: přebytky do distribuční soustavy
c) celkový instalovaný výkon: 471,040 kW

d) napěťová hladina: 22 kV (VN)

3) Technické údaje míst připojení

3.1) Místa připojení **„hlavního napájení"**

3.1.1) Místo připojení - linka VN KÁRANÝ 1, č. VN3514, rozvodna Toušeň

a) rezervovaný výkon: 500 kW
b) rezervovaný příkon: 4700 kW
c) napěťová hladina 22 kV (VN)
d) povolený rozsah účiníku (cos φ): Účiník není vyhodnocován v době výroby (2. a 3. kvadrant fakturačního elektroměru), důvodem nevyhodnocování účiníku je aktivní autonomní regulace výkonu výrobny dle Pravidel provozování distribuční soustavy, příloha 4
e) místo připojení: Vývod před rozvodnou Toušeň portál č. FV 224
f) hranice vlastnictví: Zařízení provozovatele DS končí kabel. koncovkami na portálu č. FV 224 rozvodna Toušeň
g) spínací prvek k odpojení předávacího místa: Odpínač v rozvodně Toušeň kobka č. 21
h) typ měření: A
i) umístění měřicích zařízení (měřicí místo): v rozvodně
j) přístupnost měřicího zařízení: Za součinnosti Výrobce
k) dodávka a odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS
l) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány): 125/5 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu je Výrobce
m) převod měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány): 22000//√3//100//√3 V; vlastníkem měřicích transformátorů napětí je Výrobce

3.2) Místo připojení **„záložního napájení"**

3.2.1) Místo připojení **„záložního napájení č.1"** - linka VN KÁRANÝ 2, č. VN3515, rozvodna Toušeň

a) rezervovaný výkon: 500 kW
b) rezervovaný příkon: 4700 kW
c) napěťová hladina 22 kV (VN)
d) povolený rozsah účiníku (cos): Účiník není vyhodnocován v době výroby (2. a 3. kvadrant fakturačního elektroměru), důvodem nevyhodnocování účiníku je aktivní autonomní regulace výkonu výrobny dle Pravidel provozování distribuční soustavy, příloha 4
e) místo připojení: Vývod před rozvodnou Toušeň portál č. FV 220
f) hranice vlastnictví: Zařízení provozovatele DS končí kabel. koncovkami na portálu č. FV 220 rozvodna Toušeň
g) spínací prvek k odpojení předávacího místa: Odpínač v rozvodně Toušeň kobka č. 22
h) typ měření: A
i) umístění měřicích zařízení (měřicí místo): v rozvodně
j) přístupnost měřicího zařízení: Za součinnosti Výrobce
k) dodávka a odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS
l) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány): 125/5 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu je Výrobce
m) převod měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány): 22000//√3//100//√3 V; vlastníkem měřicích transformátorů napětí je Výrobce

3.2.2) Místo připojení **„záložního napájení č.2"** - linka VN DRAKAR č. 3416, rozvodna Dražice

a) rezervovaný výkon: 500 kW
b) rezervovaný příkon: 4700 kW
c) napěťová hladina 22 kV (VN)
d) povolený rozsah účiníku (cos): Účiník není vyhodnocován v době výroby (2. a 3. kvadrant fakturačního elektroměru), důvodem nevyhodnocování účiníku je aktivní autonomní regulace výkonu výrobny dle Pravidel provozování distribuční soustavy, příloha 4
e) místo připojení: US_MB_518
f) hranice vlastnictví: vývodová svorky odpínač US_MB_518
g) spínací prvek k odpojení předávacího místa: odpínač US_MB_518
h) typ měření: A
i) umístění měřicích zařízení (měřicí místo): v rozvodně
j) přístupnost měřicího zařízení: Za součinnosti Výrobce
k) dodávka a odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS
l) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány): 125/5 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu je Výrobce
m) převod měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány): 22000//√3//100//√3 V; vlastníkem měřicích transformátorů napětí je Výrobce

4) Připojované elektrické spotřebiče a výrobní zařízení

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Zamítnutý [kW]	Celkový [kW]
Ostatní spotřebiče	200.000	0.000	0.000	200.000
Pohony, svářečky	12050.000	0.000	0.000	12050.000
Osvětlení	50.000	0.000	0.000	50.000

Instalované výrobní zařízení

	POČET [KS]	INSTAL. VÝKON [kW]	DRUH	VÝROBCE	TYP
001	1	471,040	Fotočlánkový se střídačem	dle výběru	FVE na objektu - CFV

5) Jestliže se údaje uvedené v odstavci 2) až 5) liší od údajů uvedených v Žádosti o připojení nebo v TPP, platí údaje uvedené v odstavci 2) až 5).

6)Podmínky provozu pro hlavní napájení a záložní napájení

a) Standardní režim napájení výrobny z distribuční soustavy je zajišťován z hlavního napájení.
b) Souběžné napájení výrobny z distribuční soustavy hlavním a záložním napájením č.1, nebo záložním napájením č.2 (dále jen záložní napájení) lze pouze po dobu nezbytně nutnou, zejména při manipulacích sloužících k přepojení z hlavního na záložní napájení a opačně, a to po předchozím odsouhlasení osoby odpovědné za provoz regionální distribuční soustavy (dispečera PDS).
c) Souběžné napájení výrobny záložním napájením č.1 a záložním napájením č.2 není možné.
d) Změna napájení výrobny může být provedena pouze na základě souhlasu osoby odpovědné za provoz distribuční soustavy (dispečera PDS).
e) Podmínky provozu hlavního a záložních napájení budou popsány v místních provozních předpisech.

7)Termín připojení

PDS připojí výrobnu k distribuční soustavě ke dni prvního paralelního připojení výrobny k síti podle Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS"), a to takto:

f) Výrobce je povinen učinit vše potřebné k tomu, aby z jeho strany nic nebránilo připojení výrobny k distribuční soustavě, a požádat o první paralelní připojení v termínu do 25. 3. 2020. Jestliže z důvodu nezávislého na vůli Výrobce vznikne na straně Výrobce překážka, která mu brání ve splnění jeho povinnosti, prodlužuje se tato lhůta o nezbytně nutnou dobu, za podmínky, že existenci této překážky bez zbytečného odkladu oznámil PDS.
g)Pro náležitosti žádosti Výrobce o první paralelní připojení, jakož i pro způsob a lhůtu připojení, platí ustanovení části 12 (UVEDENÍ DO PROVOZU) přílohy č. 4 PPDS. Lhůta pro připojení nezačne běžet dříve, než Výrobce splní své povinnosti podle čl. V odst. 2) a 3). V případě, že PDS na základě výsledků prohlídky zařízení podle části 12 přílohy č. 4 PPDS uvede v protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu, že Výrobna nemůže být provozována paralelně s distribuční soustavou, uplatní se pro další postup směřující k připojení pravidla pro první paralelní připojení výrobny podle části 12.1 přílohy č. 4 PPDS obdobně.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Výrobce je povinen:

a)plnit podmínky pro připojení výrobny uvedené v této smlouvě, v PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu [dále jen „PP"], a poskytnout PDS potřebnou součinnost pro připojení výrobny;
b)provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a nepřispívat ke zhoršení této kvality (zvláště prostřednictvím flikru, nesymetrie, harmonických proudů, útlumu signálu HDO, dynamických rázů, nedovolených poklesů napětí při rozběhu), zejména vybavit výrobnu dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k výrobě elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
c)udržovat výrobnu ve stavu, který odpovídá ustanovením této smlouvy, právním předpisům, technickým normám a PPDS,
d)upravit předávací místo pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej udržovat a umožnit PDS nebo jím pověřeným osobám přístup k měřicímu zařízení PDS a k neměřeným částem výrobny za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, a
e)jestliže k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny došlo z důvodu na straně Výrobce, nahradit PDS náklady spojené s obnovením dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis jinak.

2) PDS je povinen:

a)připojit výrobnu a zajistit Výrobci dohodnutý rezervovaný výkon a rezervovaný příkon a po připojení výrobny umožnit Výrobci distribuci elektřiny na základě samostatně uzavřené smlouvy za předpokladu, že Výrobce zcela uhradil Podíl na nákladech,
b)bez zbytečného odkladu po připojení výrobny a po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do předávacího místa, nestanoví-li právní předpis jinou lhůtu, zajistit instalaci vlastního měřicího zařízení a toto zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření, a
c)obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenou dodávku elektřiny z/do předávacího místa.

3) PDS je oprávněn změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výrobny v případech stanovených v EZ; je-li v předávacím místě připojeno odběrné zařízení, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v případě, kdy podle EZ omezí nebo přeruší dodávku elektřiny do tohoto odběrného zařízení.

V. PODÍL NA NÁKLADECH

1) Strany shodně konstatují, že Podíl na nákladech (za připojení) činí 0.00 Kč.

2) Jestliže Výrobce do dne uzavření této smlouvy nezaplatil alespoň 50% z hodnoty Podílu na nákladech, je povinen tak učinit do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a zbývající neuhrazenou část z hodnoty Podílu na nákladech, nedošlo-li k úplné úhradě jeho hodnoty před uzavřením této smlouvy, nebo do 15 dnů po jejím uzavření, je povinen zaplatit nejpozději do termínu připojení výrobny dle čl. III. odst. 7), to vše na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol ., Do zaplacení dlužné částky nemá PDS povinnost výrobnu připojit.

3) Výrobce je povinen doplatit zbylou část Podílu na nákladech nejpozději do termínu uvedeného v čl. III odst. 7 písm. a) věta první.

4) Nezaplatí-li Výrobce Podíl na nákladech ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty k zaplacení podle odstavce 2), připojovací povinnost PDS podle čl. III. odst. 7), včetně rezervace příkonu zaniká.

5) Nedojde-li k připojení výrobny k distribuční soustavě, PDS bez zbytečného odkladu vrátí Výrobci zaplacenou platbu na úhradu Podílu na nákladech nebo jeho část a to na základě žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PARALELNÍM PROVOZU

1) Pro účely tohoto článku se

a)regulovanými službami rozumí služby (činnosti) poskytované (vykonávané) provozovatelem přenosové soustavy, PDS nebo operátorem trhu,
b)cenovým rozhodnutím rozumí rozhodnutí Energetického regulačního úřadu jako cenového orgánu zveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, a
c)lokální spotřebou rozumí elektřina vyrobená ve výrobně a spotřebovaná Výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití distribuční soustavy; lokální spotřeba nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

2) Z důvodu paralelního provozu distribuční soustavy a výrobny je Výrobce odběratelem regulovaných služeb. Při splnění dalších podmínek určených v cenovém rozhodnutí je

a) Výrobce povinen platit za odběr regulovaných služeb PDS, a
b) PDS povinen platit Výrobci za omezené využití regulovaných služeb.

3) Výrobce a PDS zaplatí podle odstavce 2 cenu ve výši určené v cenovém rozhodnutí účinném v den, kdy byla regulovaná služba poskytnuta.

4) Nedodrží-li Výrobce při dodávce činné energie do distribuční soustavy hodnotu účiníku, je povinen zaplatit PDS

a) za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy, a to cenu ve výši určené v cenovém rozhodnutí účinném v den dodávky činné energie do distribuční soustavy,
b) za nevyžádaný odběr jalové energie z distribuční soustavy, a to cenu, která se rovná ceně podle písmena a).

5) Výrobce zaplatí PDS složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny ve výši určené v cenovém rozhodnutí.

6) Základním časovým úsekem pro vyhodnocení a zúčtování plateb podle odstavce 2, 4 a 5 je období počínající v 00:00 hod. prvního dne kalendářního měsíce a končící ve 24:00 hod. posledního dne stejného kalendářního měsíce (dále jen „časový úsek"). Množství elektřiny se vyhodnocuje v celých kWh bez desetinných míst.

7) Výrobce je povinen zpracovat výkaz o lokální spotřebě za časový úsek (dále jen „výkaz o spotřebě") a předat tento výkaz PDS nejpozději spolu s fakturou (odstavec 10). Výrobce odpovídá za správnost údajů uvedených ve výkazu o spotřebě.

8) Ustanovení odstavce 7 se nepoužije, jestliže údaje o lokální spotřebě Výrobce předává operátorovi trhu a PDS sdělil Výrobci, že mu operátor trhu umožnil přístup k těmto údajům Výrobce.

9) Lokální spotřeba se měří měřicím zařízením Výrobce. Měřicí zařízení musí splňovat minimální požadavky na třídu přesnosti elektroměrů určené právním předpisem a Výrobce je povinen na svůj náklad měřicí zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření.

10) Výrobce předloží PDS fakturu ve lhůtě určené právním předpisem, jinak do 30 dnů po skončení časového úseku. Nebude-li mít faktura sjednané náležitosti, anebo údaj uvedený ve faktuře bude neúplný nebo zjevně nesprávný, je PDS oprávněn fakturu vrátit Výrobci bez zaplacení s uvedením důvodu vrácení; to platí obdobně, jestliže Výrobce nesplnil povinnost předat výkaz o spotřebě spolu s fakturou podle odstavce 7.

11) PDS vyhotoví a zašle fakturu výrobci do 30 dnů po dni, kdy mu Výrobce doručil výkaz o spotřebě. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu určené v zákoně.

12) Faktura je splatná na účet Výrobce do 21 dnů ode dne jejího doručení PDS nebo jeho zástupci. Dostane-li se smluvní strana do prodlení s placením, je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v části její výše, která není kryta smluvně sjednanou pokutou

13) Kontaktní údaje, zasílací adresu, vzor výkazu a faktury, který musí Výrobce použít, zveřejní PDS způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Výkaz o spotřebě a fakturu musí Výrobce doručit PDS na adresu uvedenou na kontaktní adresu PDS. Výkaz o spotřebě může Výrobce doručit PDS v podobě datové zprávy (e-mail); to platí rovněž pro fakturu Výrobce za předpokladu, že faktura a výkaz o spotřebě ve formátu „pdf" tvoří společně obsah datové zprávy (jeden dokument) a k datové zprávě je připojen uznávaný elektronický podpis podle zákona o elektronickém podpisu.

14) Pojmu použitému v tomto článku, je-li definován v energetickém zákoně nebo v prováděcích právních předpisech k energetickému zákonu, v Pravidlech provozování distribuční soustavy podle § 25 odst. 10 písm. g) energetického zákona, anebo v cenovém rozhodnutí, budou strany smlouvy přikládat stejný význam, jaký mu přikládají zmíněné předpisy nebo cenové rozhodnutí.

15) Zaplacením za nevyžádanou dodávku nebo odběr jalové energie podle odstavce 4 není dotčena povinnost Výrobce provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Výrobce (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Výrobce připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Výrobce přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Výrobcem.

2) Tato smlouva zanikne

a) je-li Výrobce v prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle čl. V. odst. 2) nebo 3) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě [jednoho měsíce] od uplynutí původní lhůty k placení,
b) oznámí-li Výrobce písemně PDS, že na připojení výrobny netrvá,
c) jestliže podle právního předpisu dojde k zániku rezervace výkonu nebo příkonu pro předávací místo z důvodu uplynutí určené doby v návaznosti na skutečnost, že nedojde k uzavření smlouvy o distribuci či smlouva o distribuci zanikne, popřípadě pokud dojde k zániku rezervace výkonu nebo příkonu z jiného právního důvodu, nebo
d) jestliže Výrobce nesplní povinnost podle čl. III. odst. 7) ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu PDS určil.

3) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že

a) prohlášení Výrobce podle čl. VIII. odst. 1) této smlouvy je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Provozovatel na výzvu PDS neuvedl právní stav do souladu s jeho prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS výzvu doručil, nebo
b) PDS přerušil dodávku elektřiny z důvodu, že Výrobce porušuje povinnost podle čl. IV odst. 1) písm. b), a tento stav trvá po dobu delší než 90 dnů.

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Výrobce prohlašuje, že je oprávněn užívat výrobnu, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy.. Pokud instalovaný výkon výrobny činí 30 kW a více, Výrobce dále prohlašuje, že výstavba (úprava) výrobny je v souladu s územně plánovací dokumentací (včetně územního plánu).

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Výrobce prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že jejich obsahu rozumí.

3) Výrobce souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou adresu Výrobce uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Výrobci; souhlas Výrobce se vztahuje i na zasílání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

4) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling") podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

5) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.

6)Výrobce a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

7) Touto smlouvou se nahrazují dřívější ujednání smluvních stran, případně jejich právních předchůdců, ohledně připojení v daném předávacím místě.

8) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Výrobce bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Výrobce dále bere na vědomí, že jakákoliv změna skutečností uvedených v TPP vyžaduje předchozí změnu této smlouvy či uzavření nové smlouvy o připojení.

9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

10) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

11) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1 Technické podmínky připojení č. 4121507343
Příloha č. 2: Chování výrobny připojené v síti.

ZA VÝROBCE Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	**ZA PDS** ČEZ Distribuce, a. s.
PHILIPPE GUITARD předseda představenstva	Ing. Zdeněk Linhart Vedoucí odboru Obsluha klientů Business
LADISLAV ČÁSTKA na základě plné moci 1.4. 2019 DATUM A MÍSTO PODPIS	27. 3. 2019 V PLZNI DATUM A MÍSTO PODPIS

Pražské vodovody
a kanalizace

Plná moc

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 25656635, se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, u městského soudu v Praze zastoupená Ing. Rostislavem Čápem, místopředsedou představenstva a Ing. Petrem Mrkosem, členem představenstva, tímto

uděluje plnou moc

Bc. Ladislavu Částkovi, nar. 6.1.1968, bytem Kurzova 2412/5, Praha 5,

aby zastupoval společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, IČ 25656635 a jednal za ni:

- se subjekty v obchodním styku týkající se odběru energií – plyn, teplo, elektrická energie, včetně podepisování smluv,
- s orgány státní správy při nakládání s energiemi vyplývající z požadavků zákona o hospodaření energií a v oblasti týkající se podnikání v energetických odvětví vyplývající z požadavků energetického zákona,
- s organizací státního odborného dozoru – Technické inspekce České republiky v oblasti týkající se vyhrazených technických zařízení,
- s orgány ochrany ovzduší v oblasti týkající se provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší,
- s příslušnými celními úřady v oblasti týkající se části 45, 46 a 47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,

a dále je oprávněn podepisovat další písemné dokumenty související s výše uvedenou činností, zejména protokoly a žádosti.

V Praze dne 25.3.2014

Ing. Rostislav Čáp
místopředseda představenstva

Ing. Petr Mrkos
člen představenstva

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám

Bc. Ladislav Částka

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0007672460 ProcessID:CS-20190329T075412-0001 DocExtID:0000000004489036 BOID:001A4A1A09211EE994BDEE6A1FD4AA1D
BONM:Z5UCSPRN DocType:CZ05IwC/j6i SAPrp:celávýrob-SML-TPC ZakID:0010006828 DocID:0010037304470 IA:205\p21-31162710 Ver:X106D69 QUICK str:1 list:1

Příloha č. 1 smlouvy 19_VN_1009000073

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121507343

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – výrobna
- umístění zařízení: Káraný, kat.území: Káraný, parc.č.2878, 250 75 Káraný
- číslo místa spotřeby: 0001885315
- číslo odběrného místa: 0004696123
- typ výrobny: fotovoltaická na objektu
- způsob provozu výrobny: přebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotřeby 859182400610425281
  - pro data výroby 859182400610425274

MÍSTO PŘIPOJENÍ
- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: vývod před rozvodnou Toušeň portál č. FV 224
- hranice vlastnictví: zařízení provozovatele DS končí kabel. koncovkami na potálu č. FV 224
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Odpínač v rozvodně Toušeň kobka č. 21

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA
- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 4700,000 kW
- celkový instalovaný výkon: 471,040 kW
- rezervovaný výkon výrobny (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 500,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ostatní spotřebiče	200,000	0,000	200,000
Pohony, svářečky	12.050,000	0,000	12.050,000
Osvětlení	50,000	0,000	50,000

INSTALOVANÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

	POČET [ks]	INST. VÝKON [kW]	DRUH [asyn., syn.]	VÝROBCE	TYP
TYP č. 1	1	471,040	Fotočlánkový se střídačem	dle výběru	FVE na objektu - CFV

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (COS φ)

Účiník není vyhodnocován.

Důvod nevyhodnocování - Autonomní regulace výkonu výrobny dle Pravidel provozování distribuční soustavy, příloha 4.

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Stávající odběratelskou TS č.PY_0803 Káraný vodárna, bude nutné upravit v rozsahu výměna MTP a úprava obchodního měření dle Připojovacích podmínek pro výrobny elektřiny.

Požadujeme autonomní regulaci Q(U) na hladině nn zdroje. Odběrné místo má zvýšenou spolehlivost dodávky a je provozováno následujícím způsobem: Hlavní vedení (linka Káraný 1,VN3514) místo připojení k DS - Vývod před rozvodnou Toušeň portál č. FV 224 vývod,hranice vlastnictví - zařízení provozovatele DS končí kabel. koncovkami na potálu č. FV 224, Spínací prvek - Odpínač v rozvodně Toušeň kobka č. 21. MTP primární P125A5,MTN 22/100 povolený rezervovaný příkon je 4 700 kW, rezervovaný výkon FVE 500 kW. Záložní vedení 1 (linka Káraný 2, VN 3515) místo připojení k DS - Vývod před rozvodnou Toušeň portál č. FV 220 vývod,hranice vlastnictví - zařízení provozovatele DS končí kabel. koncovkami na potálu č. FV 220, Spínací prvek - Odpínač v rozvodně Toušeň kobka č. 22. MTP primární P125A5,MTN 22/100 povolený rezervovaný příkon je 4 700 kW, rezervovaný výkon FVE 500 kW. Záložní vedení 2 (rozvodna Dražice, vývod linka DRAKAR 3416, místo připojení k DS - US_MB_518,hranice vlastnictví - vývodová svorky odpínač MB_518, Spínací prvek - odpínačUS_MB_518. MTP primární P125A5,MTN 22/100 povolený rezervovaný příkon je 4 700 kW, rezervovaný výkon FVE 500 kW.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY
- umístění měřicího zařízení: v rozvodně
- přístupnost měřicího zařízení: nepřístupné
- typ měření: A
- převod měřicích transformátorů proudu: 125/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřicích transformátorů napětí: 22000/√3//100/√3 V
- vlastníkem měřicích transformátorů proudu a měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Převod a parametry měřicích transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozváděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je u vícetarifní distribuční sazby požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozváděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení relé

Otočte prosím

R4P100 ReqType:O ReqExtID:0007672440 ProcessID:CS-20190329T075412-0001 DocExtID:0000000004048903 6 BOID:001A4A1A09211EE994BDEE6A1FD4AA1D
BONM:2BUCSPRN DocType:CZ05MvC/III) SAPhyp:celávyrcb-SML-TPC ZakID:0010006828 DocID:0010037044701A.205\p21-3116271 0 VerX106D69 QUICK str:2 list:1

nebo opločlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřicích zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítí vn, vvn v platném znění.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zasílací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy", „Připojovacími podmínkami PDS", Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝROBNY

Provoz výrobny musí splňovat podmínky stanovené v PPDS (zejména v příloze č. 4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy) a ustanovení navazujících technických norem z hlediska vlivu na elektrizační soustavu (přípustné meze rušivých vlivů jsou stanoveny v podnikových normách ČEZ Distribuce, a. s. - řada PNE 333430).

Provoz výrobny nesmí zhoršit parametry kvality elektrické energie v místě připojení.

Připojení výrobny nesmí způsobovat nedovolené změny napětí v DS.

Při výpadku napětí v DS musí být zaručeno spolehlivé automatické odpojení výrobny od DS a blokování opětného připojení. Ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS. Výrobna se může automaticky připojit k distribuční soustavě nejdříve v okamžiku, kdy napětí v distribuční soustavě bylo v předcházejících 20 minutách bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu ke jmenovitému napětí v pravidlech provozování distribučních soustav (jmenovité napětí je uvedené ve smlouvě o připojení), nebo kdy napětí v DS bylo minimálně 5 minut bez přerušení v hodnotách odpovídajících napětí sítě s gradientem nárůstu výkonu 10% Pn/min.

Výrobna musí být schopna víceúrovňového řízení činného výkonu (dle níže uvedených úrovní) pomocí relé přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání) v majetku provozovatele distribuční soustavy (PDS). V oblasti bez signálu HDO bude k regulaci použita jednotka RTU (určená pro přenos měření a signalizace) v majetku výrobce. Přijímač HDO by měl být umístěn v elektroměrovém rozvaděči s možností zaplombování. Pokud bude přijímač HDO umístěn jinde, musí k němu být smluvně zajištěn přístup pracovníkům skupiny ČEZ. Přijímač HDO a jednotka RTU musí být instalovány tak, aby zůstaly pod napětím (funkční) i po odpojení výrobny z paralelního provozu s distribuční soustavou.

Regulace změny dodávky výkonu výrobny se bude provádět ve všech fázích současně v následujících úrovních 0, 30, 60 a 100 % jmenovitého výkonu. Regulace mezi jednotlivými stupni musí probíhat bez přechodu na mezistupeň 100%, nebo 0%. Výrobna je ze strany PDS řízena pouze v případech stanovených ust. § 25 odst. 3 písm. d) a § 26 odst. 5 EZ a to za podmínek stanovených Energetickým zákonem. Jedná se o možnost přechodné změny dodávky výkonu výrobny, tj. výrobna nesmí překročit stanovenou hodnotu, je ale možné výrobnu provozovat s nižším výkonem dle potřeby, nebo možnosti provozovatele výrobny, nebo přerušení dodávky výkonu výroby, tj. dočasné (na nezbytně nutnou dobu) „odpojení" výrobny.

Na dispečink provozovatele DS musí být zajištěn přenos měření a signalizace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 4 PPDS. K této regulaci, přenosu měření a signalizace bude použita jednotka RTU v majetku výrobce. Přenos informací bude realizován přes GSM/GPRS protokolem IEC 60870-5-104. Žadatel je povinen pro tento přenos informací zajistit příslušné technické, ovládací a organizační předpoklady. Přesný rozsah přenášených informací bude specifikován ve fázi PD pro stavební řízení.

Vzhledem k velikosti zdroje a jeho možnému vlivu na kvalitu el. energie je nutné, aby součástí prováděcí projektové dokumentace výrobny a jejího technologického napojení na DS byla i přesná specifikace technického opatření k zamezení nežádoucího vlivu vyšších harmonických na kvalitu el. energie, zpracovaná na základě měření v místě připojení k DS a v souladu s platnou legislativou. Rozsah a způsob řešení uvedené problematiky je nutné předem projednat s provozovatelem distribuční soustavy (PDS). Funkční zkoušky a měření zpětného vlivu na kvalitu el. energie (a to zvláště vlivu vyšších harmonických) jsou nezbytně nutnou podmínkou připojení výrobny k DS. V případě nesplnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy, nebude povolen trvalý provoz výrobny paralelně se zařízeními DS. v majetku PDS.

Funkční zkoušky a měření zpětného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytně nutnou podmínkou připojení výrobny k DS. V případě nesplnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy (PDS), nebude povolen trvalý provoz výrobny paralelně se zařízeními DS v majetku PDS.

Pokud v průběhu provozu výrobny dojde ke změně parametrů tak, že nebudou dodrženy „Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s." bude výrobna odpojena od DS a spínací prvek uzamčen do odstranění závad nebo provedení opatření.

Za škody vzniklé provozem výrobny odpovídá Zákazník/Výrobce. Pokud bude prokázáno, že škody na zařízení DS v majetku PDS nebo jeho zákazníků byly způsobeny provozem výrobny, bude PDS požadovat náhradu vzniklých škod na provozovateli výrobny, jehož zdroj škodu způsobil.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů proudu.
- Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů napětí.
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení aktualizovaná podle skutečného stavu.

- Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace provedení výrobny aktualizovaná podle skutečného stavu v jednom vyhotovení v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS.
- Jednopólové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace.
- Místní provozní předpisy.
- Přílohu č. 2 této smlouvy Chování výrobny připojené dle žádosti č. 4121507343 v síti potvrzenou montážní firmou.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0007672460 ProcesID:CS-20190329T075412-0001 DocExtID:00000000040489036 BOID:001A4A1A09211EE994BDEE6A1FD4AA1D
BONM:ZISUCSPRN DocType:C205IwC/16) SAPtyp:celávýrob-SML-TPC ZakID:0010006828 DocID:001037304470 IA:205\p21-31162710 Ver:X106D69 QUICK str:3 list:2

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0007672460 ProcesID:CS-20190329T075412-0001 DocExtID:0000000040489036 BOID:001A4A1A09211EE994BDEE6A1FD4AA1D
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05MvC/(6) SAPtyp:celávýrob-SML-TPC ZakID:0010006828 DocID:0010373044701A:205\p21-31162710 Ver:X106D69 QUICK str:5 list:3

Příloha č. 2 smlouvy 19_VN_1009000073

Chování výrobny připojené na adrese Káraný, kat.území: Káraný, parc.č.2878, 250 75 Káraný dle žádosti o připojení č. 4121507343 v síti

Výrobnu je možno připojit za podmínky vybavení výrobny funkcemi Q(U), LVRT, P(f) dle přílohy 4 Pravidel provozování distribuční soustavy, kapitola „Chování výroben v síti" (dále P4 PPDS) a tyto funkce musí být při uvedení do provozu prokazatelně aktivovány s nastavením:

- **Řízení jalového výkonu Q(U)** – dle P4 PPDS



Body charakteristiky Q(U):

X1 = 0,94
X2 = 0,97
X3 = 1,05
X4 = 1,08
Doporučená časová konstanta 5 s

- **Dynamická podpora sítě** – dle P4 PPDS křivka Schopnost překlenutí poruchy pro zdroje se střídačem na výstupu



- **Snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)** - výrobny připojené do DS, které se automaticky neodpojí, musí být schopné při kmitočtu nad 50,20 Hz snižovat okamžitý činný výkon gradientem 40 % na Hz.



při 50,2 Hz < f_s < 51,5 Hz

$$\Delta P = 20P_m \frac{50{,}2\text{Hz} - f_s}{50\text{Hz}}$$

P_m okamžitý dostupný výkon
ΔP snížení výkonu
f_s frekvence sítě

V rozsahu 47,5 Hz < f_s < 50,2 Hz žádné omezení
Při f_s <= 47,5 Hz a $f_s \geq$ 51,5 Hz odpojení od sítě.

Žadatel má povinnost toto nastavení na výzvu PDS na své náklady změnit a to do 30 dnů od obdržení výzvy od PDS.

Přílohu č. 2 okopírujte a potvrzenou montážní firmou předejte jako podklad pro První paralelní připojení.

Otočte prosím

R4P100 ReqType Q ReqExtID 0007672460 ProcesID:CS-20190329T075412-0001 DocExtID:0000000040489036 BOID:001A4A1A09211EE994BDEE6A1FD4AA1D
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05fwC/(6) SAPryp:celávyrob-SML-TPC ZakID:0010006828 DocID:001037304470 IA:205\p21-31162710 Ver:X106D69 QUICK str:6 list:3

Potvrzení zhotovitele o nastavení charakteristik:

Zhotovitel: .....

Potvrzuji, že charakteristiky výrobny na adrese: Káraný, kat.území: Káraný, parc.č.2878, 250 75 Káraný připojené dle žádosti o připojení č. 4121507343 jsou nastaveny v souladu s přílohou č. 2 a nastavení je chráněno heslem servisního technika.

Dne: .....

Zástupce zhotovitele: .....

Podpis, razítko: .....