

PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
1500x900x1800 MM

CHARAKTERISTIKA -

Celoplastová samonosná
vodoměrná šachta.

Použití -

k osazení vodoměrů (nebo jiných měřících prvků) pod úroveň terénu.

TECHNICKÝ POPIS -

Material -


- vlastní vodoměrná šachta - PP*
- zákrtyová deska - beton
- vstupní šachtička - PP*
- pochůzný poklop - beton*
- pojezdny poklop - šedá litina

- * - dodává BMTO
- dno a sloupky jsou také zality betonem(provádí se až na místě)

Provedení -


Celoplastová samonosná nádrž z PP o rozměrech 1500x900x1800mm osazená plastovými stupadly dle normy DIN. Pro přivedení potrubí z PE potrubí jsou do stěn šachty osazeny plastové průchodky s "O" kroužky dle rozměrů přiváděné PE trubky.

V provedení pochůzném je na betonovou zákrtyovou desku osazena vstupní šachtička s pochůzným betonovým poklopem DN 600.



pojezdňé zakrytí ťachty

detail zatmělení zákr. desky



STAVEBNÍ REALIZACE.



Stavební připravenost -

- osazená základová deska o min. ploše 1,7x1,5m.
- přivedené přítokové a odtokové potrubí

Vlastní realizace -

Na připravenou betonovou základovou desku se usadí přetabrikát BMTO. Připojí se přírodní potrubí. Dno a sloupky se zalijí betonem. Šachta se obsypává zeminou a tato se zároveň hutní. Na límec šachty se nanese tmel a na šachtu se posadí betonová zakrytá deska s otvorem pro vstup.

U pojezdného provedení se na vstupní otvor v zá-
krytové desce posadí
těžký litinový poklop, a ten
se potom zabetonuje
(zaastaltuje) do úrovně
vozovky.



POZNÁMKA :
ARMATURY A TVAROVKY VODOMĚRNÉ SESTAVY BUDOUI Z
NEKORODUJÍCÍHO MATERIÁLU /MOSAZ,NEREZ/

HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. ARCH. R. HUCL	
ZODP. PROJEKTANT		DUŠAN SCHAFER (ČKAIT 0201497)	
MÍSTO STAVBY		FILIPOVA HUŤ	
INVESTOR		OBC MODRAVA, MODRAVA 63, KAŠPERSKÉ HORY	
STAVBA			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ FILIPOVA HUŤ – RODINNÝ DŮM 1+2			
ČÁST D.2.2		VENKOVNÍ KANALIZACE + VODOVOD	
PŘÍLOHA			
VODOMĚRNÁ ŠACHTA			

Projekty vody • kanalizace • plyn	
Dušan SCHAFER	
Nad Přehradou 5, 321 00 Pízeň	
tel, fax 371 121 412, IČO 64375552	
DATUM	05./2019
STUPEŇ	DSP
Č. ZAKÁZKY	2019/14
MĚŘÍTKO	1 : 25
Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
D.2.2.7	