

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: Modernizace VO ve Špindlerově Mlýně
Ev. č. VVZ: Z2026-016651
Zadavatel: Město Špindlerův Mlýn, IČO 00278343
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Z pověření zadavatele Vám v souladu s § 98 zákona poskytujeme následující vysvětlení, doplnění či změnu zadávací dokumentace (dále jen „VDZ“), a to na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku, podané prostřednictvím profilu zadavatele dne 28. 4. 2026.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28. 4. 2026 byla doručena po lhůtě ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení, pokud žádost není doručena včas, tj. alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 ZZVZ (tedy 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přestože byla žádost podána opožděně, zadavatel se rozhodl poskytnout odpovědi na vznesené dotazy s cílem upřesnit své požadavky. Tento postup však nelze považovat za precedentní a zadavatel si vyhrazuje právo v obdobných případech v budoucnu postupovat odlišně.

1. DOTAZY ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE

Dotaz 1.

Dobrý den, vzhledem k tomu, že nelze nahrát příloha, zasíláme dotazy zkopírované do obsahu zprávy. V technické příloze č. 5 – Technické parametry sloupkového svítidla není ze strany zadavatele specifikována celková výška sloupkového svítidla (resp. výška osazení svítidla nad terénem). Současně však v příloze č. 6a – Podklady pro světelně technické výpočty zadavatel uvádí výšku světelného zdroje 1,3 m, aniž by bylo zřejmé, zda se tato hodnota vztahuje: • k výšce světelného středu nad stávajícím terénem, • nebo k výšce nad případně upraveným (navýšeným) terénem, • případně zda je s instalací svítidla spojeno dodatečné stavební řešení (sokl, vyvýšení apod.). Zadavatel současně neuvádí žádné informace o úpravě terénu, niveletě ani referenční výškové úrovni, ke které je hodnota 1,3 m vztážena. Uchazeči tak nemají jednoznačné podklady pro volbu správného typu sloupkového svítidla s odpovídající konstrukční výškou. Tento rozpor mezi technickými přílohami: • znemožňuje jednotný a správný návrh technického řešení, • vytváří nejednoznačnost při zpracování světelně technických výpočtů, • a může vést k nerovnému přístupu uchazečů k zadávacím informacím dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

Odpověď zadavatele na dotaz 1:

Výška 1,3 m uvedená v příloze č. 6a představuje výšku světelného středu svítidla měřenou od úrovně osvětlované komunikace.

Stávající svítidla jsou umístěna na kamenné zídce, přičemž zadavatel předpokládá zachování tohoto řešení bez úprav. Celková výška svítidla není stanovena – rozhodující je dodržení výšky světelného středu 1,3 m vůči komunikaci.

V případě lokálních výškových rozdílů je nutné přizpůsobit osazení svítidla tak, aby byla tato výška dodržena.

Dotaz 2.

Dobrý den, níže zasíláme ještě jeden dotaz k vysvětlení ZD: V rámci kontroly zadávací dokumentace jsme zjistili zásadní rozpor mezi pasportem veřejného osvětlení a podklady obsahujícími GPS souřadnice v části sloupkových svítidel. Dle pasportu jsou tato svítidla evidována na Špindlerovském náměstí, zatímco dle souřadnic a situačních výkresů se nacházejí v odlišné lokalitě (ulice Krkonošská). Tento nesoulad představuje rozdíl v lokalizaci zařízení, a tedy i v rozsahu plnění. Není proto zřejmé, který z uvedených podkladů je pro zpracování nabídky závazný

Odpověď zadavatele na dotaz 2:

V případě rozporu mezi pasportem veřejného osvětlení a podklady s GPS souřadnicemi a situačními výkresy jsou pro zpracování nabídky závazné GPS souřadnice a situační výkresy.

Pasport veřejného osvětlení v této části obsahuje administrativní nepřesnost v označení lokality. Rozsah plnění je dán skutečným umístěním svítidel v terénu dle souřadnic a výkresové dokumentace.

2. ZÁVĚR

Zadavatel současně oznamuje, že k dnešnímu dni nejsou evidovány žádné další nevyřízené dotazy, a nepředpokládá proto další poskytování vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Za zástupce zadavatele na základě pověření

**Mgr. Natálie
Karpovičová**

Digitálně podepsal

Mgr. Natálie
Karpovičová

Datum: 2026.04.28

15:22:40 +02'00'