

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI "L" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m]
DLE ČSN 73 6005 Z LEDEN 1996 (ZMĚNA 1,2,3,4) – PROSTOROVÉ USPOŘADÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO				SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODY ²⁾		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	KABELOVODY	STOKY A KANALIZACE	KOLEKTOR	KOLEJE TRAMVAJOVÉ DRÁHY
		1 kV	10 kV	35 kV	220kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRÁNICÍCH	DO 0,005 MPa	DO 0,4 MPa	NECHRÁNĚNÉ	V BETON. CHRÁNICÍCH					
SILOVÉ KABELY	1kV	0,05 ¹⁵⁾	0,15	0,20	0,20	0,30	0,10 ⁴⁾	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,10	0,50	s)	1,00
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,30	0,50	s)	1,00
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30 ⁴⁾	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,30	0,50	s)	1,00
	220kV	0,20	0,20	0,20	0,50 ⁶⁾	0,80 ⁷⁾⁸⁾		0,40	0,60 ⁹⁾	0,40	0,40	2,00 ⁶⁾	0,50	0,50	s)	1,00
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,20	0,50	0,30	0,30
SDĚL.KABELY–V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH		0,10	0,30	0,30	0,30	10)	10) 4)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,20	0,50	0,30	0,30

VYSVĚTLIVKY:

- Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů,potrubí,stok, ochranné konstrukce,nebo kolejnice bližší k vedení
- Pro nejmenší vzdálenost mezi povrchy vysokotlakého plynového potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 386410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdáleností podle tabulky 5 ČSN 386410 zkracují v pol.2,3,4 a 7 na polovinu.Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01
- V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300
- Až k vnějšímu líci stavební konstrukce
- Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem
- SDělovací kabel v betonové chráničce zalitý asfaltem, délka přesahu chráničky 1500mm na každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500mm,ochranné opatření odpadá
- Nebezpečné vlivy vedení vn,vvn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 332160
- Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně
- Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70mm.
- Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000mm, při kabelu tepelně chráněném v souběhu délky do 200m možno snížit na 800mm
- Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15m
- Pro bezvýkopové technologie platí změna Z1 a Z4 této normy


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI KŘIŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m]
DLE ČSN 73 6005 Z LEDEN 1996 (ZMĚNA 1,2,3,4) – PROSTOROVÉ USPOŘADÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO				SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODY ²⁾		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	KABELOVODY	STOKY	KOLEKTOR	KOLEJE TRAMVAJOVÉ DRÁHY
		1 kV	10 kV	35 kV	220 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRÁNICÍCH	DO 0,005 MPa	DO 0,4 MPa	NECHRÁNĚNÉ	V BETON. CHRÁNICÍCH					
SILOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30 ⁴⁾	0,10 ⁵⁾	0,10 ⁶⁾	0,10 ⁶⁾	0,40 ²⁾	0,20 ⁵⁾	0,30 ⁷⁾	0,10	0,30	8)	1,00
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,20	0,80 ⁴⁾	0,30 ⁵⁾	0,10 ⁶⁾	0,20 ⁶⁾	0,40 ⁴⁾	0,20 ⁵⁾	0,50 ⁷⁾	0,30	0,30	8)	1,00
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,25 ⁹⁾	0,80 ⁴⁾	0,30 ⁵⁾	0,10 ⁶⁾	0,20 ⁶⁾	0,40 ⁴⁾	0,20 ⁵⁾	0,50 ⁷⁾	0,30	0,30	8)	1,00
	220kV	0,20	0,20	0,25 ⁹⁾	0,25 ¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾	1,00 ¹¹⁾¹²⁾	0,50	0,30 ¹³⁾	0,70 ¹³⁾	0,40	0,50	1,00	0,30	0,50	8)	1,30
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30 ⁴⁾	0,80 ⁴⁾	0,80 ⁴⁾	1,00 ¹¹⁾¹²⁾	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50 ⁴⁾	0,10	0,20	0,10	1,00 ³⁾
SDĚL.KABELY–V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH		0,10 ⁵⁾	0,30 ⁵⁾	0,30 ⁵⁾	0,50 ¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15 ⁵⁾	0,10	0,20	0,10	1,00 ⁵⁾


VYSVĚTLIVKY:

- Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů,potrubí,stok, ochranné konstrukce,nebo kolejnice bližší k vedení
- Plynové vedení z IPE viz technická pravidla COPZ G 702 01 – Plynovody a přípojky z polyethylenu.Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 386410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdáleností podle ČSN 38 6410 tabulka 5 zkracují v položkách 2,3,4 a 7 na polovinu.
- Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná vedení je nutné vzdálenosti stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl.4.7.3. Pro křížení parního tepelného vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250mm.
- Nechráněné
- V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300
- Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto:při křížení ntl plynovodu s kabely do 35kV na 400mm, při křížení stl plynovodu s kabely do 10kV na 1000mm, s kabely do 35kV na 1500mm.
- Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit
- Až k vnějšímu líci stavební konstrukce
- Kabel nižšího napětí uložen v chráničce
- Kabely vvn uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000mm
- SDělovací kabely uloženy v betonových žlabech zalitých asfaltem v délce přesahující místo křížení na obě strany minimálně o 2000mm.
- Vlivy kabelu vvn na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem podle ČSN 332160
- Kabely vvn uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky 300mm a pokrytou 2 vrstvami krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1000mm u ntl plynovodu a 2000mm u stl plynovodu.Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozní opatření.
- Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300mm, spojové kabely a kabely DR ve vzdálenosti 700mm


ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU TYPOVÝ ŘEZ




ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU PŘELOŽKA KABELU NN U OBJEKTU SO108.1




ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU PŘELOŽKA KABELU NN U OBJEKTU SO108.1 + KABELY PRO NÁHRADNÍ ZDROJ DA



ULOŽENÍ KABELU POD KOMUNIKACÍ TYPOVÝ ŘEZ



KŘIŽENÍ S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI TYPOVÝ ŘEZ




NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ
DLE ČSN 73 6005 Z LEDEN 1996 (ZMĚNA 1,2,3,4) – PROSTOROVÉ USPOŘADÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

DRUH VEDENÍ		NEJMENŠÍ KRYTÍ V m ¹⁾		
		CHODNÍK ²⁾	VOZOVKA ³⁾	VOLNÝ TERÉN ⁴⁾
SILOVÉ KABELY	1kV	0,35	1,00	0,35/0,70 ⁵⁾
	10kV	0,50 ⁶⁾	1,00	0,70
	35kV	1,00	1,00	1,00
	220kV	1,30	1,30	1,30
SDĚLOVACÍ KABELY	MÍSTNÍ	0,40	0,90 ⁷⁾	0,60
	DÁLKOVÉ	0,50	0,90 ⁷⁾	0,60/0,90 ⁸⁾
	OPT.–MÍSTNÍ	0,40 ⁶⁾¹⁶⁾¹⁷⁾	0,90 ¹⁰⁾¹⁶⁾¹⁷⁾	0,60
	OPT.–DÁLKOVÉ	0,50 ¹⁶⁾¹⁷⁾	1,20 ¹⁶⁾¹⁷⁾	1,00

VYSVĚTLIVKY:

- Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů,potrubí a ochranné konstrukce
- Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel.
- Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozidel.
- Mimo souvislou zástavbu
- Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození podle ČSN 33 2000 5–54 ed.2
- Při rekonstrukci elektrorozvodných zařízení na vyšší provozní napětí lze u již uložených kabelů 3kV až 6kV snížit na nezbytnou dobu jejich krytí až na 0,35m.
- U rychlostních komunikací nejméně 1,20m.
- Koaxiální kabely
- Při společné pokládce dálkového a místního optického kabelu (trubek) je minimální krytí 0,5m
- U rychlostních komunikací a silnic I.třidy je krytí 1,2m
- Pro bezvýkopové technologie platí změna Z1 a změna Z4 této normy
- Optické kabely položené bezvýkopovou technologií mají nejmenší dovolené krytí 0,08m



0 2 5 10 20 50 m ±0 = 624,000 m.n.m. B.p.v.

Investor: Sportovní klub Nové Město na Moravě Vlachovická 1200, 590 31 Nové Město na Moravě				Studio97A s.r.o. Osvoboditelů 91, 76001 Zlín, Česká republika IČ: 25331141	
Projektový manažer:	Ing. Karel Černín				
Hlavní projektant:	Ing. Kamil Hráček	Stupeň:	DPS	Číslo výkresu: D7E-E-18.4.203	
Hlavní architekt:	Ak. arch. Milan Navara	Formát:	3 x A4		
Projektant:	Tomáš Lutonský	Datum:	12/2021	Výtisk:	
Odp. projektant profese:	Tomáš Lutonský	Č. zakázky:	210273		
Kontroloval:		Měřítko:	--		
Stavba: DOSTAVBA BIATLONOVÉHO AREÁLU VYSOČINA ARENA PRO WCH 2024 Objekt: SO118.4 - KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Obsah: ŘEZY S ULOŽENÍM KABELŮ			Profese: D2. - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB		