

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Název veřejné zakázky	MŠ Kovářská II. – novostavba mateřské školy včetně demolice stávajícího objektu
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Ev. č. VVZ	Z2026-046448

Na zadavatele se v nadepsaném zadávacím řízení ve čtvrtek dne 08. října 2026 obrátil skrze datovou zprávu zaslanou přes profil zadavatele jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel níže v zachované zákonné lhůtě reaguje:

1. S odkazem na § 5 a § 6 prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, žádáme zadavatele, aby „R-pol.“ č. 134 - Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž převedl na položky cenové soustavy a krom montáže a demontáže lešení určil pro vzájemnou porovnatelnost i dobu použití lešení položkou příplatku za každý den nebo měsíc použití.

Odpověď zadavatele: Délka pronájmu lešení není obsahem dokumentace a je plně v režii dodavatele stavby dle jeho potřeb a možností. Dodavatel jednotlivé položky související s lešením zohlední v celkové položce ve VV.

2. Žádáme zadavatele o závazné sdělení, zda požaduje vnitřní vápenocementové omítky provést jako jednovrstvé hladké. Z vlastní zkušenosti sdělujeme, že povrch takto zhotovené omítky je výrazně hrubší, a jsme názoru, že zadavatel v obytných místnostech nebude tento povrch takto očekávat. Z tohoto důvodu se obvykle jednovrstvé strojně stříkané omítky provádějí jako vápenosádrové nebo sádrové. Anebo, pokud má být zachován požadavek vnitřních omítek vápenocementových, potom se provedou jako dvouvrstvé jádro + štuk. Pokud by se vnitřní omítky měly

provést jako sádrové nebo dvouvrstvé vápenocementové, žádáme o příslušnou úpravu položek v soupise prací.

Odpověď zadavatele: Vápenocementové omítky byly zvoleny i s ohledem na akustiku a jednoduchost provádění. Navrženy jsou omítky s maximální zrnitostí 0,7 mm, která umožňuje dosažení dostatečně jemného a pohledově vyhovujícího povrchu i v obytných místnostech.

V Praze dne 12. října 2026

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele