



Spis.značka

S-META 45414/2013 OI/Su 7

Tábor

Číslo jednací

METAB 47913/2013/OI/Su

30.9.2013

Vyřizuje

Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Veřejná zakázka s názvem „Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr. Křížíka v Táboře“
- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel na základě níže uvedeného dotazu tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1


„U technologie fontány nám chybí popis elektroinstalace, hlavně typ rozvaděče.“

Odpověď:

Na základě podkladů od projektanta podáváme tímto následující informaci k elektroinstalaci u technologie fontány:

- jedná se o celoplastový nástěnný rozvaděč s krytím IP65, ve kterém je instalovaný proudový chránič, jenž chrání veškerou elektroinstalaci pro chod a ovládání fontány,
- v rozvaděči jsou jističe pro jednotlivé okruhy, spínací hodinky pro ovládání cívky stykačů čerpadel a multifunkční relé pro ovládání frekvenčních měničů (součástí rozvaděče bude - elektronické hlídání hladiny pro komfortní dopuštění vody, elektronické hlídání větru pro bezproblémový celkový chod zařízení a stmívací čidlo, které funguje při setmění - tak, že vypne požadované zařízení),
- pro osvětlení fontány bude dodán 1 bezpečnostní transformátor dle platné normy.

S ohledem na charakter těchto dodatečných informací (tj. pouze upřesnění popisu elektroinstalace vč. uvedení typu rozvaděče) zadavatel konstatuje, že povaha provedené úpravy nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 2 zákona.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů