

Zadavatel, Severočeská teplotárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2020 - REKO potrubí teplé vody“ (ev. č. zakázky: ST-2019-002-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 1

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Dobrý den.

Prosíme o informaci, zda by zadavatel souhlasil v rámci ZŘ 002 projektů VS21a, VS21b a VS809 se záměnou PPR potrubí za polybuten. Děkujeme

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil, v souladu s Technickou zprávou a Výkazem výměr (PD – Příloha č. 8, 9 a 10 Zadávací dokumentace) a s přihlédnutím k optimálnímu technickému řešení zakázky, že pro shora uvedenou zakázku je vyhovující použití PPR potrubí a z tohoto důvodu **požaduje, v souladu s výše uvedeným, použití potrubí PPR polyfúzně svařovaný.**

V Mostě - Komořanech dne: 27.5.2019

Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplotárenská, a.s.