



MĚSTO PÍSEK

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Zadavatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466;
Adresa: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek; Jednající: Mgr. Evou Vanžurovou, ředitelkou;
IČ: 70943125

Otevřené podlimitní výběrové řízení na stavební práce – „Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek“

Výše uvedený veřejný zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona formou otevřeného řízení.

Dotaz č. 1:

„Dotaz k specifikaci žaluzií: Ovládání žaluzií – elektrické nebo manuální? Vedení žaluzií – v lankách nebo v lištách? Pokud v lištách – budou lišty přiznané nebo zařízle ve fasádě? Krycí plech žaluzie – přiznaný nebo podomítkový (tento typ boxu má izolační vlastnosti – montuje se rovnou na překlad před zateplením).

U oken přes 4 metry bohužel nelze žaluzie provést v jednom kuse. Je možné vypsát pozice, kde budou žaluzie z tabulek oken? (Obsah výkresu – Výpis PSV, č. výkresu: S11)

Kromě žaluzií níže, lze všechny udělat z jednoho kusu.

4250 x 2850 3ks

4250 x 2100 1ks“

Odpověď č. 1:

- ovládání žaluzií manuální (viz výkres S11)
- vedení žaluzií v bočních lištách (viz výkres S11)
- lišty navrch špalet
- krycí plech žaluzií přiznaný
- u větších šířek žaluzie dělené + vodící lanka ve středu oken
- žaluzie 2400x2150mm - okno č. 4
 - 4250x2850 - č. 7
 - 2800x2100 - č. 21
 - 4250 x2100 - č. 23

V Písku dne 23. 09. 2013

Ing. Jiří Bláha Veřejné zakázky

tel.: +420 382 330 243 / fax: +420 382 214 431

e-mail: jiri.blaha@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz

Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu