

„Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova“

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 3 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 6. 2. 2015 obdržel zadavatel následující dotazy:

Dotaz č. 1

Ve VV jsou položky týkající se úpravy vzduchotechniky, existují k tomu nějaké výkresy ?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

U objektů v rámci areálu DPS Foltýnova je uvažováno s úpravami vzduchotechnických jednotek na střeše objektu a dále s odstraněním stávajícího VZT vedení ze sušáren a jejich náhradou vedením novým (na fasádě objektu). Tyto úpravy jsou řešeny v TZ, a také ve výkresové dokumentaci (blok B/D a výkresy střech).

Dotaz č. 2

R:	01_141113	Úpravy v exteriéru, izolace-final			
22	95 01	Čistící zóna - rohož textilní, demontáž stávající, dodávka a montáž nové	m2	10,50000	

Mohl by zadavatel blíže specifikovat textilní rohože?

Např. : rámeček, nebo bez, apod.

Odpověď:

Stávající čistící zóna, viz přiložené foto. Projekt předepisuje jejich náhradu novými.

Dotaz č. 3

Dlažba lodžiii – keramická dlažba mrazuvzdorná protiskluzná max. rozměr 200 x 200 mm.

V PD se uvádí dle výběru investora.

Proběhl tento výběr ? Nebo je dán standard ?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci není možné stanovit konkrétní výrobek. Zadavatel upřesňuje technické parametry dlažby:

*Keramická dlažba lodžii - protiskluzové dlaždice s koef. tření min 0,5 (**min. R10, lépe R11**).*

Dotaz č. 4

R:	02_141113	Sanace lodžii-final			
16	ozn. Z07	Zábradlí lodžii nad vstupy do objektů ocel.žár.zink. s výplní z cementotřískových desek, D+M Nové zábradlí bude provedeno z rámu z žárově zinkovaných ocelových profilů 40/40/4, s výplní a cementotřískových obvodových panelů přes kotevní plechy 300/100/10. Se zábradlím budou kotevní plechy spojeny došroubováním panelu budou kotevní plechy kotveny závitovými tyčemi 2xM12 s chemickou kotvou. Desky (s předvrtanými otvory) budou hladkým povrchem opatřeny základním podnátěrem a finální úpravou povrchovou úpravou v barvě odpovídající NCS). Rubová strana desek bude opatřena nátěrem. Schéma řešení zábradlí je uvedeno v projektové dokumentaci. Z 07 : 12*3,35	m		

Mohl by zadavatel zaměnit cementotřískové desky za desky HPL?

Dle našeho dodavatele, z jeho vlastních zkušeností, je použití cementotřískových desek jako výplň nevhodná.

Zejména z důvodů technických, ale především lepší odolnost proti povětrnostním vlivům.

Odpověď:

Uchazeči ocení výplně zábradlí dle soupisu prací, dodávek a služeb.

V Brně dne 9. 2. 2015

Za správnost:

Ing. arch. Radomír Kolomazník
pověřený zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucí/ho Odboru investičního