

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.10.2025  
Naše č. j.: MUUH-SŽP/133887/2025/BečK/KV\_866  
Spisová zn.: Spis/ 1399/2025  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje: Bc. Kristýna Becherová  
Telefon: 572525857  
E-mail: kristyna.becherova@mesto-uh.cz  
Datum: 10.12.2025



**Jana Bezděková**  
**Tř. 1. máje č. p. 1665**  
**753 01 Hranice**

## KOORDINOVANÉ VYJÁDŘENÍ

**Název záměru:** Hluk - oprava části řadu 8d, ul. Hlavní

**Žadatel:** Jana Bezděková, IČ: 44893841, Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice

**Dokumentace:** Hluk - oprava části řadu 8d, ul. Hlavní, zpracovaná oprávněným projektantem Jana Bezděková, Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice, v 11/2025.

**Popis záměru:** Jedná se o opravu stávajícího vodovodního řadu. Předmětem PD je výměna potrubí ve shodné trase a niveletě. Vodovod bude ukládaný do pažené rýhy. Jedná se o opravu části řadu 8d z šedé litiny DN100 v úseku mezi budovami č.p. 60 a č.p. 718. Na opravený řad budou přepojeny všechny st. přípojky, nebo bude provedena jejich výměna. Hranice veřejné části přípojky je 1,2 m od nemovitosti. Trasa opravy vodovodu je vedena převážně místní asf. komunikací. Opravovaný vodovod je vedený souběžně s kanalizací z PVC DN400 a plynovodem. Stavební suť bude vytríděna a odvezeny na skládku.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 28.10.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, vzhledem k tomu, že předmětný záměr nepodléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán namísto toho koordinovaného vyjádření k záměru „Hluk – oprava části řadu 8d, ul. Hlavní“ na pozemku 3309, 3307/8, v katastrálním území Hluk.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedenému záměru

### v y d á v á

podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů toto koordinované vyjádření:

- **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**, ve znění pozdějších předpisů,

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“) vydává **souhlasné vyjádření** na základě ust. § 65 zákona OPK **za podmínek:**

- Při realizaci stavby bude zajištěn biologický dozor (odborně způsobilá osoba v oblasti dendrologie), který bude dohlížet a usměrňovat stavební práce v chráněném kořenovém prostoru dřevin. Kontakt na osobu provádějící dozor bude před započítím stavby předán orgánu ochrany přírody (dále OOP). Z činnosti dozoru budou průběžně vyhotovovány zprávy a odesílány na zdejší OOP a zaznamenány do stavebního deníku. Dozor bude po celou dobu stavby až do její kolaudace zajišťovat zájmy ochrany přírody dle § 5 odst. 3 zákona OPK, zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
- Dozor i stavební práce budou prováděny v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>). Se standardem budou seznámeny odpovědné osoby, které budou výše uvedené práce provádět.
- Zvláště je nutno chránit kořenový prostor. V chráněném kořenovém prostoru nesmí být

uskládován materiál ani zde nesmí být provozována těžká mechanizace. Práce v kořenovém systému dřevin budou prováděny s maximální šetrností a dle konkrétních potřeb budou voleny vhodné metody stavebních prací – protlaky či provedení výkopu vzduchovým tlakovým rýčem. (viz standard).

- Taktéž je nutno dodržet ustanovení týkající se ochrany kmene a koruny, například případný konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit vyvázáním větví, nebude-li to dostačující pak lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru, zásah musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez stromů. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu, konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.

#### Odůvodnění:

Po seznámení se s projektovou dokumentací k předmětnému záměru bylo zjištěno, že v blízkosti stavby rostou dřeviny. Orgán ochrany přírody proto ve svém vyjádření požaduje postupovat podle výše uvedeného standardu, se kterým musí být seznámeny odpovědné osoby, které budou stavební práce provádět. Standard „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ definuje výběr dřevin potencionálně ovlivněných stavební činností, návrh a provedení technologických postupů spojených s realizací jejich ochranných a pěstebních opatření. Účelem ochrany dřevin je minimalizace vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činnosti. Stavební činnosti se pro účely tohoto standardu rozumí provádění veškerých staveb, jejich odstraňování včetně souvisejících činností.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Aneta Pavelcová, tel.: 572 525 841, e-mail: aneta.pavelcova@mesto-uh.cz

- **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,**

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému záměru toto stanovisko:

Výměna vodovodů, pokud se nemění jejich trasa, nevyžaduje povolení záměru dle § 55a odst. 3 vodního zákona.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Kaňovská, tel.: 572 525 856, e-mail: radka.kanovska@mesto-uh.cz.

- **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,**

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 146 odst. 3, písm. b), téhož zákona, **souhlasné vyjádření.**

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavebních úprav se předpokládá vznik některých odpadů skupiny **17** (stavební a demoliční odpady).

Při provádění stavebních úprav bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Nevyužitý odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. b), výše uvedeného zákona o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

#### Poučení:

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154–158 správního řádu.

#### Závěr:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů se záměrem „Hluk – oprava části řadu 8d, ul. Hlavní“ dle předložené dokumentace **souhlasí.**

**Bc. Kristýna Becherová, referent** odboru stavebního úřadu a životního prostředí