

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č. j.: KHSZL 29003/2025

V Uherském Hradišti, dne 31. 10. 2025

Spisová značka: S-KHSZL/28744/2025/2.5/HOK/UH/SCHA-02

Vyřizuje:

Mgr. Jana Schambergerová, DiS., tel.: 572 430 716, e-mail: jana.schambergerova@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

Jana Bezděková

IČ: 44893841

Tř. 1. máje 1665

753 01 Hranice – Hranice I-Město

ID datové schránky: z4ind62

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Podmíněné souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 29. 10. 2025 o vydání závazného stanoviska pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů „**Hluk – oprava části řadu 8b, ul. Hlavní“ v k. ú. Hluk** (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je právnická osoba Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 49453866, se sídlem: Za Olšávkou 290, 686 01, Uherské Hradiště – Sady, *zastoupená na základě předložené plné moci fyzickou osobou podnikající Janou Bezděkovou, IČ: 44893841, sídlo: Tř. 1. máje 1665, 753 01, Hranice – Hranice I-Město, toto*

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- a) § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

KHS ZK se záměrem **souhlasí**, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se **souhlas váže na splnění těchto podmínek**:

1. Před zahájením užívání stavby budou předloženy protokoly o analýze vzorku pitné vody, odebraného z řešeného vodovodního řadu 8d v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

2. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala fyzická osoba podnikající Jana Bezděková, IČ: 44893841, Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice – Hranice I-Město, v 11/2005.

Dokumentace řeší změnu dokončené stavby - výměnu části vodovodního řadu 8d od č.p. 60 po č.p. 718 z šedé litiny DN100 za potrubí z tvárné litiny (TLT) DN100 v délce 404,8 m. Součástí je přepojení nebo výměna 38-ti ks přípojek DN25 (1"). Po dobu stavby bude zřízeno dočasně potrubí náhradního zásobování vodou PE100 SDR17, d90, délky 410 m, které bude vedeno na povrchu, bude přiloženo k rýze. Vodovod bude vedený ve shodné trase a niveletě.

Řešený vodovodní řad je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu, jehož provozovatelem je právnická osoba, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jana Schambergerová, DiS.
vyšší rada, oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (do datové schránky),

1x KHS ZK – odd. HOK UH