

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 301 00, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 12.09.2022
Č.j.: KHSPL/22559/21/2022
Sp. značka: S-KHSPL/22559/21/2022
Vyřizuje: Bc. Pavla Štětková, 374 732 523
Č.j. odesílatele: 02/138/2022

Vodohospodářské sdružení obcí
Západních Čech
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“

Na základě žádosti investora stavby Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, kterého na základě plné moci zastupuje Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, doručené dne 16. 8. 2022, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení vlády“), předložený návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“, podle předložené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná Ing. Zdeněk Hála, Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, ze srpna 2022, číslo paré 4.

V předložené projektové dokumentaci se řeší stavební úpravy stávající ČSOV Lom u Tachova a současně v rámci kanalizačního výtlačku i odvádění splaškových odpadních vod z lokality Bíletín a Vilémov (části města Tachov) k jejich konečné likvidaci na ČOV Tachov. Jedná se o stavbu trvalou rozprostírající se z části v zastavěném území města Tachov (Vilémov a Bíletín), Lom u Tachova a z části na zemědělských pozemcích.

Dle projektové dokumentace se v případě stavebních úprav ČSOV (SO 01) jedná o stávající areál, jehož funkce bude zachována. Ve stávající budově ČSOV dojde k výměně dveří a novému vnějšímu omítnutí. Uvedené stavební úpravy spočívají ve změně směru čerpání odpadních vod, a to z původního areálu bývalé firmy ADEX do stávající ČOV Tachov. V souvislosti se změnou směru čerpání odpadních vod dojde k výměně stávajících čerpadel za nové, úpravě obou stávajících odlehčovacích komor a úpravě strojovny. Dále bude nahrazeno elektrické připojení z bývalého zemědělského areálu zřízením nové samostatné přípojky. Řízení nově dodané technologie bude zajišťovat programovatelný automat, jehož funkčnost bude v rozsahu 1,5 h/týden kontrolovat určený pracovník údržby. Provozovatelem kanalizační sítě města a ČOV Tachov je firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. V předložené projektové dokumentaci se dále řeší vybudování kanalizačního výtlačného řadu Lom – Tachov (IO 02), který bude zhotoven z trub PE 100RC, SDR 17, 90x5,4 v délce 2853,1 m a z trub PE 100RC, SDR 17, 110x6,6 v délce 1614,3 m (celkem 4467,4 m). Výtlačný řad bude sloužit k dopravě čerpané

odpadní vody z ČSOV Lom u Tachova do bodu na stávající stoce DN 300 vně areálu ČOV Tachov. Na trase výtlačného řadu budou umístěny vzdušníky (6 ks) a kalníky (5 ks). Dalším bodem projektové dokumentace je výstavba tlakové kanalizace – Vilémov – řad 1 (IO 03), který bude zhotoven z trub PE 100RC, SDR 11 50x4,6 v celkové délce 40 m. Nově vybudovaný řad 1, který slouží k odvodu splaškových vod od nemovitostí č. p. 1562 a 1563, je větví kanalizačního výtlačného řadu Lom – Tachov. Tlakové kanalizační přípojky nejsou předmětem řešení předložené PD. Recipientem zůstává vodní tok řeka Mže. V průběhu stavby dojde pouze ke krátkodobé hlukové zátěži v bezprostředním okolí stavby, která nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví a KHS na základě toho nepožadovala doplnění projektové dokumentace o hodnocení hluku u dané stavby na okolí. Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců.

Realizací navržené stavby dojde ke zkvalitnění odvodu splaškových vod od stávající i nově vznikající zástavby. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby nejsou navrhované zdroje hluku (dochází pouze k výměně - staré za nové), nepožaduje KHS v projektové dokumentaci stavby doložit hodnocení vlivu hluku z provozu stavby na okolí.



Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Domažlice a Tachov
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

v. z. Mgr. Elena Fejtová – odborný rada

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště TACHOV

Dokumentace
Převzal dne