



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.
Pražská 14
303 02 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
12.10.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-72979/2022/340/Hr
PVL-12161/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. P. Hrabák/374
Ing. J. Hřebejková/724 614 067

DATUM
18.10.2022

Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování obcí na ČOV Tachov - změna

k.ú.Lom u Tachova, Vítkov u Tachova, Tachov, okr.Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0180-0-00, 1-10-01-0160-0-00

HGR 6212, VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, charakter vodního útvaru – základní vrstva

VÚ: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

**I.STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ A II.VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ
- ke společnému povolení pro kanalizaci**

Dne 12.10.2022 jste nám osobně předložili k vyjádření správce povodí žádost o úpravu stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení k akci „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“. Úpravu projektové dokumentace zpracovala v 10/2022 společnost VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň. Investorem stavby je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy vary – Doubí.

K této akci jsme se vyjadřovali již dne 29.9.2022, zn. PVL-68508/2022/340/Hr. V souvislosti s požadavkem o změnu podmínky č. 5 ve stanovisku správce povodí a ve vyjádření účastníka řízení a v souladu s domluvou se zpracovatelem projektové dokumentace bylo požádáno o úpravu stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení. Všechny ostatní části projektové dokumentace zůstávají beze změn.

Lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Mže – IDVT 10100016 a drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10250742, 10263417, 10240875, 10241987, 10255166, 10258794 a 10282178, které jsou všechny ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Lom u Tachova, Vítkov u Tachova a Tachov.

Stavba bude umístěna na pozemcích, na které zasahuje stanovené záplavové území včetně aktivní zóny významného vodního toku Mže. Záplavové území v dané lokalitě a v aktuálních mezích bylo stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 28.3.2007 pod č.j. ŽP/14548/06.

Lokalita stavebního záměru se nachází ve stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ). Jedná se o ochranné pásmo vody na řece Mži v Milíkově, kategorie – III. stupeň, stanovené dne 29.10.1991 pod č.j. ŽP-839/91-234/3 Okresním úřadem Tachov, referátem životního prostředí a zemědělství.

Projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizace, která odvede odpadní vody z obce Lom u Tachova a splaškové vody z obcí Bíletín a Vilémov na stávající ČOV Tachov. Součástí stavby je



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

21-10-2022
331

rekonstrukce stávající čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) v Lomu u Tachova, změna čerpání odpadních vod ze směru ČOV v areálu bývalé firmy ADEX na směr ČOV Tachov a také výstavba nové elektropřípojky pro objekt ČSOV. Navržená kanalizace bude kompletně tlaková.

V žádosti je popsáno, že havarijní prostor rekonstruované ČSOV může být max. na 6-8,5 hod. průtok surových splaškových vod. Po domluvě se zpracovatelem projektové dokumentace byla zvolena hodnota 6 hod.

Ve vodních útvech:

- povrchových vod BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka
- podzemních vod 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
- stavba kanalizace je v souladu s opatřením BER30708195 Připojení dalších místních částí na ČOV Tachov a opatřením BER30708202 Připojení Lomu u Tachova na ČOV Tachov

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je předpoklad, že nebude mít vliv na stav dotčených vodních útvarů.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov - změna“ ze předpokladu splnění této podmínky:

- Rekonstruovaná ČSOV bude opatřena havarijním prostorem o kapacitě min. 6 hod. průtoku surových splaškových vod.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Mže – IDVT 10100016 a drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10250742, 10263417, 10240875, 10241987, 10255166, 10258794 a 10282178, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného řízení následující

v y j á d ř e n í :


Souhlasíme s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení pro stavbu „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov - změna“ při splnění následujících podmínek:

- Rekonstruovaná ČSOV bude opatřena havarijním prostorem o kapacitě min. 6 hod. průtoku surových splaškových vod.

Souřadnice stavby vyjádřená v souřadnicovém systému S-JTSK: ČSOV - X = 1054513; Y = 869903

Dále uvádíme:

- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 29.9.2022, zn. PVL-68508/2022/340/Hr zůstává v platnosti kromě **podmínky č. 5** ve stanovisku správce povodí a ve vyjádření účastníka řízení.



Povodí Vltavy,
státní podnik
zář. od Berounka 25
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Kopie:

PS 5 – Ing. J. Hřebejková

