

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 374 616 160

Váš dopis: 6614 ze dne: 25. 8. 2018
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 6614/22/02/18

Vodohospodářský podnik a.s.

Ivo Kozelka
Pražská 14, P.O.Box 2
303 02 Plzeň

Ve Stříbře 23. 9. 2022

Věc: Lom u Tachova - odkanalizování do ČOV Tachov
vyjádření k PD pro územní a stavební řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Kanalizační tlakové potrubí HDPE 110, 90 a 50 mm, PE100RC, SDR 17 a 11 bude umístěno na veřejně přístupných pozemcích.
- 2) Požadujeme, aby jednotlivé díly PE potrubí byly spojovány pomocí elektrotvarovek.
- 3) Řady budou označeny vytyčovacími vodičem (min. 4 mm²), který bude uložen pod potrubí a bude vyveden do všech poklopů na armaturách, a jehož funkčnost bude před přejímkou prokázána zkouškou vytýčení. Spojování vodiče bude provedeno izolovanými spojkami.
- 4) **Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.**
⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz**
⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 5) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby dle aktuální směrnice Vodakvy, které musí být před zahájením kolaudačního rozhodnutí zkontrolováno odpovědným pracovníkem Vodakvy:
⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Miroslav Piesch, tel. 725169409, mpiesch@vodakva.cz**
Přílohou bude kladečské schéma dle skutečného provedení a situace z projektu stavby.
- 6) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 7) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 8) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy.
- 9) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním společného povolení a s realizací akce.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování ČSOV Lom u Tachova, kanalizačního výtlačku Lom u Tachova - Tachov (PE 110, dl. 1.614,3 m; PE 90, dl. 2.8523,1 m) a tlakové kanalizace (Vilémov, řad 1, PE 50, dl. 40 m).

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman
vedoucí technického útvaru



Příloha: PD
CO: vlastní, PS 21, PS 29, PS 12