

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka Z2023-013448:

„Odborný technický dozor investora“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 20. 07. 2023):

Dotaz 1)

Ve fázi uvádění zařízení do provozu není předmětem plnění posuzování standardních dokumentací nutných pro řádné zprovoznění a provozování zařízení. Jde zejména o dokumenty provozní předpis, provozně technická dokumentace, plán komplexního a individuálního vyzkoušení, plán garančních zkoušek, provozní řád atp. Jsou výše uvedené položky plněny ze strany objednatele nebo má být současný předmět plnění o tyto body rozšířen?

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky **JSOU** předmětem plnění zhotovitele.

Zadavatel požaduje plnění zmíněných aktivit po zhotoviteli (posuzování standardních dokumentací nutných pro řádné zprovoznění a provozování zařízení, zejména dokumenty provozní předpis, provozně technická dokumentace, plán komplexního a individuálního vyzkoušení, plán garančních zkoušek, provozní řád atp.) v rámci bodů předmětu plnění:

Část 2_ZD organizačně právní část odst. 1.2.2.2. Činnost QA/QC (v SoD odst. 1.4.2)

Fáze I. – Přípravné práce před zahájením Stavby:

- 2) ověření postupů a plánů kontrol a zkoušek (dále též jen „PKZ“) a programů zkoušek („PZ“) zhotovitele Stavby;

- 3) kontrola a připomínkování další QA/QC dokumentace zhotovitele Stavby, její kompletnosti a souladu s obsahem smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby;

Fáze II. – Práce spojené s prováděním stavby:

- 8) kontrola a přezkoumání definic přejímk do plánů kontrol a zkoušek výrobců;
- 15) ověřování postupně vydávané QA/QC dokumentace (tj. protokoly o zkouškách, certifikáty apod.);
- 18) ověřování a kontrola ostatní související dokumentace Stavby;
- 27) průběžné ověřování CE dokumentace (shodnost s normou) u zařízení, podléhajících požadavkům zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů;

Dotaz 2)

Ve fázi po uvedení do provozu není předmětem plnění posuzování dokumentace As-Built. Je tato položka plněn ze strany objednatele nebo má být současný předmět plnění o tyto body rozšířen?

Odpověď zadavatele:

Uvedená položka **JE** předmětem plnění zhotovitele.

Zadavatel požaduje posuzování dokumentace As-Built dle bodu Předmětu plnění po zhotoviteli, v rámci bodů předmětu plnění:

Část 2_ZD organizačně právní část odst. 1.2.2.1. Činnost TDI (v SoD odst. 1.4.1)

Fáze II. – Práce spojené s prováděním Stavby:

- 35) kontrola a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení Stavby

Most - Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
Vladimír Hyneš
(podepsáno elektronicky)