

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

k Výzvě k podání nabídek – Zadávacím podmínkám na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

„Revitalizace okolí požární nádrže, Hořátev“

Zadavatel: Obec Hořátev
Sídlo: Hořátev 17, 289 13 Hořátev
IČO: 00239119
Zastoupen: Martinem Richterem, starostou obce

Zastoupení zadavatele: Ing. Alena Nováková
Sídlo: Břeclavská 1639/7, 198 00 Praha 9
IČO: 08128740
Kontaktní osoba: Ing. Alena Nováková, tel. 728 673 860, email:
novakova.alena.ing@seznam.cz

Zadavatel obdržel dne 28.4.2026 následující dotazy k Projektové dokumentaci a Soupisu prací k nacenění, které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek – Zadávacích podmínek:

Při zpracování cenové nabídky jsme zjistili nejasnosti ve výkazu výměr (dále jen „VV“) a též rozpory mezi VV a projektovou dokumentací (dále jen „PD“). Žádáme Vás tímto o vysvětlení níže uvedených dotazů k výkazu výměr.

VV – SO 101 – Zpevněné plochy:

Dotaz č. 1:

k položce č. 9 – Vodorovné přemístění výkopku ve výměře 215,869 m³ chybí poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.

Žádáme o doplnění do položky č. 23 nebo o informaci, zda přebytečná zemina z odkopávek bude bezplatně uložena na pozemku objednatele.

Odpověď č. 1:

Množství uložení na skládku doplněno do výkazu výměr, položka č. 22, položka 23 se týká sanace zemní pláně.

Dotaz č. 2:

položka č. 25 – kamenivo těžené drobné frakce 0/4 ve výměře 9,272 t.

Žádáme o upřesnění, zda je myšleno kamenivo hrubé drcené fr. 0/4, které se běžně používá na povrch mlatového chodníku.

Odpověď č. 2:

Jedná se o kamenivo hrubé drcené na povrch mlatového chodníku.

Dotaz č. 3:

položka č. 29 – Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m², po zhutnění tl. 200 mm ve výměře 105,36 m³.

V PD je uveden podklad pro mlatový chodník ze štěrkodrtě fr. 63/125. Předpokládáme, že jde pouze o přesmyčku v názvosloví a je myšleno kamenivo hrubé drcené fr. 63/125 (stejně jako u položky č.26) . Pokud je naše domněnka správná, žádáme o potvrzení, zda má být do podkladu mlatového chodníku opravdu použito kamenivo fr. 63/125, které se běžně do takových podkladů nepoužívá.

Odpověď č. 3:

Upraveny položky č. 26 a č. 28 dle aktualizované PD (viz. Příloha). Skladba změněna na ŠD 0-32 (200 mm) a ŠD 0-16 (60 mm). K této změně byla provedena úprava části PD, kterou přikládáme v příloze tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 4:

položka č. 34 – kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm ve výměře 73,5,14 m².

Žádáme o upřesnění, zda má být oceněna žulová kostka řezaná/řezanoštípaná nebo štípaná. Upozorňujeme zadavatele, že žulová kostka řezaná/řezanoštípaná je vícenásobně drahá než žulová kostka štípaná.

Odpověď č. 4:

Jedná se o štípanou dlažební kostku (10x10x10 cm) - upraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávacích podmínek č. 1 upřesňuje a doplňuje přílohu č. 2

Výzvy k podání nabídek – Zadávací podmínky.

Upřesnění a doplnění přílohy č. 2 – Projektové dokumentace je uvedeno v textu této dodatečné informace a doplněno upravenými částmi PD a novým Soupisem prací s výkazem výměr.

Přílohy:

1. B_Souhrnná technická zpráva verze č. 2 ze dne 30.4.2026
2. D_1_1_1 Technická zpráva verze č. 2 ze dne 30.4.2026
3. D_1_1_4 Vzorový příčný rez verze č. 2 ze dne 30.4.2026
4. Soupis prací k nacenění verze č. 2 ze dne 30.4.2026

V Praze dne 30.4.2026

Ing. Alena
Nováková

Digitálně podepsal
Ing. Alena Nováková
Datum: 2026.04.30
09:34:49 +02'00'

Ing. Alena Nováková, zástupce zadavatele