

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (BUDOVA TĚLOCVIČNY)
- ŽELEZOBETON
- AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK 372x190x238 mm (P10), U 1,15 W/(m².K) a cihly doplňkové na maltu M5 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] 54 (-2;-6)/63
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK 372x240x249 mm (P10), U 0,90 W/(m².K) a cihly doplňkové na maltu pro tenké spáry
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK 372x175x249 mm (P10), U 1,10 W/(m².K) a cihly doplňkové na maltu pro tenké spáry
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK 497x140x249 mm (P10), U 1,25 W/(m².K) a cihly doplňkové na maltu pro tenké spáry
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK 497x115x249 mm (P10), U 1,40 W/(m².K) a cihly doplňkové na maltu pro tenké spáry
- AKU PŘEDSTĚNA SDK 2*MA 12,5 mm, nos. kce R–CW 100 s vloženou min.izol. tl. 80 mm, obj. hm. 30 kg/m³
- TEPELNÁ IZOLACE – kombi fasád. izol. desky tl. 220mm pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm s λD = 0,036 a grafitovou částí s λD = 0,032
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS
- TEPELNÁ IZOLACE – tepelněizolační jádro desky tvoří tuhá fenolická pěna. Deska pro KZS. Desky tvoří tepelná izolace a povrchová úprava lisovanou skelnou textilií provedená na obou stranách.
- Betonové tvárnice ztraceného bednění šířky 200mm
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ:
Pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou z polyester. rohože. Tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu – 29000
Pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu – 29000
- Záryp hutněný po vrstvách 150mm na 105PCS
- Praná štěrková vrstva
- Substrát pro zelené střechy

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA POŽADAVKY NA TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY


JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. - STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.

ZAKRESLENÉ PROSTUPY SE VZTAHUJÍ VŽDY KE STROPU NAD KONKRÉTNÍM PŮDORYSEM (tzn. v 1.NP jsou zakresleny porostupy ve stropě nad 1.NP)

IIIDO MONOLITICKÝCH KCÍ JSOU OSAZOVANÝ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVÉST VÝBĚR KONKRÉTNÍ ZÁRUBNĚ, NECHAT JI ODSOIUHLASIT GP A PŘÍPADNĚ DLE ZÁRUBNĚ UPRAVIT SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO OTVORU!!!

ZMĚNA:



Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK
±0,000 = 356,94 m.n.m.

Projektant	Ing.arch. Jan Linhart	
	Pulcknovo n. 4, 100 00, Praha 6 kancelář: CD16, Křenova 6, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 326, e-mail: info@cd16.cz	
Autor a HIP:	J.Linhart	
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741	
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	
Projektant částí	h-projekt s.r.o. Korunní 988/31, 120 00 Praha 2 Tel: (+420) 777 731 445, e-mail: h-projekt@h-projekt.cz	Razítko projekt h - projekt s.r.o. Korunní 988/31 120 00 Praha 2 IČO: 252 41 741 DIČ: CZ06 44 66 66

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objekt	SO 04 NOVÁ BUDOVA	
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Zodpovídný projektant část:	Ing. Petr Hruschka	
Vypracoval :	Pavel Hnilička	
		Datum: 10/2016
		Počet formátů A4 :
		Měřítko : 1:50
Příloha	DÍLČÍ ŘEZ G-G	
		Číslo přílohy: D.1.0.4.1.
		16