

ST2 – dřevoplastová prkna, nosný rošt z žárově zinkovaných jácklových profilů 40/40 ve vzdálenosti 400mm, podkladní rektifikační podložky a stojky

– jednoplášťová střecha s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC tl. 1,5mm, tloušťka skladby 768mm

- dřevoplastová terasová prkna	23	mm
(!!mezery mezi prkny musí být do 8mm – požadavek BOZ!!)		
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jáckl. profilů 40/40 v osové vzdálenosti 400mm	40	mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky kladené na betonovou roznášecí dlaždici	327-177	mm
- vrstva vymývaného kačírku, frakce 16-32mm	50	mm
- netkaná textilie ze 100% PP, filtrační separační vrstva, 300g/m ²	-	
- fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy, se skleněnou výztužnou vložkou, $\mu=15000$	1,5	mm
- netkaná textilie ze 100% PP, filtrační separační vrstva, 300g/m ²	-	
- desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10% stlačení $\geq 200\text{kPa}$, $\lambda_D=0,034 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	60	mm
- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, tepelněizolační vrstva, napětí v tlaku při 10% stlačení $\geq 150\text{kPa}$, $\lambda_D=0,035 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	200	mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizol. vrstva	4	mm
- přípravný nátěr podkladu - penetrační emulze	-	
- spádová vrstva z lehčeného betonu 400 kg/m ³	50-200	mm