

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Veřejná zakázka	Protipožární systém pro domov seniorů
Ev. č. VVZ	Z2025-006991
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5
Elektronický nástroj	https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00063894
Původní lhůta k podání nabídek	13. března 2025, 23:59 hod.
Nová lhůta k podání nabídek	17. března 2025, 23:59 hod.

Na zadavatele se dne 12. února 2025 v nadepsaném zadávacím řízení obrátil skrze datovou zprávu v elektronickém nástroji jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel je podává a zároveň prodlužuje lhůtu k podání nabídek.

DOTAZ: Po prostudování zadávací dokumentace jsme narazili na požadavek oprávnění dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Prosíme o upřesnění, o jaké oprávnění se konkrétně jedná. Jaké oprávnění je třeba doložit.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Norma ČSN 33 2000-6 je normou pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Norma ČSN 33 1500 je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení. Zadavatel požaduje doložení, že dodavatel tyto normy splňuje ve vztahu k uvedeným činnostem.

V Praze dne 19. února 2025

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele