

Pavel Trnka
Střížov 143
58822 Brnice - Střížov

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

29.10.2025

Stanovisko k PD k povolení stavebního záměru č. 20251753

Název stavby: NOVOSTAVBA CARPORTU S DOBÍJECÍ STANICÍ

Místo stavby: k.ú. Úšovice, p.p.č. 378/17,

Investor: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., Mariánské Lázně

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší novostavbu carportu s nabíjecí stanicí pro elektrobusy. Stavba je řešena jako jednopodlažní ocelová konstrukce založena na železobetonových základových patkách. Carport bude obdélníkového půdorysného tvaru, o rozměru 9,76 x 13,50 m, zastřešený dvěma pultovými střechami. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové a kamenné dlažby. Srážkové vody budou svedeny do stávající uliční vpusti, která je napojena do areálové dešťové kanalizace. Výměra zpevněných ploch se nemění. Nový rozvaděč R.EV 1_1 bude umístěn u st.p.č. 647 k.ú. Úšovice, napojen bude kabelem AYKY 3x240+120 z nového R.RIS 18.1, umístěného u výstupu kabelu z budovy st.p.č. 647. Stávající kabel z R2 do R18 bude přerušen, naspojován a provedena odbočka k R.RIS 18.1. Souběžně bude veden nový datový kabel.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním povolení výše uvedeného stavebního záměru bez připomínek.

Toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko.

Za správnost vyhotovení:


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje



Ivana Radová
referent vodorozvoje