armatura - nezámrzný
ventil Schell Polar
(systém vypouštění a
uzavření armatury v kompletu)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC1 ...WC závěsné, stěnový vestavěný WC modul
+ovládací panel s 2tlačítkem - ovládání
zepředu (napouštěcí rohový ventil zabudovaný v kombifixu),
výška osazení ZP 400 mm

WC2 ...WC závěsné dětské, stěnový vestavěný WC modul
+ovládací panel s 2tlačítkem - ovládání
zepředu (napouštěcí rohový ventil zabudovaný v kombifixu),
výška osazení ZP 300 mm

UM1 ...umyvadlo 60 cm+nerezový sifon,
baterie stojánková s přesným
nastavením požadované teploty vody, výška osazení ZP 850 mm

UM2 ...umyvadlo dětské + nerezový sifon,
baterie senzorová stojánková s přesným
nastavením požadované teploty vody, výška osazení ZP 430 mm

UM3 ...umyvadlo 60 cm+nerezový sifon,
umyvadlová baterie stojánková s dlouhým ramínkem
výška osazení ZP 850 mm

SP1 ...sprchový kout 80x80 cm
+ zástěna, baterie termostatická s přesným
nastavením požadované teploty vody + sprchová kombinace držák,
jednofunkční sprcha,
hadice

TČ ...tepelné čerpadlo - (výtokový ventil + odpadní sifon)

AKU ...akumulační nádrž - (výtokový ventil + odpadní sifon)

VZT ...VZT jednotka - (např. HL 136N
(přesné napojení a umístění bude upřesněno dodavatelem)

D1 ...jednoduchý nerezový dřez+sifon pro dvojitýdřez, dřezová baterie
stojánková s dlouhým ramínkem

VY ...závěsná výlevka, upevňovací sada,
baterie nástěnná kuchyňská s přesným
nastavením požadované teploty

D1 ...jednoduchý nerezový dřez+sifon pro dvojitýdřez, dřezová baterie
stojánková s dlouhým ramínkem

D2 ...dvojitý nerezový dřez+sifon pro dvojitýdřez, dřezová baterie
stojánková s dlouhým ramínkem

MY ...myčka - T212 + HL 400

D ...jednoduchý nerezový dřez + sifon, dřezová
baterie stojánková / dle dodavatele kuchyně

PV ...podlahová vpusť, nerezová (pro kuchyně) se
zápachovou uzávěrou a zpětnou klapkou

O1, O2 - označení odpadu od GASTRO zařízení
- viz. TZ části ZTI a specifikace dodavatele
vybraných Gastro zařízení

DIG ...digestoř - odvod kondenzátu

POZNÁMKA:

- zásobování vodou bude z veřejné vodovodní sítě novou vodovodní přípojkou
- na vodovodní přípojce bude osazena vodoměrová šachta s vodoměrovou sestavou
- potrubí vedené vně objektu bude uloženo v nezámrzné hloubce
- rozvody budou zasekány pod omítkou nebo vedeny v podlaze a budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací
- velikost uzavíracích ventilů je odvislá od dimense potrubí, na kterém jsou osazeny
- přesné osazení výtokových armatur konzultovat s investorem dle druhu a umístění zařizovacích předmětů
- příprava TV bude v akumulační nádrži, která budepropojena s tepelným čerpadlem voda/vzduch
- baterie budou použity typy baterií s omezovačem horké vody nebo termostatické baterie s pojistkou, zabraňující opaření horkou vodou opatřené bezpečnostní pojistkou, kde je teplota vody nastavená na 38-40°C.
- pro navržené armatury je potřebný minimální tlak 3 barry
- NUTNÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA PŘED INSTALACÍ

LEGENDA OZNAČENÍ:

V1 - označení stoupacího potrubí

LEGENDA ČAR:

- studená voda
- teplá voda
- cirkulace

Hlavní projektant: Atelier Elzet s.r.o., nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Zodp.projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Vypracoval: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	ATELIER ELZET www.atelierelzet.cz
Investor: Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 39807 Orlík nad Vltavou			
Místo stavby: k. ú. Orlík nad Vltavou, parc. č. st. 77, st. 95, 179		Číslo zak.:	Paré :
Akce: Dětská skupiny Orlík nad Vltavou		Datum: 09 / 2024	
		Stupeň: DPS	
Části projektu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace D.1.2.4 - Vytápění		Ozn. části: D.1.2.	
Obsah: **ZTI - Vodovod - půdorys 1.NP**		Měřítko: 1:75	
		Č. výkresu: **D.1.2.2_04**	