

# VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 15

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

## **Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ a MŠ Prušánky**

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-008760
Datum zahájení zadávacího řízení:	11. 2. 2025

### **Zadavatel**

Název:	Obec Prušánky
Sídlo:	Hlavní 100, 69621 Prušánky
IČ:	00285226
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Němeček, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	<a href="https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5">https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5</a>
Elektronický nástroj:	<a href="https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5">https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5</a>

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a §99 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Žádost o vysvětlení č. 15 ze dne 9. 6. 2025**

1) Prosím o doplnění položky „Opláštění výtahové šachty“ do VV. Ve VV pro SO-01, IV.etapu jsou tyto položky týkající se výtahu a výtahové šachty:

Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	0,00
77	VHT1	Osobní výtah, 1100x2100x2100 mm, nosnost 1000 kg - D+M, bližší specifikace viz. PD	0,00

a

59	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	9 106,33900	0,00	837 783,19
----	--------------	--	----	-------------	------	---------------

viz. statika :

kce výtahu :

2 468,78500

HEB 120 : 410,11

410,11000

SHS100/8 : 1106,5

1 106,50000

SHS60/5 : 707,28

707,28000

PL10-120/120 : 5,43

5,43000

PL10-200/200 : 15,03

15,03000

V p.č. 59 je OK šachty, v p.č. 77 je samotný výtah specifikovaný na výkrese D.1.1.52. Položku pro opláštění výtahu se nepodařilo najít.

**Odpověď zadavatele: Ve výkresu č. D.1.1.52 je definovaná konstrukce opláštění a to skleněná kce – viz obrázek, jedná se o dodávku výtahu a skleněného opláštění.**

## **KONSTRUKCE SKELETU VÝTAHU**

Konstrukce skeletu viz. SKŘ

- svislé nosné prvky ze SHS100/8.3
- horizontální připojovací prvky ze SHS60/5.2
- střešní konstrukce ze HEB120.1

Skelet bude po obvodu opláštěn skleněnou konstrukcí

- tloušťka skla: 10,38 mm, uchyceno pomocí kruhových úchytů v RAL do prvků skeletu

VLASTNOSTI SKLA		
Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
<b>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST</b>		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
<b>BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ</b>		
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	P2A
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	1B1

2) Co znamená odpočtová položka č. 20 v SO-02, III.etapě?

20	595920000R	Deska sádrokartonová stavební, samočisticí; A; tl = 12,5 mm	m2	-1 051,49100		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1051,49100*-1		-1 051,49100		
21	595920383R	Deska sádrokartonová akustická, voděodolná, protipožární, samočisticí; H2, F, D; tl = 12,5 mm	m2	1 051,49100		0,00
		Sp10 :				
		2.np : (4,345+4,745)*3,25*2		59,08500		
		Sp11 :				
		2.np :		1 057,81000		
		(5,6*2+1,595+7,525+5,975+5,745+6,17*3+16,8+9,275+4,745)*3,25*4				
		-(0,9*1,97*6+1,45*1,97*2)*4		-65,40400		

**Odpověď zadavatele:** Došlo k úpravě výkazu výměr u položky č. 20 na odpočet SDK desky (bílá) a bylo opraveno množství u p.č. 21 a 20. Byl doplněn popis u p.č. 21.

**Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace. Zadavatel současně provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž **mění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 19. 6. 2025 do 9:00 hodin.**

Podoba nabídek bude povinně elektronická. Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAKÁZKY verze 4 (dále jen „elektronický nástroj E-ZAKÁZKY“) provozovaného společností OTIDEA CZ s.r.o., dostupného na <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

Přílohy:

- *Upravený výkaz výměr SO-02 III. etapa*

V Brně dne 10. června 2025

**Obec Prušánky**  
v zastoupení  
PIONS s.r.o.