



Ing. Michal PUSZKAILER
Bohutínská 965
789 61 Bludov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1099847913

Libor Smékal/ 800850860

Zábřeh/ 22.08.2018

Stavební úpravy nádražní budovy Petrov nad Desnou č. pop. 154

Sdělujeme Vám, že se ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se **nachází podzemní energetické zařízení s ochranným pásmem 1m oboustranně od trasy kabelu** v majetku provozovatele distribuční soustavy.

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme s podmínkami:

- stavební úpravy se nesmí dotknout trasy a ochranného pásma podzemních vedení
- inž. sítě v místě přiblížení k trase podz. vedení musí být provedeny dle ČSN 736005
- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52, tj. hloubka uložení min. 1m
- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce a.s. s vyhodnocením v PD
- pro činnosti v ochranných pásmech musí zhotovitel požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.
- pokud nebude prokázáno dodržení podmínek, se stavbou nesouhlasíme

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava