

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: odpadů a ovzduší
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.: -
Ze dne: 16.08.2018
Naše čj.: M USP 86223/2018
Naše sp. zn.: 86223/2018 ŽPR/REKR

Ing. Michal Puszkailer
Bohutínská 965
78961 Bludov

Vyřizuje: Ing. Renata Křížová
Tel.: (+420) 583 388 217
E-mail: renata.krizova@sumperk.cz
Datum: 17.09.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 61 odst.1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 27 odst.1 písm. f) a dle ustanovení §11 odst. 3 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vydává podle ustanovení §136 a §149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko.

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, souhlasí s provedením stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č.2 zákona:

- 3x kotel Helios 18 KK, objekt SO 03 - nádražní budova Petrov nad Desnou, vždy 1x kotel v každém služebním bytě v 2.NP (celkem 3x služební byt), tepelný příkon: 3x 18 kW, palivo: zemní plyn, odtahy spalin: výduchy nad střechu objektu.

Místo stavby: k.ú. Petrov nad Desnou, p.č. 1454

za těchto podmínek:

1. Činnosti související s provozem stacionárních zdrojů a zajištěním jejich provozu budou v souladu s podmínkami stanovenými legislativou týkající se ochrany ovzduší, výrobcem a dodavatelem.
2. Předmětem tohoto závazného stanoviska jsou pouze zdroje uvedené v jeho výroku. Jejich případné změny je třeba odsouhlasit příslušným orgánem ochrany ovzduší.

Upozornění: K užívání stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č.2 zákona podle jiného právního předpisu je třeba závazné stanovisko zdejšího orgánu ochrany ovzduší.

Žadatel (investor): Svazek obcí údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 65497074, kterého zastupuje Ing. Michal Puszkailer, nar.dne: 08.06.1980, Bohutínská 965, 789 61 Bludov.

Odůvodnění:

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, obdržel dne 16.08.2018 žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší k provedení stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č.2 zákona v rámci akce: "Stavební úpravy nádražních budov Svazku obcí údolí Desné". K žádosti byla doložena kopie plné moci ze dne 20.06.2018 a k podání byly sděleny doplňující informace dne 07.09.2018 a 13.09.2018.


Předmětem žádosti jsou jako stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č.2 zákona uvedeny 3x kotle Helios 18 KK, objekt SO 03 - nádražní budova Petrov nad Desnou, vždy 1x kotel v každém služebním bytě v 2.NP (celkem 3x služební byt), tepelný příkon: 3x 18 kW, palivo: zemní plyn, odtahy spalin: výduchy nad střechu objektu. Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy 3 nádražních budov: SO 01 - Velké Losiny, kdy bude dle uvedení objekt nádražní budovy vytápěn stávajícím kotlem EMKA beze změn. Zdejší orgán ochrany ovzduší upozorňoval žadatele v rámci souhrnného stanoviska k předmetné akci č.j. MUSP 86220/2018, že stávající kotel EMKA na pevná paliva (bez emisní třídy; palivo určené výrobcem: koks, antracit, černé uhlí; zdroj:www.viadrus.cz) lze provozovat pouze v případě jeho vyhovujícího technického stavu nejpozději do 31.08.2022 a je třeba provádět pravidelnou kontrolu dle ust. §17 odst.1 písm.h) zákona. Objekt SO 02 - nádražní budova Sobotín- bude vytápěn elektrickou energií a objekt SO 03 - nádražní budova Petrov nad Desnou- bude vytápěn v provozní části (1.NP) stávajícím kotlem na zemní plyn beze změn; stavebními úpravami bude vybudováno sociální zázemí pro zaměstnance a vzniknou 3 služební byty v 2.NP. Navrhované nové 3 kotle v objektu nádražní budovy Petrov nad Desnou byly zvoleny z důvodu složitosti jednoho zdroje na regulaci smíšených provozů. Stávající komíny v objektech budou ponechány a nebudou využity; odstraněny nebudou, protože by se změnil vzhled objektů.


Dle Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava-CZ07 vydaného ministerstvem životního prostředí opatřením obecné povahy je obec Petrov nad Desnou stanovena jako prioritní obec kategorie IIa s překročením jednoho imisního limitu alespoň na části obytné zástavby obce. Provozem posuzovaných zdrojů nedojde ke zhoršení kvality ovzduší. K užívání stavby předmetných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č.2 zákona podle jiného právního předpisu (např. zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), je třeba závazné stanovisko zdejšího orgánu ochrany ovzduší. Projektová dokumentace uvádí v části B.8 souhrnné technické zprávy, že v průběhu výstavby je nezbytné důsledně dodržovat opatření k omezení prašnosti ze staveniště a komunikačních tras staveništní dopravy.

Na základě posouzení žádosti dle předložených podkladů rozhodl Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, tak, jak je uvedeno ve výroku. Závazné stanovisko není rozhodnutím, obsah závazného stanoviska je však závazný pro výrokovou část meritorního rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Závazné stanovisko není rozhodnutím a odvolání proti obsahu závazného stanoviska není přípustné.




Ing. Renata Křížová
vedoucí oddělení
oprávněná úřední osoba

Příloha: PD
Na vědomí: Domo.