

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Petrov nad Desnou nádraží

Objekt: Vytápění byty 2NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

33	R	R713000001	pouzdrová izolace 6mm, D+M	m	226,000		
----	---	------------	----------------------------	---	---------	--	--

izolace potrubí měděného DN20, 6mm pouzdrovou izolací

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

70	R	R722000001	přípojka vody, D+M	komplet	2,000		
----	---	------------	--------------------	---------	-------	--	--

na potrubí ÚT a ZI vypouštěcí kohout DN 15 se šroubením na hadici, hadice 6m

731

Ústřední vytápění - kotelny

1	R	R731000001	pol.K1,sestava kotel + OV, D	ks	2,000		
---	---	------------	------------------------------	----	-------	--	--

Kotel kondenzační, výkon 23,9kW, spotřebič typu "C", včetně ohřivače TV á 100l, propojení mezi kotlem a ohřivačem, včetně expanzní nádoby a PV

40	R	R7310000011	ekvitermní regulace, D	ks	2,000		
----	---	-------------	------------------------	----	-------	--	--

dodávka s kotlem, čidlo na nejméně osluněné straně fasády

65	R	R7310000012	koaxiální odkouření 80/110, D	ks	9,000		
----	---	-------------	-------------------------------	----	-------	--	--

dodávka s kotlem,4 kolena vyvedeno nad střechu, včetně koncovek a všech komponent

6	R	R731000051	montáž kotle, ohřivače, regulace	h	24,000		
---	---	------------	----------------------------------	---	--------	--	--

7	R	R731000052	montáž odkouření	h	18,000		
---	---	------------	------------------	---	--------	--	--

10	R	R731000053	oživení kotle	h	5,000		
----	---	------------	---------------	---	-------	--	--

specialistou pro dodaný typ kotle, včetně dopravy

733

Ústřední vytápění - potrubí

67	731	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	36,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

"15x1"

2*10*0.7+2*7*0.7+2*3.3+2*0.5

31,000

Součet

31,000

68	731	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	123,000		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

"18x1"

2*2.5+2*6.9+2*1.7+2*1.7+2*2.5+2*7.2+2*7.3+2*5.1+2*7.5+2*1.2+2*1.2+2*6.5+2*0.3

107,000

Součet

107,000

69	731	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	43,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

"22x1"

2*6.5+2*6.6+2*6.4

39,000

Součet

39,000

80	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	34,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

16 panelů a jeden žebřík

15	731	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	226,000		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

734

Ústřední vytápění - armatury

18	R	R7340000021	termostatická hlavice pro žebřík, D+M	ks	1,000		
----	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	--	--

paroplynová, včetně nastavení teploty

81	R	R7340000022	termostatická hlavice pro panel, D+M	ks	16,000		
----	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	--	--

paroplynová, včetně nastavení teploty

20	R	R7340000031	"H" kus připojení k žebříkům, D+M	ks	1,000		
----	---	-------------	-----------------------------------	----	-------	--	--

82	R	R7340000032	"H" kus připojení k panelům, D+M	ks	16,000		
47	R	R734000004	automat.odvzd.ventil, D+M	ks	4,000		
<i>pokud bude třeba</i>							
21	731	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000		
22	731	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000		
23	731	734292764	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	10,000		

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

32	731	735141112	Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	17,000		
71	731	735152572.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	1,000		
83	731	735152573.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/600mm výkon 1007 W	kus	1,000		
84	731	735152575.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	2,000		
73	731	735152576.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	6,000		
85	731	735152578.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1100mm výkon 1847W	kus	4,000		
86	731	735152580.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	2,000		
63	R	R735000001	žebřík 750x1800, D	ks	1,000		

dle výběru investora

900 Koordinace

35	R	R900000001	obhlídka stavby před objednávkou materiálu	h	1,000		
<i>např. domluva s investorem ohledně typu žebříku, typu kotle a apod.</i>							
36	R	R900000002	koordinace během stavby	h	2,000		

koordinace mezi profesemi, dle skutečně dodaného zařízení

901 topná zkouška

37	R	R901000001	odzkoušení, doregulace systému	h	8,000		
----	---	------------	--------------------------------	---	-------	--	--

ne v létě!, ukončeno zápisem, základní proškolení uživatele

930 stavební přípomoc

39	R	R930000001	práce bourací bez zapravení	h	60,000		
----	---	------------	-----------------------------	---	--------	--	--

drážky pro topení

Celkem