

Legenda svítidel:

Počet	Popis svítidla	Typ
19	Vestavné LED svítidlo 31W, 4250lm, 4000K, UGR 19	E1
3	Přisazené LED svítidlo 31W, 4250lm, 4000K s UGR 19	E2
11	Vestavné LED svítidlo 15W, 1600lm, 4000K	E3
3	Vestavné LED IP54, 15W, 1600lm, 4000K 80Ra	E4
24	Vestavné LED svítidlo 20W, 2050lm, 4000K	E5
5	Průchodné LED svítidlo 33W, 4600lm, 4000K, IP65	E6
2	Vestavné kruhové LED nouzové svítidlo 2W, 134lm, 3 hod, NM	E7
4	Vestavné kruhové LED nouzové svítidlo 2W, 134lm, 3 hod, NM	E8
2	Přisazené kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, IP54	E9
6	Přisazené kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, IP54	E10
2	Vestavné kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, IP54	E11
2	Vestavné kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, IP54	E12
8	Vestavné kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, IP54	E13

Č.	Název místnosti
1.05	ÚSTŘEDNÍ KOL
1.06	KANCELÁŘ
1.07	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ
1.08	VÝDEJ JÍZDENEK
1.09a	KANCELÁŘ
1.09b	ČEKARNA PRO CESTUJÍCÍ
1.10	WC
1.11	CHODBA
1.12	ŠATNA - ZÁZEMÍ
1.13	KOUPELNA
1.18	NOCLEŽNA
1.19	ZADVĚŘI
1.20	RELEOVÝ SÁL
1.23	SCHODIŠTĚ
1.24	WC
1.25	WC

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN - 50 Hz 230/400 V síť TN-S. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed 3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant:	AIBP, s.r.o. Bonifátská 995 788 61 Blatov	Stavědník:	Svazek obcí údolí Desné Sumperská 7/5 788 14 Rapotín
Projektant části:	Ing. Pavel Matura Projektce elektro IČ: 061 69848, projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant:	Ing. Pavel Matura Zob. projektant Ing. Pavel Matura Výroba
Město stavby:	parc.č. 1454, 1456, 1457, 1458/1, 1460, 1462, k.ú. Petrov nad Desnou 2724/1, 471, 472, k.ú. Velké Losiny	Stupeň zpracování:	DSP+DPS PM010720 07/2020
Název stavby:	Stavební úpravy nádražních budov Svazku obcí údolí Desné SO 03 - NÁDRAŽNÍ BUDOVA PETROV NAD DESNOU		
Číslo výkresu:	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky,bleskosvod		
Název výkresu:	Schéma rozvodů - 1.NP	Měřítko:	1:50
			04

