

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č.2

Zadavatel:

Obchodní jméno: Obec Chodouny
Sídlo: Chodouny č. 20, 411 71 Chodouny
IČ: 00263699
Oprávněná osoba zadavatele: Marie Cimrová, starostka

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Vávrová
Telefon: 233 339 718/ 734 445 322
E-mail: ises@ises.cz

Praha 16.1.2020

Tímto Vám sdělujeme následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**Sběrný dvůr obce Chodouny**“.

Otázka č. 1

Dle výkresu SO 1.1 je u stávajícího objektu nakreslen okapový chodník ze šterku. V popisu položky ve VV (č.pol. 27) není upřesněno, jaký okapový chodník má být oceněn, jediným vodítkem je ceníkové číslo položky a to nám ukazuje, že jde o dlažbu z betonových dlaždic do písku.

Prosíme o potvrzení, jaký okapový chodník má být.

Odpověď č. 1

Zadavatel tímto vysvětluje, že okapový chodník je z kačírku fr. 16. - 32 v mocnosti 100 mm.

Otázka č. 2

Podle pol. č. 28 ve VV se má ocenit založení trávníku, ale podle ceníkového čísla položky by to mělo být osazení příkopového žlabu.

Prosíme o potvrzení, že jde skutečně o založení trávníku.

Odpověď č. 2

Zadavatel tímto vysvětluje, že se jedná o založení trávníku.

Otázka č. 3

Dále pak dotaz k odd. Oplocení

U pol.č. 14 ve VV není upřesněno, **jaký vzhled má plotovka** mít - hladká, jednostr. štípaná, oboustr. nebo vícestr. štípaná ?

Plotová tvárnice Š 20 cm 200x200x400

Odpověď č. 3

Zadavatel tímto vysvětluje, že vzhled plotovky má být hladký v přírodní barvě.

Otázka č. 4

Ve VV nefunguje vzorec pro přenos cen do krycího listu a do rekapitulace.

Odpověď č. 4

Zadavatel tímto vysvětluje, že prověřil funkčnost vzorců ve výkazu výměr a doplňuje, že přílohou tohoto dokumentu je výkaz výměr s funkčními vzorci. Zároveň zadavatel upozorňuje, že účastník je plně zodpovědný za správnost výpočtu jednotkových cen u všech položek v rámci Výkazu výměr a současně je zodpovědný za správnost výpočtu celkové nabídkové ceny v rámci Výkazu výměr.

Zadavatel tímto vysvětluje, že se nemění termín pro ukončení příjmu nabídek!

Přílohy:

Výkaz výměr_2_Sběrný dvůr Chodouny

Lhůta pro podání nabídek se nemění!
--

S pozdravem

.....
Ing. Vladimír Klatovský, CSc.