

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

k Výzvě k podání nabídek – Zadávacím podmínkám na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

„Zahrada MŠ Předboj – Zahrada snů“

Zadavatel: Obec Předboj
Sídlo: Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy
IČ: 00240630
Zastoupen: Mgr. Dagmar Horevajovou, starostkou obce

Zastoupení zadavatele: Ing. Alena Nováková
Sídlo: Břeclavská 1639/7, 198 00 Praha 9
IČ: 08128740
Kontaktní osoba: Ing. Alena Nováková, tel. 728 673 860, email:
novakova.alena.ing@seznam.cz

Zadavatel obdržel následující dotaz k Projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek – Zadávací podmínky:

Dotaz č. 1:

Chybějící dokumentace č. 166 Šachta betonová

Ve výkazu výměr je položka 2500 s poklopem včetně zemních prací a podkladních vrstev - bez vystrojení. Žádáme o bližší specifikaci a přidání výkresu k této šachtě.

Odpověď č. 1:

V rozpočtu výměr prosím nenaceňujte následující položku. Betonová šachta nebude předmětem této zakázky, nebude realizována. Pakliže je o ní zmínka v projektové dokumentaci, je tam nadbytečně a nereagujte na ni.

166	K	ZTI-06	Šachta betonová DN 2500 s poklopem - včetně zemních prací a podkladních vrstev - bez vystrojení	kus	1,000		
-----	---	--------	---	-----	-------	--	--

V Soupisu prací k nacenění tuto položku nenaceňujte, ponechte políčko prázdné. Pakliže některý z účastníků nedopatřením položku nacení, nebude mu do nabídkové ceny tato položka napočítána a nabídková cena bude o tuto částku při hodnocení nabídek ponížena.

Dotaz č. 2:

Chybný popis prvků v Specifikace herních prvků

Prosíme zadavatele doplnit správný popis k prvkům v PD konkrétně Specifikace - herní prvky F (houpačka dvojitá) a G (Herní sestava prolézací).

Odpověď č. 2:

Byly doplněny správné popisy ve Specifikaci herních prvků pod písm. F (houpačka dvojitá) a G (Herní sestava prolézací). V příloze této zprávy vydává zadavatel novou verzi této přílohy s označením „4284_PRE_MS_HRISTE_specifikace_PRVKY_7.2.2025“

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávacích podmínek č. 1 upřesňuje a doplňuje přílohu č. 2
Výzvy k podání nabídek – Zadávací podmínky.

Přílohy:

4284_PRE_MS_HRISTE_specifikace_PRVKY_7.2.2025

V Praze dne 7.2.2025

Ing Alena Nováková, zástupce zadavatele