

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:11**Datum: **19.6.2017**

Dotaz se týká: Koeficient prostupu tepla oken

Odkaz: *D.1.1.13_PLASTOVÉ VÝROBKY.pdf,**D.1.1.11_ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY.pdf***Dotaz:**

Dle výpisu plastových výrobků je požadavek na vnější výplně otvorů pro plastové profily $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro izolační dvojsklo $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dle konzultací s výrobcí plastových oken je toto zadání nejednoznačné a pro splnění je nutno použít vyšší standard oken (vyšší ceny).

Pro optimální ocenění je důležitější uvést hodnotu prostupu tepla celého okna U_w a celých dveří U_d . Proto prosím o doplnění těchto hodnot u plastových výplní otvorů.

Stejný dotaz platí i u hliníkových výplní otvorů, kde jsou hodnoty prostupu tepla pro hliníkové profily $U_f=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro izolační dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prosím též o uvedení hodnoty prostupu tepla celého okna U_w a celých dveří U_d .

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)***MINIMÁLNÍ HODNOTY Z PENB****PLASTOVÉ VÝROBKY:****CELÉ OKNO $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$** **CELÉ DVEŘE $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$** **HLINÍKOVÉ VÝROBKY:****CELÉ OKNO $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$** **CELÉ DVEŘE $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Tímto se upřesňuje i naše odpověď na dotaz č. 6 ohledně zasklení.

Naše odpověď byla „**Použijte zasklení DVOJSKLO, $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$** “, směrodatný je ovšem údaj pro celé okno včetně rámu.

Odpověď zpracoval: Ing. arch. Petr Vaněk

Poznámky:

Jalovisko u Měnína – revitalizace Brownfieldu

DOTAZ č.:12

19.6.2017

Datum:

Odkaz: *D.1.1.13_PLASTOVÉ VÝROBKY.pdf*

Dotaz:

U položek P07, P08, P09, P10 jsou horní díly prosklených stěn řešeny jedním nečleněným kusem skla o rozpětí až 4,85 m. Skláři nejsou takto požadované délky skel s ohledem na jeho požadovaný druh schopni vyrobit a dodat. Prosím o informaci, zda je horní díl možno vertikálně členit v návaznosti na vertikální členění spodního dílu.

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

POLOŽKY P/07, P/08, P/09, P/10 – HORNÍ DÍL BUDE ČLENĚN VERTIKÁLNĚ V NÁVAZNOSTI NA SPODNÍ DÍL.

Odpověď zpracoval: Ing. arch. Petr Vaněk

Poznámky:
